

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/03/22г.-20/04/22г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: Матросова 29 _____ Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1 _____ Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч
M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00 Град С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00075692 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0хЕЕАF ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.03.22	70,78	42,52	28,26	48,29	47,19	45,29	44,89	3,37	3,32	3,32	6,5	3	1,475	0,246	24	0	
22.03.22	66,56	41,07	25,49	47,94	46,98	45,84	45,45	2,55	2,51	2,51	6,5	3	1,298	0,186	24	0	
23.03.22	66,4	40,52	25,88	47,51	46,55	44,29	43,97	3,57	3,49	3,49	6,5	3	1,347	0,259	24	0	
24.03.22	66,24	40,81	25,43	48,27	47,3	45,89	45,53	2,71	2,67	2,67	6,5	3	1,311	0,198	24	0	
25.03.22	66,58	40,62	25,96	47,66	46,7	44,7	44,37	3,25	3,21	3,21	6,5	3	1,341	0,239	24	0	
26.03.22	65,49	40,22	25,27	46,63	45,67	44,06	43,76	2,9	2,88	2,88	6,5	3	1,269	0,213	24	0	
27.03.22	65,37	40	25,37	47,41	46,45	44,17	43,87	3,53	3,46	3,46	6,5	3	1,315	0,257	24	0	
28.03.22	65,34	40,71	24,63	47,36	46,4	44,34	44	3,38	3,31	3,31	6,5	3	1,277	0,244	24	0	
29.03.22	63,48	40,44	23,04	47,77	46,89	44,52	44,2	3,69	3,59	3,59	6,5	3	1,222	0,268	24	0	
30.03.22	63,62	39,78	23,84	42,93	42,07	39,75	39,48	3,8	3,72	3,72	6,5	3	1,151	0,277	24	0	
31.03.22	64,74	40,66	24,08	47,68	46,72	44,47	44,12	3,64	3,57	3,57	6,5	3	1,27	0,266	24	0	
01.04.22	65,17	42,16	23,01	49,66	48,7	47,55	47,1	2,68	2,65	2,65	6,5	3	1,233	0,195	24	0	
02.04.22	66,03	43,2	22,83	50,88	49,92	48,38	47,9	3,08	3,02	3,02	6,5	3	1,273	0,225	24	0	
03.04.22	65,16	42,64	22,52	51,08	50,12	47,07	46,62	4,59	4,48	4,48	6,5	3	1,318	0,333	24	0	
04.04.22	65,55	43,78	21,77	52,85	51,89	49,42	48,94	4,09	4	4	6,5	3	1,303	0,296	24	0	
05.04.22	64,79	44,02	20,77	53,48	52,52	51,01	50,53	3,24	3,19	3,19	6,5	3	1,232	0,237	24	0	
06.04.22	65,09	44,45	20,64	53,95	52,91	50,83	50,35	3,89	3,83	3,83	6,5	3	1,264	0,283	24	0	
07.04.22	64,85	45,34	19,51	57,5	56,35	55,19	54,71	3,25	3,2	3,2	6,5	3	1,242	0,238	24	0	
08.04.22	64,76	44,87	19,89	57,39	56,27	54,8	54,32	3,48	3,44	3,44	6,5	3	1,275	0,255	24	0	
09.04.22	64,35	44,56	19,79	57,37	56,28	53,98	53,48	4,22	4,13	4,13	6,5	3	1,294	0,308	24	0	
10.04.22	64,54	44,38	20,16	56,63	55,6	53,76	53,28	3,7	3,64	3,64	6,5	3	1,283	0,27	24	0	
11.04.22	64,8	44,18	20,62	56,43	55,37	54,24	53,76	3,04	3,01	3,01	6,5	3	1,276	0,222	24	0	
12.04.22	64,86	44,05	20,81	56,8	55,69	53,79	53,31	3,88	3,82	3,82	6,5	3	1,329	0,285	24	0	
13.04.22	64,2	44	20,2	56,96	55,93	55,06	54,58	2,85	2,83	2,83	6,5	3	1,255	0,209	24	0	
14.04.22	65,12	44,23	20,89	57,23	56,12	54,69	54,2	3,46	3,39	3,39	6,5	3	1,323	0,251	24	0	
15.04.22	65,11	45,04	20,07	57,1	55,98	54,56	54,08	3,49	3,42	3,42	6,5	3	1,278	0,252	24	0	
16.04.22	64,93	45,58	19,35	57,8	56,68	55,25	54,77	3,52	3,45	3,45	6,5	3	1,255	0,255	24	0	
17.04.22	65,34	46,26	19,08	58,14	56,98	55,52	54,97	3,66	3,58	3,58	6,5	3	1,253	0,268	24	0	
18.04.22	65,64	46,65	18,99	58,2	57	55,3	54,74	3,94	3,88	3,88	6,5	3	1,264	0,288	24	0	
19.04.22	65,22	46,24	18,98	58,16	56,97	56,06	55,52	3,19	3,17	3,17	6,5	3	1,229	0,236	24	0	
20.04.22	65,06	45,59	19,47	47,47	46,52	45,75	45,35	3,22	3,17	3,17	6,5	3	1,053	0,235	24	0	
Итого:				1624,53	1592,72	1539,53	1526,15	106,86	105,03	105,03			39,508	7,794	744	0	
Средние:	65,33	43,18	22,15								6,5	3					

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	M3	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
20/03/22 24:00	9671.30	9438.60	8825.67	8737.13	830.81	820.30	820.30	304.635	60.807	7209	0
20/04/22 24:00	11295.83	11031.32	10365.20	10263.28	937.67	925.33	925.33	344.143	68.601	7953	0
Итого:	1624.53	1592.72	1539.53	1526.15	106.86	105.03	105.03	39.508	7.794	744	0

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 7988ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

