

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/03/22г.-20/04/22г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: Матросова 45 Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений: _____
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв = 0.00 °C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00192091 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 ВД 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0х6F08 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.03.22	72,03	49,27	22,76	111,29	108,76	101,46	100,3	0	8,46	6	4	2,895	0,412	24	0	
22.03.22	67,64	46,72	20,92	110,24	107,95	100,27	99,31	0	8,64	6	4	2,664	0,402	24	0	
23.03.22	67,3	46,39	20,91	109,95	107,71	99,67	98,69	0	9,02	6	4	2,674	0,417	24	0	
24.03.22	67,09	46,3	20,79	110,99	108,74	100,84	99,81	0	8,93	6	4	2,675	0,41	24	0	
25.03.22	67,5	46,46	21,04	109,78	107,55	100,51	99,55	0	8	6	4	2,636	0,367	24	0	
26.03.22	67,21	46,08	21,13	107,9	105,7	97,95	96,99	0	8,71	6	4	2,634	0,402	24	0	
27.03.22	67,21	46,05	21,16	110,56	108,32	99,17	98,21	0	10,11	6	4	2,759	0,467	24	0	
28.03.22	67,01	46,34	20,67	108,85	106,66	99,52	98,55	0	8,11	6	4	2,584	0,375	24	0	
29.03.22	67,26	46,96	20,3	110,67	108,42	100,4	99,37	0	9,05	6	4	2,628	0,424	24	0	
30.03.22	66,59	46,48	20,11	109,77	107,58	99,93	98,94	0	8,64	6	4	2,564	0,401	24	0	
31.03.22	67,44	47,19	20,25	110,92	108,64	100,28	99,23	0	9,41	6	4	2,645	0,442	24	0	
01.04.22	67,47	48,02	19,45	114,15	111,81	104,68	103,53	0	8,28	6	4	2,571	0,399	24	0	
02.04.22	67,71	48,73	18,98	117,71	115,26	107,42	106,22	0	9,04	6	4	2,632	0,442	24	0	
03.04.22	66,57	48,22	18,35	117,6	115,24	107,63	106,43	0	8,81	6	4	2,538	0,425	24	0	
04.04.22	66,79	49,01	17,78	121,91	119,45	111,09	109,89	0	9,56	6	4	2,593	0,468	24	0	
05.04.22	65,91	48,97	16,94	122,01	119,64	112,84	111,56	0	8,08	6	4	2,425	0,399	24	0	
06.04.22	66,1	49,55	16,55	122,96	120,52	113,98	112,65	0	7,87	6	4	2,389	0,391	24	0	
07.04.22	65,67	49,94	15,73	129,4	126,87	119,89	118,46	0	8,41	6	4	2,418	0,419	24	0	
08.04.22	65,62	49,48	16,14	128,54	126,04	120,05	118,63	0	7,41	6	4	2,405	0,366	24	0	
09.04.22	65,04	48,67	16,37	128,75	126,29	119,69	118,34	0	7,95	6	4	2,457	0,384	24	0	
10.04.22	65,4	48,55	16,85	129,73	127,19	117,69	116,38	0	10,81	6	4	2,669	0,523	24	0	
11.04.22	65,66	48,77	16,89	126,59	124,11	116,35	115,06	0	9,05	6	4	2,542	0,444	24	0	
12.04.22	65,73	49,17	16,56	126,59	124,1	117,42	116,05	0	8,05	6	4	2,453	0,396	24	0	
13.04.22	64,98	48,81	16,17	126,45	124,04	116,65	115,34	0	8,7	6	4	2,435	0,421	24	0	
14.04.22	65,91	49,31	16,6	127,95	125,44	117,92	116,56	0	8,88	6	4	2,523	0,436	24	0	
15.04.22	65,87	49,53	16,34	127,94	125,42	117,62	116,23	0	9,19	6	4	2,507	0,456	24	0	
16.04.22	65,63	50,07	15,56	129,44	126,88	118,9	117,49	0	9,39	6	4	2,45	0,472	24	0	
17.04.22	65,95	50,77	15,18	128,15	125,62	119,43	117,99	0	7,63	6	4	2,295	0,388	24	0	
18.04.22	66,21	51,3	14,91	126,78	124,27	118,23	116,78	0	7,49	6	4	2,24	0,387	24	0	
19.04.22	65,67	50,66	15,01	128,74	126,23	118,3	116,83	0	9,4	6	4	2,371	0,476	24	0	
20.04.22	65,56	50,05	15,51	126,76	124,27	117,07	115,66	0	8,61	6	4	2,363	0,432	24	0	
Итого:				3719	3644,72	3412,8	3375,03	0	269,69			78,634	13,043	744	0	
Средние:	66,57	48,44	18,12							6	4					

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 8925ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

