

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/03/22г.-20/04/22г.

Абонент: _____

Договор N: _____

Адрес: Матросова 61

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00192154

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

БД 1

ФТ=1

T3=1

KC=0x015B

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.03.22	72,94	52,54	20,4	66,75	65,15	63,12	62,33	0	2,82	5,5	4	1,48	0,147	24	0	
22.03.22	68,71	49,96	18,75	65,18	63,74	62,09	61,37	0	2,37	5,5	4	1,314	0,118	24	0	
23.03.22	68,34	49,57	18,77	65,21	63,77	61,71	60,99	0	2,78	5,5	4	1,334	0,135	24	0	
24.03.22	67,92	48,77	19,15	65,21	63,81	60,9	60,18	0	3,63	5,5	4	1,4	0,176	24	0	
25.03.22	68,37	49,35	19,02	65,21	63,77	62,18	61,46	0	2,31	5,5	4	1,328	0,11	24	0	
26.03.22	68,34	49,4	18,94	65,22	63,78	60,78	60,07	0	3,71	5,5	4	1,392	0,18	24	0	
27.03.22	68,04	49,47	18,57	65,21	63,77	62	61,28	0	2,49	5,5	4	1,31	0,124	24	0	
28.03.22	67,81	49,67	18,14	65,21	63,77	62,9	62,18	0	1,59	5,5	4	1,237	0,081	24	0	
29.03.22	68,25	50,58	17,67	65,22	63,81	65,34	64,57	0	-0,76	5,5	4	1,091	-0,023	24	0	
30.03.22	67,62	49,28	18,34	65,21	63,81	61,48	60,76	0	3,05	5,5	4	1,321	0,149	24	0	
31.03.22	68,57	50,2	18,37	65,21	63,77	62,15	61,43	0	2,34	5,5	4	1,287	0,117	24	0	
01.04.22	68,51	50,69	17,82	65,21	63,77	63,59	62,87	0	0,9	5,5	4	1,183	0,051	24	0	
02.04.22	68,71	51,41	17,3	65,22	63,78	64,8	64,06	0	-0,28	5,5	4	1,089	-0,002	24	0	
03.04.22	67,37	50,64	16,73	65,21	63,79	64	63,28	0	0,51	5,5	4	1,095	0,038	24	0	
04.04.22	67,91	51,26	16,65	65,21	63,81	64,76	64,04	0	-0,23	5,5	4	1,054	0,003	24	0	
05.04.22	66,78	50,94	15,84	65,22	63,92	65,51	64,73	0	-0,81	5,5	4	0,972	-0,028	24	0	
06.04.22	67,05	51,4	15,65	65,21	63,88	65,2	64,39	0	-0,51	5,5	4	0,974	-0,013	24	0	
07.04.22	66,77	51,67	15,1	65,21	63,91	68,44	67,56	0	-3,65	5,5	4	0,777	-0,166	24	0	
08.04.22	66,46	51,32	15,14	65,21	63,94	67,64	66,8	0	-2,86	5,5	4	0,821	-0,125	24	0	
09.04.22	65,69	50,28	15,41	65,22	64,02	65,97	65,25	0	-1,23	5,5	4	0,927	-0,049	24	0	
10.04.22	66	50,36	15,64	65,21	63,98	65,83	65,11	0	-1,13	5,5	4	0,943	-0,045	24	0	
11.04.22	66,6	51,22	15,38	65,21	63,93	68,84	67,97	0	-4,04	5,5	4	0,774	-0,185	24	0	
12.04.22	66,44	51,71	14,73	65,21	63,93	73,49	72,53	0	-8,6	5,5	4	0,497	-0,418	24	0	
13.04.22	65,41	51,08	14,33	65,22	63,97	72,99	72,05	0	-8,08	5,5	4	0,505	-0,391	24	0	
14.04.22	66,69	51,66	15,03	65,21	63,95	71,56	70,63	0	-6,68	5,5	4	0,615	-0,324	24	0	
15.04.22	66,71	51,8	14,91	65,21	63,93	72,48	71,54	0	-7,61	5,5	4	0,56	-0,372	24	0	
16.04.22	66,55	52,34	14,21	65,22	63,9	74,39	73,43	0	-9,53	5,5	4	0,412	-0,473	24	0	
17.04.22	66,71	52,75	13,96	65,21	63,86	74,08	73,12	0	-9,26	5,5	4	0,405	-0,465	24	0	
18.04.22	66,4	51,35	15,05	65,21	63,95	48,7	48,09	0	15,86	5,5	4	1,778	0,434	24	0	
19.04.22	64,51	37,78	26,73	65,21	64	16,62	16,5	0	47,5	5,5	4	3,507	1,469	24	0	
20.04.22	65,93	39,68	26,25	65,22	64	27,5	27,26	0	36,74	5,5	4	3,136	1,459	24	0	
Итого:				2023,1	1981,17	1941	1917,83	0	63,34			36,518	1,712	744	0	
Средние:	67,35	50	17,35							5,5	4					

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии,0ч

Время работы прибора после сброса 8924ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации