

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/03/22г.-20/04/22г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Социалистическая 52 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
 Тхв = 0.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00200746 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0х3173 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.03.22	72,93	47,49	25,44	104,2	101,73	98	96,98	0	4,75	6	4	2,816	0,225	24	0	
22.03.22	68,51	45,32	23,19	104,45	102,24	97,01	96,05	0	6,19	6	4	2,652	0,284	24	0	
23.03.22	68,05	44,76	23,29	102,19	100,03	96,5	95,54	0	4,49	6	4	2,533	0,203	24	0	
24.03.22	67,72	44,46	23,26	104,02	101,87	97,45	96,51	0	5,36	6	4	2,608	0,24	24	0	
25.03.22	68,22	44,83	23,39	102,84	100,69	96,94	95,98	0	4,71	6	4	2,563	0,212	24	0	
26.03.22	68,09	44,59	23,5	101,76	99,63	94,93	94	0	5,63	6	4	2,593	0,256	24	0	
27.03.22	68,02	44,85	23,17	102,7	100,54	96,25	95,29	0	5,25	6	4	2,567	0,235	24	0	
28.03.22	67,99	45	22,99	102,42	100,27	96	95,04	0	5,23	6	4	2,54	0,238	24	0	
29.03.22	68,24	45,56	22,68	102,44	100,28	97,07	96,11	0	4,17	6	4	2,464	0,192	24	0	
30.03.22	67,44	45,21	22,23	102,43	100,28	96,45	95,49	0	4,79	6	4	2,446	0,222	24	0	
31.03.22	68,16	45,56	22,6	102,11	99,95	96,46	95,5	0	4,45	6	4	2,461	0,206	24	0	
01.04.22	68,5	46,67	21,83	105,79	103,52	100,44	99,39	0	4,13	6	4	2,456	0,197	24	0	
02.04.22	68,8	47,63	21,17	108,3	105,98	102,74	101,58	0	4,4	6	4	2,456	0,213	24	0	
03.04.22	67,61	47,25	20,36	109,18	106,95	103,2	102,09	0	4,86	6	4	2,408	0,232	24	0	
04.04.22	67,87	48,03	19,84	111,07	108,78	105,63	104,43	0	4,35	6	4	2,369	0,211	24	0	
05.04.22	67,01	47,98	19,03	111,92	109,63	106	104,84	0	4,79	6	4	2,317	0,234	24	0	
06.04.22	67,24	48,56	18,68	111,28	108,99	106,29	105,12	0	3,87	6	4	2,226	0,191	24	0	
07.04.22	66,82	49,02	17,8	116,92	114,56	111,86	110,64	0	3,92	6	4	2,233	0,196	24	0	
08.04.22	66,66	48,53	18,13	116,64	114,29	111,8	110,6	0	3,69	6	4	2,253	0,183	24	0	
09.04.22	66,09	47,76	18,33	117,65	115,31	111,67	110,47	0	4,84	6	4	2,346	0,232	24	0	
10.04.22	66,46	47,65	18,81	116,2	113,88	110,28	109,08	0	4,8	6	4	2,373	0,235	24	0	
11.04.22	66,66	47,75	18,91	114,97	112,62	109,66	108,46	0	4,16	6	4	2,331	0,203	24	0	
12.04.22	66,73	47,84	18,89	115,61	113,29	110,66	109,46	0	3,83	6	4	2,326	0,186	24	0	
13.04.22	65,96	47,6	18,36	116,65	114,33	111,16	109,96	0	4,37	6	4	2,31	0,211	24	0	
14.04.22	66,9	48,07	18,83	117,14	114,77	111,56	110,35	0	4,42	6	4	2,376	0,215	24	0	
15.04.22	67,02	48,55	18,47	117,18	114,8	110,98	109,78	0	5,02	6	4	2,366	0,249	24	0	
16.04.22	66,8	49,3	17,5	118,29	115,92	111,99	110,71	0	5,21	6	4	2,288	0,264	24	0	
17.04.22	67,16	49,95	17,21	118,08	115,66	112,97	111,61	0	4,05	6	4	2,195	0,208	24	0	
18.04.22	67,42	50,46	16,96	118,55	116,12	113,42	112,02	0	4,1	6	4	2,179	0,212	24	0	
19.04.22	66,75	50,11	16,64	118,35	115,94	113,41	112,07	0	3,87	6	4	2,125	0,192	24	0	
20.04.22	66,7	49,29	17,41	118,14	115,77	112,34	111,07	0	4,7	6	4	2,248	0,234	24	0	
Итого:				3429,4	3358,62	3251,1	3216,22	0	142,4			74,424	6,811	744	0	
Средние:	67,56	47,27	20,28							6	4					

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 6408ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

