

Месячный отчет за Август 2022
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 20.07.22
Конец отчетного периода: 19.08.22
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул.Мартыанова, д.45
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживает
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ941.11
Идентификационный номер прибора: ИД=29617
Схема потребления: СП=0

Схема потребления: СП=0														
Сутки, час		Время счета Ти	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	Vгв	Тепло Q (прибор)	*Тепло Q (расчёт)
			t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2				
20.07.22	23:00	24.00	67.05	5.5	113.787	116.15	50.38	3.5	96.233	97.40	17.555	17.919	2.785	2.450
21.07.22	23:00	24.00	67.24	5.5	114.568	116.96	50.76	3.5	97.016	98.21	17.552	17.918	2.784	2.448
22.07.22	23:00	24.00	68.24	5.5	115.169	117.64	51.18	3.5	97.679	98.90	17.490	17.865	2.865	2.530
23.07.22	23:00	24.00	69.01	5.5	112.817	115.29	51.71	3.5	98.286	99.54	14.531	14.849	2.707	2.430
24.07.22	23:00	24.00	69.81	5.5	113.646	116.19	52.19	3.5	94.977	96.21	18.798	19.219	2.989	2.629
25.07.22	23:00	24.00	68.53	5.5	116.011	118.52	51.30	3.5	96.537	97.75	19.473	19.895	3.001	2.629
26.07.22	23:00	24.00	67.81	5.5	114.639	117.07	50.81	3.5	96.273	97.46	18.366	18.756	2.885	2.534
27.07.22	23:00	24.00	67.08	5.5	112.835	115.18	50.58	3.5	94.554	95.71	18.280	18.660	2.791	2.441
28.07.22	23:00	24.00	66.57	5.5	109.478	111.72	50.20	3.5	91.379	92.48	18.098	18.469	2.704	2.358
29.07.22	23:00	24.00	70.18	5.5	110.422	112.92	52.19	3.5	94.315	95.54	16.107	16.471	2.832	2.524
30.07.22	23:00	24.00	75.34	5.5	111.370	114.24	55.17	3.5	94.811	96.18	16.559	16.986	3.165	2.848
31.07.22	23:00	24.00	76.33	5.5	110.259	113.17	55.49	3.5	93.337	94.70	16.922	17.369	3.241	2.918
01.08.22	23:00	24.00	76.78	5.5	107.379	110.25	56.00	3.5	92.495	93.87	14.884	15.282	3.070	2.785
02.08.22	23:00	24.00	65.65	5.5	94.808	96.70	49.92	3.5	90.551	91.63	11.605	11.837	2.075	1.853
03.08.22	23:00	24.00	66.61	5.5	11.259	11.49	49.83	3.5	90.496	91.57	0.635	0.648	0.217	0.205
04.08.22	23:00	24.00	67.04	5.5	79.873	81.53	50.07	3.5	89.567	90.64	11.452	11.690	1.930	1.711
05.08.22	23:00	24.00	67.05	5.5	106.185	108.39	50.04	3.5	90.171	91.25	16.050	16.383	2.613	2.307
06.08.22	23:00	24.00	67.40	5.5	102.090	104.23	49.98	3.5	88.187	89.24	14.106	14.401	2.487	2.218
07.08.22	23:00	24.00	67.13	5.5	105.093	107.28	50.15	3.5	88.437	89.50	16.884	17.235	2.635	2.312
08.08.22	23:00	24.00	67.66	5.5	105.551	107.78	50.58	3.5	88.390	89.47	17.418	17.786	2.688	2.355
09.08.22	23:00	24.00	67.65	5.5	105.131	107.35	50.61	3.5	88.152	89.23	16.995	17.354	2.655	2.331
10.08.22	23:00	24.00	66.72	5.5	104.598	106.75	50.30	3.5	89.103	90.18	15.573	15.893	2.505	2.207
11.08.22	23:00	24.00	67.67	5.5	104.415	106.62	50.78	3.5	88.075	89.16	16.474	16.822	2.604	2.289
12.08.22	23:00	24.00	68.00	5.5	104.444	106.67	50.92	3.5	88.218	89.31	16.248	16.594	2.615	2.305
13.08.22	23:00	24.00	67.55	5.5	104.765	106.97	50.62	3.5	88.300	89.38	16.475	16.822	2.611	2.297
14.08.22	23:00	24.00	66.42	5.5	105.224	107.37	49.63	3.5	87.252	88.28	18.016	18.383	2.664	2.320
15.08.22	23:00	24.00	68.41	5.5	105.918	108.20	50.59	3.5	88.795	89.88	17.310	17.683	2.766	2.436
16.08.22	23:00	24.00	68.14	5.5	104.905	107.15	50.33	3.5	88.568	89.64	16.569	16.924	2.707	2.390
17.08.22	23:00	24.00	65.97	5.5	100.995	103.03	48.02	3.5	81.588	82.49	19.555	19.949	2.755	2.381
18.08.22	23:00	24.00	65.42	5.5	101.478	103.49	47.30	3.5	80.052	80.91	21.427	21.851	2.856	2.446
19.08.22	23:00	24.00	65.33	5.5	99.228	101.19	46.73	3.5	78.785	79.61	20.443	20.847	2.804	2.413
ИТОГО		744.00	68.25	5.5	3208.34	3277.49	50.79	3.5	2810.58	2845.32	507.850	518.762	82.003	72.303
		ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

температура холодной воды (константа прибора) t_{хв.приб}=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период t_{хв.факт}=+ 19.1°C
*ТеплоQ(расчет) при t_{хв.факт}=+ 19.1°C

Дата: 19 Август 2022

Представитель потребителя: С. В. Пономарев/

