

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/07/22г.-19/08/22г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Социалистическая, д. 52**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.01

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, $t_{ф}$ = 19,1 Град С

Заводской номер 00200746 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0х5Е78 ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/см 2	P2, кгс/см 2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
20.07.22	0,408	7,51	0,00	7,51	7,59	0,00	54,25	32,41	21,84	6,00	4,00	24,00	7,59	0,265
21.07.22	0,392	7,12	0,00	7,12	7,20	0,00	54,98	32,77	22,21	6,00	4,00	24,00	7,20	0,257
22.07.22	0,405	6,81	0,00	6,81	6,93	0,00	59,27	34,13	25,14	6,00	4,00	24,00	6,93	0,276
23.07.22	0,352	6,01	0,00	6,01	6,10	0,00	58,88	34,63	24,25	6,00	4,00	24,00	6,10	0,238
24.07.22	0,404	6,78	0,00	6,78	6,90	0,00	59,58	33,92	25,66	6,00	4,00	24,00	6,90	0,275
25.07.22	0,347	6,02	0,00	6,02	6,10	0,00	57,76	32,69	25,07	6,00	4,00	24,00	6,10	0,233
26.07.22	0,375	6,41	0,00	6,41	6,49	0,00	58,83	33,67	25,16	6,00	4,00	24,00	6,49	0,253
27.07.22	0,380	6,52	0,00	6,52	6,59	0,00	58,15	34,66	23,49	6,00	4,00	24,00	6,59	0,256
28.07.22	0,383	6,51	0,00	6,51	6,59	0,00	58,58	35,33	23,25	6,00	4,00	24,00	6,59	0,259
29.07.22	0,396	6,55	0,00	6,55	6,69	0,00	60,63	36,51	24,12	6,00	4,00	24,00	6,69	0,272
30.07.22	0,422	6,43	0,00	6,43	6,57	0,00	65,77	37,51	28,26	6,00	4,00	24,00	6,57	0,300
31.07.22	0,388	5,95	0,00	5,95	6,07	0,00	65,40	37,38	28,02	6,00	4,00	24,00	6,07	0,275
01.08.22	0,421	6,49	0,00	6,49	6,63	0,00	64,88	38,56	26,32	6,00	4,00	24,00	6,63	0,298
02.08.22	0,408	7,07	0,00	7,07	7,18	0,00	57,44	35,58	21,86	6,00	4,00	24,00	7,18	0,274
03.08.22	0,424	7,26	0,00	7,26	7,38	0,00	58,31	34,98	23,33	6,00	4,00	24,00	7,38	0,286
04.08.22	0,419	7,74	0,00	7,74	7,81	0,00	54,03	33,75	20,28	6,00	4,00	24,00	7,81	0,272
05.08.22	0,337	7,14	0,00	7,14	7,17	0,00	47,41	31,36	16,05	6,00	4,00	24,00	7,17	0,201
06.08.22	0,315	6,70	0,00	6,70	6,74	0,00	46,84	30,17	16,67	6,00	4,00	24,00	6,74	0,188
07.08.22	0,388	7,82	0,00	7,82	7,90	0,00	49,84	30,18	19,66	6,00	4,00	24,00	7,90	0,239
08.08.22	0,394	7,90	0,00	7,90	7,98	0,00	49,92	31,62	18,30	6,00	4,00	24,00	7,98	0,244
09.08.22	0,413	8,25	0,00	8,25	8,32	0,00	50,22	32,01	18,21	6,00	4,00	24,00	8,32	0,256
10.08.22	0,130	2,83	0,00	2,83	2,84	0,00	46,07	30,29	15,78	6,00	4,00	24,00	2,84	0,076
11.08.22	0,166	3,36	0,00	3,36	3,39	0,00	49,83	24,96	24,87	6,00	4,00	24,00	3,39	0,102
12.08.22	0,432	8,54	0,00	8,54	8,64	0,00	50,46	30,74	19,72	6,00	4,00	24,00	8,64	0,270
13.08.22	0,372	7,90	0,00	7,90	7,97	0,00	47,26	30,31	16,95	6,00	4,00	24,00	7,97	0,222
14.08.22	0,386	8,14	0,00	8,14	8,20	0,00	47,31	28,97	18,34	6,00	4,00	24,00	8,20	0,231
15.08.22	0,382	7,93	0,00	7,93	8,00	0,00	48,10	29,31	18,79	6,00	4,00	24,00	8,00	0,231
16.08.22	0,454	13,56	5,04	8,52	13,74	5,11	54,42	56,34	-1,92	6,00	4,00	24,00	8,63	0,292
17.08.22	0,426	20,13	13,30	6,83	20,40	13,54	56,52	53,55	2,97	6,00	4,00	24,00	6,92	0,296
18.08.22	0,513	20,50	12,73	7,77	20,82	12,97	59,82	56,13	3,69	6,00	4,00	24,00	7,89	0,365
19.08.22	0,526	20,09	12,53	7,56	20,46	12,77	62,92	58,98	3,94	6,00	4,00	24,00	7,70	0,382
Итого:	11,958	257,97	43,60	214,37	261,39	44,39	55,28	35,92	19,36	6,00	4,00	744,00	217,12	7,885

$Mг = M1 - M2$

$Qрасч = Qo - (Mг * (t_{ф} - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

24.08.22



Поломарев С. В. /