

Месячный отчет за Декабрь 2022
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Начало отчетного периода: 20.11.22
Конец отчетного периода: 19.12.22
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул.Горно-Алтайская, д.58
Источник теплоты:

Тепловычислитель: СПТ943.
Идентификационный номер прибора: ИД=59524
Тепловой ввод: ТВ1 Схема потребления: СП=0

Тепловой ввод: ТВ1

Схема потребления: СП=0

Сутки, час	Время счета Ти	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	V3	Тепло Q (прибор)	*Тепло Q (расчет)
		t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2				
20.11.22 23:00	24.00	77.99	5.16	37.103	38.122	47.09	4.44	35.462	35.839	1.645	1.690	1.225	1.225
21.11.22 23:00	24.00	82.49	5.16	37.017	38.144	48.38	4.45	35.416	35.813	1.601	1.650	1.342	1.341
22.11.22 23:00	24.00	83.75	5.19	37.371	38.541	49.64	4.45	35.779	36.200	1.593	1.642	1.356	1.355
23.11.22 23:00	24.00	85.60	5.14	37.063	38.271	49.78	4.44	35.251	35.668	1.813	1.872	1.419	1.419
24.11.22 23:00	24.00	92.17	5.14	37.096	38.478	51.70	4.44	35.225	35.673	1.871	1.941	1.600	1.600
25.11.22 23:00	24.00	92.93	5.15	37.180	38.586	52.10	4.45	35.282	35.738	1.898	1.970	1.620	1.619
26.11.22 23:00	24.00	92.68	5.13	37.087	38.483	51.11	4.45	35.013	35.449	2.074	2.153	1.650	1.650
27.11.22 23:00	24.00	92.76	5.05	36.327	37.696	49.67	4.43	34.377	34.782	1.950	2.023	1.665	1.664
28.11.22 23:00	24.00	93.14	5.07	36.642	38.033	48.92	4.43	34.595	34.991	2.047	2.124	1.723	1.722
29.11.22 23:00	24.00	93.01	5.09	36.689	38.079	48.45	4.44	34.695	35.085	1.994	2.070	1.734	1.733
30.11.22 23:00	24.00	93.11	5.18	37.220	38.632	48.97	4.48	35.285	35.690	1.934	2.008	1.740	1.740
ИТОГО	264.00	89.06	5.13	406.795	421.065	49.62	4.45	386.380	390.928	20.419	21.142	17.074	17.068
	ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

температура холодной воды (константа прибора) t_{хв.приб}=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период t_{хв.факт}=+ 0.30°C

Сутки, час	Время счета Ти	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	V3	Тепло Q (прибор)	*Тепло Q (расчет)
		t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2				
01.12.22 23:00	24.00	93.15	5.35	38.738	40.209	49.33	4.55	36.589	37.014	2.150	2.231	1.806	1.806
02.12.22 23:00	24.00	93.17	5.39	38.812	40.286	49.69	4.57	36.625	37.057	2.187	2.270	1.799	1.798
03.12.22 23:00	24.00	92.99	5.33	38.337	39.788	49.65	4.54	36.355	36.783	1.982	2.057	1.763	1.762
04.12.22 23:00	24.00	93.18	5.35	38.529	39.993	49.73	4.55	36.584	37.016	1.945	2.019	1.774	1.773
05.12.22 23:00	24.00	93.39	5.36	38.836	40.317	50.50	4.55	36.764	37.211	2.072	2.151	1.773	1.772
06.12.22 23:00	24.00	93.20	5.36	38.117	39.566	50.38	4.55	36.686	37.130	1.432	1.486	1.707	1.707
07.12.22 23:00	24.00	93.11	5.34	38.163	39.611	49.98	4.55	36.464	36.899	1.699	1.763	1.734	1.733
08.12.22 23:00	24.00	93.04	5.33	38.232	39.680	49.49	4.55	36.327	36.752	1.905	1.977	1.762	1.761
09.12.22 23:00	24.00	93.36	5.35	37.783	39.223	49.64	4.56	36.376	36.804	1.407	1.460	1.724	1.724
10.12.22 23:00	24.00	91.46	5.31	38.066	39.464	48.77	4.55	36.111	36.522	1.954	2.026	1.723	1.722
11.12.22 23:00	24.00	93.12	5.38	38.530	39.992	50.25	4.56	36.720	37.162	1.810	1.879	1.746	1.745
12.12.22 23:00	24.00	93.66	5.36	38.491	39.967	51.00	4.56	36.624	37.078	1.867	1.939	1.740	1.739
13.12.22 23:00	24.00	93.25	5.39	38.890	40.370	51.47	4.56	36.926	37.392	1.964	2.039	1.729	1.728
14.12.22 23:00	24.00	94.17	5.32	38.097	39.572	51.28	4.55	36.215	36.669	1.881	1.954	1.733	1.733
15.12.22 23:00	24.00	93.07	5.34	37.929	39.367	50.32	4.56	36.269	36.707	1.660	1.723	1.708	1.707
16.12.22 23:00	24.00	93.07	5.35	38.041	39.483	50.28	4.56	36.473	36.913	1.568	1.627	1.709	1.709
17.12.22 23:00	24.00	93.49	5.38	38.545	40.018	51.57	4.56	36.722	37.187	1.823	1.893	1.713	1.712
18.12.22 23:00	24.00	93.18	5.38	38.246	39.699	52.36	4.56	36.699	37.178	1.547	1.605	1.645	1.644
19.12.22 23:00	24.00	92.29	5.38	38.442	39.878	51.50	4.56	37.178	37.648	1.619	1.680	1.656	1.655
ИТОГО	456.00	93.12	5.36	728.824	756.483	50.38	4.55	694.708	703.122	34.472	35.780	32.942	32.931
	ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

температура холодной воды (константа прибора) t_{хв.приб}=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период t_{хв.факт}=+ 0.30°C
*ТеплоQ(расчет) потребление тепловой энергии при t_{хв.факт}=+ 0.30°C



Дата: 19 Декабрь 2022

Представитель сервисной фирмы: _____

/Понемарева Т. М./

Месячный отчет за Декабрь 2022
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Начало отчетного периода: 20.11.22
Конец отчетного периода: 19.12.22
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул.Горно-Алтайская, д.58
Источник теплоты:

Тепловычислитель: СПТ943.
Идентификационный номер прибора: ИД=59524
Тепловой ввод: ТВ2 Схема потребления: СП=7

Сутки, час	Время счета Ti	подающий труб.				Тепло Q (прибор)	*Тепло Q (расчет)	
		t1	P1	M1	V1			
20.11.22 23:00	24.00	73.17	4.84	1.527	1.564	0.112	0.111	
21.11.22 23:00	24.00	77.96	4.85	1.408	1.447	0.110	0.109	
22.11.22 23:00	24.00	78.38	4.89	1.345	1.383	0.105	0.105	
23.11.22 23:00	24.00	80.69	4.82	1.537	1.583	0.124	0.124	
24.11.22 23:00	24.00	86.42	4.82	1.554	1.605	0.134	0.134	
25.11.22 23:00	24.00	86.94	4.85	1.593	1.647	0.139	0.138	
26.11.22 23:00	24.00	87.00	4.81	1.739	1.797	0.151	0.151	
27.11.22 23:00	24.00	86.41	4.75	1.623	1.676	0.140	0.140	
28.11.22 23:00	24.00	87.04	4.79	1.719	1.777	0.150	0.149	
29.11.22 23:00	24.00	86.95	4.78	1.664	1.719	0.145	0.144	
30.11.22 23:00	24.00	86.75	4.91	1.610	1.664	0.140	0.139	
ИТОГО		264.00	83.43	4.83	17.318	17.861	1.450	1.444
		ч	°C	кг/см2	т	м3	Гкал	Гкал

температура холодной воды (константа прибора) t_{хв.приб}=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период t_{хв.факт}=+ 0.30°C

Сутки, час	Время счета Ti	подающий труб.				Тепло Q (прибор)	*Тепло Q (расчет)
		t1	P1	M1	V1		
01.12.22 23:00	24.00	87.41	5.35	1.818	1.880	0.159	0.158
02.12.22 23:00	24.00	87.09	5.39	1.601	1.655	0.140	0.139
03.12.22 23:00	24.00	86.62	5.33	1.519	1.570	0.132	0.131
04.12.22 23:00	24.00	87.14	5.35	1.603	1.657	0.140	0.139
05.12.22 23:00	24.00	87.42	5.36	1.740	1.798	0.152	0.152
06.12.22 23:00	24.00	85.68	5.36	1.098	1.134	0.094	0.094
07.12.22 23:00	24.00	86.57	5.34	1.369	1.414	0.119	0.118
08.12.22 23:00	24.00	87.15	5.33	1.549	1.602	0.135	0.135
09.12.22 23:00	24.00	85.59	5.35	1.043	1.077	0.089	0.089
10.12.22 23:00	24.00	85.97	5.31	1.604	1.657	0.138	0.137
11.12.22 23:00	24.00	86.83	5.38	1.447	1.495	0.126	0.125
12.12.22 23:00	24.00	87.86	5.36	1.499	1.550	0.132	0.131
13.12.22 23:00	24.00	87.41	5.39	1.588	1.642	0.139	0.138
14.12.22 23:00	24.00	87.99	5.32	1.517	1.569	0.134	0.133
15.12.22 23:00	24.00	85.78	5.34	1.296	1.338	0.111	0.111
16.12.22 23:00	24.00	86.02	5.35	1.187	1.226	0.102	0.102
17.12.22 23:00	24.00	87.50	5.38	1.423	1.472	0.125	0.124
18.12.22 23:00	24.00	86.50	5.38	1.128	1.165	0.098	0.097
19.12.22 23:00	24.00	85.38	5.38	1.271	1.313	0.109	0.108
ИТОГО	456.00	93.12	5.02	27.300	28.213	2.371	2.363
	ч	°C	кг/см2	т	м3	Гкал	Гкал

температура холодной воды (константа прибора) t_{хв.приб}=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период t_{хв.факт}=+ 0.30°C
*ТеплоQ(расчет) потребление тепловой энергии при t_{хв.факт}=+ 0.30°C

Дата: 19 Декабрь 2022

Представитель сервисной фирмы

Т. М./

