

Месячный отчет за Декабрь 2022  
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Конец отчетного периода: 19.12.22  
Потребитель: коллектив жильцов  
Объект: МКД  
Адрес: г.Бийск ул.Мартьянова, д.45  
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживает  
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ941.11  
Идентификационный номер прибора: ИД=29617  
Схема потребления: СП=0

| Сутки,<br>час | Время<br>счета<br>Тн | подающий труб. |       |        |         | обратный труб. |       |        |         | M3=M1-M2 | V3     | Схема потребления: СП=0   |                             |         |
|---------------|----------------------|----------------|-------|--------|---------|----------------|-------|--------|---------|----------|--------|---------------------------|-----------------------------|---------|
|               |                      | t1             | P1    | M1     | V1      | t2             | P2    | M2     | V2      |          |        | Тепло<br>Qобщ<br>(прибор) | Тепло**<br>Qобщ<br>(расчет) |         |
| 20.11.22      | 23:00                | 24.00          | 77.62 | 5.5    | 421.632 | 433.11         | 51.34 | 3.5    | 412.226 | 417.41   | 12.910 | 13.262                    | 11.765                      | 11.761  |
| 21.11.22      | 23:00                | 24.00          | 82.16 | 5.5    | 417.642 | 430.26         | 52.87 | 3.5    | 413.951 | 419.46   | 6.565  | 6.763                     | 12.604                      | 12.602  |
| 22.11.22      | 23:00                | 24.00          | 83.52 | 5.5    | 422.179 | 435.32         | 54.04 | 3.5    | 420.120 | 425.95   | 5.749  | 5.928                     | 12.782                      | 12.780  |
| 23.11.22      | 23:00                | 24.00          | 85.06 | 5.5    | 414.709 | 428.06         | 54.59 | 3.5    | 414.751 | 420.62   | 4.372  | 4.513                     | 12.902                      | 12.901  |
| 24.11.22      | 23:00                | 24.00          | 91.79 | 5.5    | 414.633 | 429.96         | 57.11 | 3.5    | 415.876 | 422.29   | 3.582  | 3.714                     | 14.619                      | 14.617  |
| 25.11.22      | 23:00                | 24.00          | 92.64 | 5.5    | 414.114 | 429.68         | 57.61 | 3.5    | 416.698 | 423.23   | 1.881  | 1.951                     | 14.656                      | 14.655  |
| 26.11.22      | 23:00                | 24.00          | 92.34 | 5.5    | 412.746 | 428.17         | 56.91 | 3.5    | 412.954 | 419.28   | 4.888  | 5.071                     | 14.944                      | 14.943  |
| 27.11.22      | 23:00                | 24.00          | 92.42 | 5.5    | 407.827 | 423.09         | 55.55 | 3.5    | 404.966 | 410.89   | 8.180  | 8.487                     | 15.531                      | 15.529  |
| 28.11.22      | 23:00                | 24.00          | 92.81 | 5.5    | 407.724 | 423.10         | 55.27 | 3.5    | 408.708 | 414.63   | 3.025  | 3.140                     | 15.511                      | 15.510  |
| 29.11.22      | 23:00                | 24.00          | 92.66 | 5.5    | 408.615 | 423.98         | 55.10 | 3.5    | 408.831 | 414.72   | 4.554  | 4.725                     | 15.639                      | 15.637  |
| 30.11.22      | 23:00                | 24.00          | 92.79 | 5.5    | 414.514 | 430.14         | 55.58 | 3.5    | 415.001 | 421.08   | 4.012  | 4.163                     | 15.683                      | 15.682  |
| ИТОГО         |                      | 264.00         | 88.71 | 5.5    | 4556.33 | 4714.87        | 55.09 | 3.5    | 4544.08 | 4609.56  | 59.720 | 61.718                    | 156.635                     | 156.617 |
|               |                      | ч              | °C    | кг/см2 | т       | м3             | °C    | кг/см2 | т       | м3       | т      | м3                        | Гкал                        | Гкал    |

| Сутки,<br>час | Время<br>счета<br>Ти | подающий труб. |       |        |         | обратный труб. |       |        |         | M3=M1-M2 | V3      | Тепло<br>Qобщ<br>(прибор) | Тепло**<br>Qобщ<br>(расчет) |         |
|---------------|----------------------|----------------|-------|--------|---------|----------------|-------|--------|---------|----------|---------|---------------------------|-----------------------------|---------|
|               |                      | t1             | P1    | M1     | V1      | t2             | P2    | M2     | V2      |          |         |                           |                             |         |
| 01.12.22      | 23:00                | 24:00          | 92.87 | 5.5    | 427.835 | 443.99         | 56.71 | 3.5    | 422.157 | 428.58   | 10.075  | 10.455                    | 16.083                      | 16.080  |
| 02.12.22      | 23:00                | 24:00          | 92.85 | 5.5    | 430.375 | 446.62         | 57.01 | 3.5    | 416.705 | 423.11   | 14.197  | 14.733                    | 16.276                      | 16.271  |
| 03.12.22      | 23:00                | 24:00          | 92.73 | 5.5    | 426.510 | 442.57         | 56.94 | 3.5    | 411.332 | 417.64   | 15.604  | 16.192                    | 16.192                      | 16.187  |
| 04.12.22      | 23:00                | 24:00          | 92.93 | 5.5    | 428.734 | 444.94         | 57.13 | 3.5    | 411.115 | 417.46   | 17.979  | 18.658                    | 16.413                      | 16.408  |
| 05.12.22      | 23:00                | 24:00          | 93.11 | 5.5    | 428.976 | 445.25         | 57.64 | 3.5    | 414.407 | 420.91   | 14.782  | 15.343                    | 16.109                      | 16.105  |
| 06.12.22      | 23:00                | 24:00          | 92.92 | 5.5    | 427.173 | 443.32         | 57.69 | 3.5    | 413.322 | 419.82   | 13.986  | 14.514                    | 15.897                      | 15.893  |
| 07.12.22      | 23:00                | 24:00          | 92.88 | 5.5    | 425.259 | 441.32         | 57.41 | 3.5    | 410.497 | 416.89   | 15.166  | 15.739                    | 15.996                      | 15.991  |
| 08.12.22      | 23:00                | 24:00          | 92.74 | 5.5    | 403.099 | 418.28         | 56.91 | 3.5    | 389.601 | 395.57   | 13.793  | 14.312                    | 15.264                      | 15.259  |
| 09.12.22      | 23:00                | 24:00          | 93.10 | 5.5    | 423.595 | 439.66         | 56.97 | 3.5    | 409.100 | 415.38   | 14.856  | 15.419                    | 16.188                      | 16.183  |
| 10.12.22      | 23:00                | 24:00          | 91.16 | 5.5    | 422.561 | 437.99         | 56.02 | 3.5    | 405.540 | 411.57   | 17.276  | 17.907                    | 15.852                      | 15.847  |
| 11.12.22      | 23:00                | 24:00          | 92.87 | 5.5    | 430.824 | 447.09         | 57.62 | 3.5    | 411.604 | 418.06   | 19.323  | 20.052                    | 16.337                      | 16.331  |
| 12.12.22      | 23:00                | 24:00          | 93.40 | 5.5    | 426.180 | 442.44         | 58.45 | 3.5    | 411.066 | 417.69   | 15.184  | 15.764                    | 15.824                      | 15.819  |
| 13.12.22      | 23:00                | 24:00          | 92.95 | 5.5    | 429.304 | 445.54         | 58.80 | 3.5    | 413.875 | 420.62   | 15.429  | 16.013                    | 15.609                      | 15.604  |
| 14.12.22      | 23:00                | 24:00          | 93.86 | 5.5    | 405.665 | 421.28         | 57.68 | 3.5    | 389.074 | 395.19   | 16.632  | 17.273                    | 15.675                      | 15.670  |
| 15.12.22      | 23:00                | 24:00          | 92.83 | 5.5    | 393.580 | 408.43         | 55.52 | 3.5    | 376.615 | 382.12   | 16.965  | 17.605                    | 15.662                      | 15.657  |
| 16.12.22      | 23:00                | 24:00          | 92.80 | 5.5    | 395.371 | 410.28         | 55.33 | 3.5    | 378.632 | 384.13   | 16.738  | 17.370                    | 15.778                      | 15.773  |
| 17.12.22      | 23:00                | 24:00          | 93.21 | 5.5    | 399.563 | 414.75         | 56.23 | 3.5    | 380.946 | 386.65   | 18.617  | 19.324                    | 15.860                      | 15.855  |
| 18.12.22      | 23:00                | 24:00          | 92.92 | 5.5    | 400.919 | 416.07         | 56.20 | 3.5    | 379.022 | 384.69   | 21.897  | 22.724                    | 15.989                      | 15.983  |
| 19.12.22      | 23:00                | 24:00          | 92.15 | 5.5    | 400.526 | 415.44         | 55.87 | 3.5    | 379.645 | 385.26   | 20.881  | 21.659                    | 15.734                      | 15.728  |
| ИТОГО         |                      | 456.00         | 92.86 | 5.5    | 7926.05 | 8225.26        | 56.96 | 3.5    | 7624.25 | 7741.34  | 309.380 | 321.055                   | 302.737                     | 302.645 |
|               |                      | ч              | °C    | кг/см2 | т       | м3             | °C    | кг/см2 | т       | м3       | т       | м3                        | Гкал                        | Гкал    |

температура холодной воды (константа прибора) t<sub>хв.приб</sub>=+ 0.0°C  
температура холодной воды за отчетный период t<sub>хв.факт</sub>=+ 0.30°C  
\*\*- расчет потребления тепловой энергии при t<sub>хв.факт</sub>=+ 0.30°C

Дата: 20 Декабрь 2022

Представитель потребителя: С. В. Пономарев/

