

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/11/22г.-19/12/22г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Можайского, д. 2**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.02

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 0,3 Град С

Заводской номер 00075683 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0x5E78 ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	Qг, Гкал	M1, т	M2, т	M3, т	V1, м3	V2, м3	V3, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/см 2	P2, кгс/см 2	ВНР, ч	Qрасч, Гкал
20.11.22	1,436	0,256	48,38	44,81	3,64	49,61	45,29	3,70	75,45	49,51	25,94	6,50	4,00	24,00	1,435
21.11.22	1,479	0,184	47,42	44,96	2,61	48,77	45,44	2,62	79,21	50,79	28,42	6,50	4,00	24,00	1,478
22.11.22	1,543	0,201	48,21	45,48	2,92	49,64	45,97	2,94	80,77	51,98	28,79	6,50	4,00	24,00	1,542
23.11.22	1,574	0,177	47,11	44,66	2,53	48,57	45,18	2,55	83,11	52,57	30,54	6,50	4,00	24,00	1,573
24.11.22	1,811	0,206	47,91	45,01	2,94	49,60	45,72	2,96	88,92	54,52	34,40	6,50	4,00	24,00	1,810
25.11.22	1,773	0,158	47,64	45,33	2,30	49,32	46,05	2,31	89,26	54,78	34,48	6,50	4,00	24,00	1,772
26.11.22	1,866	0,206	48,20	45,26	2,94	49,89	45,96	2,97	89,35	54,01	35,34	6,50	4,00	24,00	1,865
27.11.22	1,851	0,207	45,92	43,11	2,97	47,54	43,63	3,00	89,39	52,54	36,85	6,50	4,00	24,00	1,850
28.11.22	1,920	0,195	47,97	45,14	2,81	49,65	45,70	2,83	89,44	52,57	36,87	6,50	4,00	24,00	1,919
29.11.22	1,898	0,191	47,30	44,59	2,73	48,98	45,12	2,73	89,25	52,16	37,09	6,50	4,00	24,00	1,897
30.11.22	1,910	0,208	47,51	44,47	2,98	49,19	45,00	3,02	89,18	52,32	36,86	6,50	4,00	24,00	1,909
Итого:	19,061	2,189	523,57	492,82	31,37	540,76	499,06	31,63	85,76	52,52	33,23	6,50	4,00	264,00	19,052

Дата	Qo, Гкал	Qг, Гкал	M1, т	M2, т	M3, т	V1, м3	V2, м3	V3, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/см 2	P2, кгс/см 2	ВНР, ч	Qрасч, Гкал
01.12.22	1,737	0,192	42,58	39,98	2,75	44,13	40,44	2,76	89,24	51,84	37,40	6,50	4,00	24,00	1,736
02.12.22	1,827	0,145	45,33	43,15	2,11	46,99	43,63	2,12	89,50	51,68	37,82	6,50	4,00	24,00	1,826
03.12.22	1,867	0,197	45,27	42,36	2,83	46,87	42,84	2,87	89,11	51,09	38,02	6,50	4,00	24,00	1,866
04.12.22	1,880	0,208	45,39	42,31	2,99	46,98	42,79	3,02	89,19	51,22	37,97	6,50	4,00	24,00	1,879
05.12.22	1,866	0,192	45,30	42,53	2,78	46,96	43,01	2,79	89,86	51,93	37,93	6,50	4,00	24,00	1,865
06.12.22	1,851	0,179	45,22	42,62	2,55	46,86	43,10	2,56	89,80	51,84	37,96	6,50	4,00	24,00	1,850
07.12.22	1,846	0,182	44,91	42,25	2,61	46,53	42,73	2,62	89,47	51,41	38,06	6,50	4,00	24,00	1,845
08.12.22	1,828	0,161	44,51	41,97	2,35	46,03	42,45	2,37	89,11	50,82	38,29	6,50	4,00	24,00	1,827
09.12.22	1,879	0,197	44,94	42,04	2,83	46,56	42,52	2,85	89,66	51,16	38,50	6,50	4,00	24,00	1,878
10.12.22	1,840	0,207	44,54	41,39	2,99	46,06	41,87	3,04	88,24	50,36	37,88	6,50	4,00	24,00	1,839
11.12.22	1,897	0,223	45,57	42,33	3,24	47,25	42,81	3,30	89,78	51,91	37,87	6,50	4,00	24,00	1,896
12.12.22	1,817	0,170	44,86	42,34	2,43	46,50	42,82	2,44	89,94	52,40	37,54	6,50	4,00	24,00	1,816
13.12.22	1,803	0,185	45,03	42,25	2,70	46,61	42,73	2,73	89,31	52,47	36,84	6,50	4,00	24,00	1,802
14.12.22	1,767	0,157	43,85	41,47	2,25	45,36	41,95	2,25	89,83	52,22	37,61	6,50	4,00	24,00	1,766
15.12.22	1,849	0,210	44,57	41,51	2,99	46,16	41,99	3,01	89,67	51,70	37,97	6,50	4,00	24,00	1,848
16.12.22	1,836	0,192	44,50	41,68	2,76	46,08	42,16	2,77	89,59	51,59	38,00	6,50	4,00	24,00	1,835
17.12.22	1,842	0,191	44,90	42,10	2,74	46,51	42,58	2,75	89,82	52,05	37,77	6,50	4,00	24,00	1,841
18.12.22	1,829	0,187	44,89	42,02	2,68	46,46	42,50	2,73	89,54	51,95	37,59	6,50	4,00	24,00	1,828
19.12.22	1,819	0,207	45,02	41,89	2,98	46,55	42,37	3,00	88,53	51,59	36,94	6,50	4,00	24,00	1,818
Итого:	34,880	3,582	851,18	798,19	51,56	881,45	807,29	51,98	89,43	51,64	37,79	6,50	4,00	456,00	34,865

$M_g = M_3$

$$Q_{расч} = Q_o - (M_g \cdot (t_f - t_y)) / 1000$$

Представитель сервисной фирмы _____ Пономарёв С. В. /

22.12.22

