

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/11/22г.-19/12/22г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Социалистическая, д. 52**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.01

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 0,3 Град С

Заводской номер 00200746 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0x5E78 ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
20.11.22	3,260	112,24	107,61	4,63	115,31	108,92	77,83	50,91	26,92	6,00	4,00	24,00	4,76	3,259
21.11.22	3,555	111,90	107,40	4,50	115,27	108,80	81,81	52,19	29,62	6,00	4,00	24,00	4,64	3,554
22.11.22	3,587	113,43	109,41	4,02	116,96	110,85	83,21	53,52	29,69	6,00	4,00	24,00	4,15	3,586
23.11.22	3,722	111,36	107,15	4,21	114,96	108,62	85,40	54,07	31,33	6,00	4,00	24,00	4,35	3,721
24.11.22	4,117	111,69	107,88	3,81	115,84	109,53	91,76	56,90	34,86	6,00	4,00	24,00	3,95	4,116
25.11.22	4,168	112,99	108,93	4,06	117,18	110,61	92,16	57,41	34,75	6,00	4,00	24,00	4,21	4,167
26.11.22	4,256	112,27	107,38	4,89	116,41	109,01	92,13	56,78	35,35	6,00	4,00	24,00	5,07	4,255
27.11.22	4,312	109,00	104,34	4,66	113,04	105,84	92,26	55,14	37,12	6,00	4,00	24,00	4,83	4,311
28.11.22	4,395	110,36	105,94	4,42	114,50	107,43	92,56	55,04	37,52	6,00	4,00	24,00	4,59	4,394
29.11.22	4,397	109,81	105,03	4,78	113,93	106,53	92,34	54,77	37,57	6,00	4,00	24,00	4,96	4,396
30.11.22	4,366	109,88	105,72	4,16	113,97	107,22	92,36	54,77	37,59	6,00	4,00	24,00	4,31	4,365
Итого:	44,135	1224,93	1176,79	48,14	1267,37	1193,36	88,53	54,68	33,85	6,00	4,00	264,00	49,81	44,121

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
01.12.22	4,363	108,57	103,98	4,59	112,63	105,47	92,39	54,56	37,83	6,00	4,00	24,00	4,76	4,362
02.12.22	4,363	108,54	103,76	4,78	112,58	105,24	92,32	54,61	37,71	6,00	4,00	24,00	4,96	4,362
03.12.22	4,363	108,07	102,73	5,34	112,07	104,17	91,88	54,26	37,62	6,00	4,00	24,00	5,54	4,361
04.12.22	4,362	107,03	101,73	5,30	111,01	103,15	92,14	54,17	37,97	6,00	4,00	24,00	5,50	4,360
05.12.22	4,293	107,57	103,22	4,35	111,58	104,66	92,59	55,00	37,59	6,00	4,00	24,00	4,51	4,292
06.12.22	4,284	107,07	102,97	4,10	111,08	104,41	92,50	54,69	37,81	6,00	4,00	24,00	4,25	4,283
07.12.22	4,286	105,09	100,70	4,39	109,00	102,07	92,25	53,77	38,48	6,00	4,00	24,00	4,55	4,285
08.12.22	4,316	103,86	99,11	4,75	107,72	100,42	92,02	52,96	39,06	6,00	4,00	24,00	4,93	4,315
09.12.22	4,332	104,44	100,14	4,30	108,36	101,51	92,62	53,43	39,19	6,00	4,00	24,00	4,46	4,331
10.12.22	4,260	104,75	99,93	4,82	108,56	101,26	91,07	52,91	38,16	6,00	4,00	24,00	5,00	4,259
11.12.22	4,374	108,18	103,26	4,92	112,22	104,70	92,31	54,46	37,85	6,00	4,00	24,00	5,10	4,373
12.12.22	4,237	107,21	103,13	4,08	111,27	104,60	92,64	55,32	37,32	6,00	4,00	24,00	4,23	4,236
13.12.22	4,167	107,29	102,86	4,43	111,21	104,35	91,74	55,25	36,49	6,00	4,00	24,00	4,59	4,166
14.12.22	4,163	104,15	100,07	4,08	108,03	101,53	92,54	54,80	37,74	6,00	4,00	24,00	4,23	4,162
15.12.22	4,254	102,85	98,34	4,51	106,71	99,66	92,50	53,57	38,93	6,00	4,00	24,00	4,68	4,253
16.12.22	4,274	104,00	99,72	4,28	107,92	101,11	92,51	53,72	38,79	6,00	4,00	24,00	4,44	4,273
17.12.22	4,382	107,40	102,09	5,31	111,42	103,53	92,71	54,68	38,03	6,00	4,00	24,00	5,51	4,380
18.12.22	4,298	106,77	101,93	4,84	110,76	103,37	92,29	54,59	37,70	6,00	4,00	24,00	5,02	4,297
19.12.22	4,227	107,25	102,38	4,87	111,17	103,82	91,31	54,42	36,89	6,00	4,00	24,00	5,05	4,226
Итого:	81,598	2020,09	1932,05	88,04	2095,30	1959,03	92,23	54,27	37,96	6,00	4,00	456,00	91,32	81,572

$M_g = M_1 - M_2$

$Q_{расч} = Q_o - (M_g \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

22.12.22



Подмарёв С. В. /