

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/01/22г.-20/02/22г.

Абонент: _____

Договор N: _____

Адрес: Матросова 45

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M гвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T_{хв} = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00192091

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

БД 1

ФТ=1

T3=1

KC=0x6F08

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
21/01/22	89.20	57.39	31.81	116.38	112.45	105.02	103.38	0.00	9.07	6.00	4.00	4.106	0.518	24	0	
22/01/22	90.28	57.18	33.10	115.47	111.48	103.84	102.24	0.00	9.24	6.00	4.00	4.229	0.528	24	0	
23/01/22	89.81	56.91	32.90	116.57	112.59	103.70	102.14	0.00	10.45	6.00	4.00	4.309	0.594	24	0	
24/01/22	89.69	57.07	32.62	116.30	112.31	105.43	103.79	0.00	8.52	6.00	4.00	4.158	0.485	24	0	
25/01/22	89.48	56.59	32.89	117.03	113.03	104.72	103.18	0.00	9.85	6.00	4.00	4.283	0.554	24	0	
26/01/22	89.75	56.67	33.08	117.12	113.11	104.54	102.98	0.00	10.13	6.00	4.00	4.324	0.573	24	0	
27/01/22	88.34	56.44	31.90	117.61	113.74	105.51	103.93	0.00	9.81	6.00	4.00	4.191	0.550	24	0	
28/01/22	88.45	56.73	31.72	117.56	113.62	105.72	104.16	0.00	9.46	6.00	4.00	4.149	0.535	24	0	
29/01/22	88.86	56.91	31.95	118.10	114.12	105.34	103.75	0.00	10.37	6.00	4.00	4.245	0.589	24	0	
30/01/22	87.90	56.36	31.54	116.98	113.11	104.57	103.02	0.00	10.09	6.00	4.00	4.143	0.570	24	0	
31/01/22	88.18	56.35	31.83	115.52	111.71	103.96	102.45	0.00	9.26	6.00	4.00	4.084	0.522	24	0	
01/02/22	86.60	55.95	30.65	116.56	112.81	104.65	103.13	0.00	9.68	6.00	4.00	4.006	0.540	24	0	
02/02/22	89.73	57.23	32.50	115.47	111.50	104.10	102.51	0.00	8.99	6.00	4.00	4.146	0.516	24	0	
03/02/22	89.88	57.40	32.48	117.05	113.00	104.66	103.04	0.00	9.96	6.00	4.00	4.251	0.571	24	0	
04/02/22	90.76	57.97	32.79	117.58	113.49	105.83	104.15	0.00	9.34	6.00	4.00	4.271	0.542	24	0	
05/02/22	90.58	57.97	32.61	117.83	113.74	106.05	104.39	0.00	9.35	6.00	4.00	4.260	0.543	24	0	
06/02/22	88.94	57.63	31.31	117.54	113.58	106.29	104.65	0.00	8.93	6.00	4.00	4.078	0.513	24	0	
07/02/22	88.82	57.22	31.60	116.75	112.85	105.00	103.40	0.00	9.45	6.00	4.00	4.113	0.541	24	0	
08/02/22	89.06	57.97	31.09	118.33	114.31	107.20	105.52	0.00	8.79	6.00	4.00	4.070	0.509	24	0	
09/02/22	88.84	57.90	30.94	117.81	113.86	106.73	105.07	0.00	8.79	6.00	4.00	4.039	0.507	24	0	
10/02/22	88.68	57.16	31.52	116.65	112.74	105.02	103.40	0.00	9.34	6.00	4.00	4.095	0.531	24	0	
11/02/22	88.83	56.50	32.33	115.57	111.69	103.53	102.00	0.00	9.69	6.00	4.00	4.164	0.548	24	0	
12/02/22	88.69	56.34	32.35	115.55	111.67	103.95	102.42	0.00	9.25	6.00	4.00	4.140	0.522	24	0	
13/02/22	88.49	56.87	31.62	117.72	113.79	106.12	104.52	0.00	9.27	6.00	4.00	4.135	0.524	24	0	
14/02/22	82.70	54.79	27.91	119.79	116.24	107.44	105.94	0.00	10.30	6.00	4.00	3.812	0.561	24	0	
15/02/22	82.66	55.20	27.46	118.93	115.40	107.16	105.65	0.00	9.75	6.00	4.00	3.713	0.539	24	0	
16/02/22	81.87	54.21	27.66	116.90	113.50	105.13	103.67	0.00	9.83	6.00	4.00	3.679	0.531	24	0	
17/02/22	81.11	53.91	27.20	116.48	113.13	105.19	103.76	0.00	9.37	6.00	4.00	3.588	0.503	24	0	
18/02/22	78.38	52.51	25.87	116.60	113.48	105.69	104.28	0.00	9.20	6.00	4.00	3.423	0.482	24	0	
19/02/22	77.19	51.83	25.36	115.39	112.36	104.62	103.30	0.00	9.06	6.00	4.00	3.322	0.472	24	0	
20/02/22	78.50	52.48	26.02	116.82	113.66	104.93	103.55	0.00	10.11	6.00	4.00	3.491	0.529	24	0	
Итого:				3625.9	3508.07	3261.6	3213.37	0.00	294.70			125.017	16.542	744	0	
Средние:	87.10	56.24	30.85							6.00	4.00					

Итоговые значения на 21/02/22г. 14 ч.

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	Гкал	ч	ч
21/02/22	19409.82	18926.40	16460.11	16255.06	0.00	2671.34	575.473	103.750	6820	692

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 7512ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации