

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/01/22г.-20/02/22г.

Абонент: _____ Договор №: _____
Адрес: Можайского 2 Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сэт.Н 001 Пределы намерений: _____
Договорные расходы: G под макс = 2.00 м3/ч G под мин = 1.00 м3/ч
М сэт. воды = _____ т.сут Mгас = _____ т.сут G обр макс = 2.00 м3/ч G обр мин = 1.00 м3/ч
Тхв = 0.00°C G3 макс = 2.00 м3/ч G3 мин = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00075683 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ-1 ТЗ-2 КС-0х2в34 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.01.22	88,1	53,95	34,15	47,86	46,27	44,34	43,72	2,5	2,48	2,48	6,5	4	1,719	0,171	24	0	
22.01.22	89,15	54,19	34,96	48,4	46,73	44,53	43,85	2,8	2,77	2,77	6,5	4	1,786	0,193	24	0	
23.01.22	88,46	53,59	34,87	47,7	46,06	44,11	43,53	2,47	2,45	2,45	6,5	4	1,739	0,171	24	0	
24.01.22	88,4	53,39	35,01	48,44	46,82	44,29	43,75	3,02	3	3	6,5	4	1,803	0,209	24	0	
25.01.22	88,17	53,07	35,1	48,21	46,6	44,31	43,79	2,82	2,81	2,81	6,5	4	1,789	0,198	24	0	
26.01.22	88,48	52,99	35,49	48,32	46,68	44,14	43,65	3,11	3,08	3,08	6,5	4	1,826	0,215	24	0	
27.01.22	87,25	52,92	34,33	47,77	46,21	44,35	43,82	2,44	2,44	2,44	6,5	4	1,718	0,172	24	0	
28.01.22	87,28	53,18	34,1	48,28	46,69	44,33	43,8	2,97	2,94	2,94	6,5	4	1,75	0,205	24	0	
29.01.22	87,61	53,47	34,14	48,34	46,74	44,33	43,76	2,94	2,93	2,93	6,5	4	1,756	0,206	24	0	
30.01.22	86,65	53,11	33,54	48,05	46,52	44,07	43,54	2,95	2,93	2,93	6,5	4	1,718	0,205	24	0	
31.01.22	86,89	52,96	33,93	47,64	46,1	43,8	43,31	2,76	2,74	2,74	6,5	4	1,713	0,189	24	0	
01.02.22	85,41	52,72	32,69	47,31	45,86	44,12	43,63	2,17	2,17	2,17	6,5	4	1,616	0,152	24	0	
02.02.22	88,42	53,81	34,61	47,44	45,86	43,77	43,2	2,56	2,53	2,53	6,5	4	1,724	0,174	24	0	
03.02.22	88,63	54,1	34,53	47,82	46,19	44,06	43,45	2,63	2,62	2,62	6,5	4	1,74	0,184	24	0	
04.02.22	89,42	54,55	34,87	48,4	46,74	44,52	43,84	2,77	2,76	2,76	6,5	4	1,784	0,192	24	0	
05.02.22	89,28	54,51	34,77	48,57	46,92	44,55	43,87	2,88	2,85	2,85	6,5	4	1,789	0,199	24	0	
06.02.22	87,79	54,38	33,41	48,56	46,94	44,58	43,93	2,91	2,9	2,9	6,5	4	1,729	0,203	24	0	
07.02.22	87,59	54,08	33,51	47,81	46,26	44,14	43,52	2,59	2,56	2,56	6,5	4	1,69	0,177	24	0	
08.02.22	87,9	54,85	33,05	48,81	47,16	45,06	44,34	2,72	2,72	2,72	6,5	4	1,71	0,188	24	0	
09.02.22	87,77	54,78	32,99	48,84	47,18	45,15	44,45	2,62	2,61	2,61	6,5	4	1,704	0,181	24	0	
10.02.22	87,56	54,18	33,38	48,58	46,98	44,88	44,22	2,6	2,59	2,59	6,5	4	1,713	0,181	24	0	
11.02.22	87,52	53,44	34,08	47,33	45,8	43,97	43,43	2,23	2,23	2,23	6,5	4	1,683	0,155	24	0	
12.02.22	87,42	53,29	34,13	47,55	46,02	43,93	43,39	2,52	2,5	2,5	6,5	4	1,706	0,172	24	0	
13.02.22	87,32	53,74	33,58	48,78	47,2	44,79	44,16	2,89	2,87	2,87	6,5	4	1,743	0,199	24	0	
14.02.22	81,74	52,33	29,41	48,83	47,39	45,42	44,9	2,38	2,36	2,36	6,5	4	1,521	0,165	24	0	
15.02.22	81,78	52,32	29,46	48,76	47,33	45,37	44,84	2,38	2,37	2,37	6,5	4	1,52	0,163	24	0	
16.02.22	81,13	51,6	29,53	48,46	47,06	44,94	44,46	2,58	2,56	2,56	6,5	4	1,523	0,178	24	0	
17.02.22	80,33	51,68	28,65	49,14	47,76	45,3	44,8	2,92	2,9	2,9	6,5	4	1,521	0,2	24	0	
18.02.22	77,6	50,51	27,09	48,84	47,55	45,03	44,55	2,97	2,93	2,93	6,5	4	1,438	0,204	24	0	
19.02.22	76,37	49,98	26,39	48,53	47,32	44,64	44,16	3,12	3,09	3,09	6,5	4	1,407	0,215	24	0	
20.02.22	77,61	50,41	27,2	48,13	46,91	44,69	44,21	2,68	2,66	2,66	6,5	4	1,412	0,184	24	0	
Итого:				1495,5	1447,85	1379,5	1361,87	83,9	83,35	83,35			51,99	5,8	744	0	
Средние:	85,96	53,16	32,8								6,5	4					

Итоговые значения на 21/02/22г. 14 ч.

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mг т	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21.02.22	5850,47	5696,56	6537,67	6447,65	934,59	920,75	920,75	187,796	64,137	6292	259

Период нормальной работы 744ч

Период отсутствия, счета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 6551ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации