

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/06/22г.-19/07/22г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Горно-Алтайская, д. 73**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.01

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 19 Град С

Заводской номер 00191869 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0x5E78 ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/см 2	P2, кгс/см 2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
20.06.22	0,341	5,43	0,00	5,43	5,52	0,00	62,95	48,10	14,85	6,00	4,50	24,00	5,52	0,238
21.06.22	0,311	4,95	0,00	4,95	5,03	0,00	62,72	48,27	14,45	6,00	4,50	24,00	5,03	0,217
22.06.22	0,343	5,45	0,00	5,45	5,53	0,00	62,99	48,46	14,53	6,00	4,50	24,00	5,53	0,239
23.06.22	0,084	1,44	0,00	1,44	1,45	0,00	56,75	45,14	11,61	6,00	4,50	24,00	1,45	0,057
24.06.22	0,065	1,28	0,00	1,28	1,29	0,00	52,25	36,40	15,85	6,00	4,50	24,00	1,29	0,041
25.06.22	0,294	4,76	0,00	4,76	4,81	0,00	62,20	44,04	18,16	6,00	4,50	24,00	4,81	0,204
26.06.22	0,287	4,60	0,00	4,60	4,68	0,00	62,04	47,85	14,19	6,00	4,50	24,00	4,68	0,200
27.06.22	0,300	4,58	0,00	4,58	4,63	0,00	65,57	49,66	15,91	6,00	4,50	24,00	4,63	0,213
28.06.22	0,295	4,64	0,00	4,64	4,72	0,00	63,50	52,26	11,24	6,00	4,50	24,00	4,72	0,207
29.06.22	0,279	4,39	0,00	4,39	4,47	0,00	63,43	51,12	12,31	6,00	4,50	24,00	4,47	0,196
30.06.22	0,253	4,05	0,00	4,05	4,08	0,00	63,01	51,00	12,01	6,00	4,50	24,00	4,08	0,176
01.07.22	0,292	4,59	0,00	4,59	4,66	0,00	64,07	51,25	12,82	6,00	4,50	24,00	4,66	0,205
02.07.22	0,381	5,78	0,00	5,78	5,90	0,00	66,02	52,48	13,54	6,00	4,50	24,00	5,90	0,271
03.07.22	0,346	5,22	0,00	5,22	5,34	0,00	65,59	52,55	13,04	6,00	4,50	24,00	5,34	0,247
04.07.22	0,314	5,05	0,00	5,05	5,14	0,00	62,28	51,31	10,97	6,00	4,50	24,00	5,14	0,218
05.07.22	0,291	4,37	0,00	4,37	4,45	0,00	66,75	52,01	14,74	6,00	4,50	24,00	4,45	0,208
06.07.22	0,328	5,08	0,01	5,07	5,17	0,01	65,10	52,26	12,84	6,00	4,50	24,00	5,16	0,232
07.07.22	0,307	4,87	0,00	4,87	4,94	0,00	62,62	48,58	14,04	6,00	4,50	24,00	4,94	0,214
08.07.22	0,307	4,74	0,00	4,74	4,83	0,00	64,37	50,64	13,73	6,00	4,50	24,00	4,83	0,217
09.07.22	0,353	5,37	0,00	5,37	5,49	0,00	65,71	52,20	13,51	6,00	4,50	24,00	5,49	0,251
10.07.22	0,398	6,15	0,00	6,15	6,28	0,00	64,68	51,12	13,56	6,00	4,50	24,00	6,28	0,281
11.07.22	0,330	5,01	0,00	5,01	5,12	0,00	65,80	51,97	13,83	6,00	4,50	24,00	5,12	0,235
12.07.22	0,296	4,51	0,00	4,51	4,59	0,00	65,44	52,31	13,13	6,00	4,50	24,00	4,59	0,210
13.07.22	0,322	5,03	0,00	5,03	5,11	0,00	64,12	51,94	12,18	6,00	4,50	24,00	5,11	0,226
14.07.22	0,353	5,43	0,00	5,43	5,51	0,00	65,12	51,82	13,30	6,00	4,50	24,00	5,51	0,250
15.07.22	0,324	4,85	0,00	4,85	4,96	0,00	66,30	52,54	13,76	6,00	4,50	24,00	4,96	0,232
16.07.22	0,372	5,53	0,00	5,53	5,64	0,00	67,39	53,33	14,06	6,00	4,50	24,00	5,64	0,267
17.07.22	0,436	6,55	0,00	6,55	6,69	0,00	66,18	51,81	14,37	6,00	4,50	24,00	6,69	0,312
18.07.22	0,359	5,53	0,00	5,53	5,62	0,00	65,01	51,42	13,59	6,00	4,50	24,00	5,62	0,254
19.07.22	0,359	5,53	0,00	5,53	5,63	0,00	64,47	50,74	13,73	6,00	4,50	24,00	5,63	0,254
Итого:	9,320	144,76	0,01	144,75	147,28	0,01	63,81	50,15	13,66	6,00	4,50	720,00	147,27	6,570

$Mг=M1-M2$

$Q_{расч} = Q_o - (Mг \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

20.07.22



Пономарёв С. В. /