

Месячный отчет за Июль 2022
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 20.06.22

Конец отчетного периода: 19.07.22

Потребитель: коллектив жильцов

Объект: МКД

Адрес: г.Бийск ул.Мартыанова, д.45

Источник теплоты:

Узел учёта обслуживает

ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ941.11

Идентификационный номер прибора: ИД=29617

Схема потребления: СП=0

Сутки, час		Время счета Ти	подающий труб.				обратный труб.				M3= M1 M2	Vгв	Тепло Q (прибор)	*Тепло Q (расчёт)
			t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2				
20.06.22	23:00	24.00	65.19	5.5	74.885	76.36	43.48	3.5	56.873	57.39	18.491	18.855	2.432	2.081
21.06.22	23:00	24.00	64.89	5.5	69.473	70.83	43.59	3.5	57.673	58.20	13.110	13.366	2.053	1.804
22.06.22	23:00	24.00	65.12	5.5	64.796	66.07	43.07	3.5	50.074	50.52	15.757	16.067	2.109	1.810
23.06.22	23:00	24.00	64.38	5.5	27.138	27.66	43.90	3.5	23.324	23.54	4.309	4.392	0.746	0.664
24.06.22	23:00	24.00	51.53	5.5	4.069	4.12	32.17	3.5	3.144	3.16	0.934	0.946	0.109	0.091
25.06.22	23:00	24.00	65.65	5.5	75.072	76.57	49.98	3.5	62.088	62.83	13.071	13.332	1.832	1.584
26.06.22	23:00	24.00	65.21	5.5	87.516	89.24	50.18	3.5	74.227	75.12	13.876	14.150	2.015	1.751
27.06.22	23:00	24.00	69.00	5.5	146.485	149.70	57.40	3.5	136.430	138.57	10.868	11.107	2.323	2.116
28.06.22	23:00	24.00	67.76	5.5	227.106	231.92	59.19	3.5	222.160	225.83	6.963	7.111	2.376	2.244
29.06.22	23:00	24.00	66.54	5.5	227.446	232.10	57.98	3.5	221.337	224.85	7.786	7.945	2.406	2.258
30.06.22	23:00	24.00	66.11	5.5	226.245	230.82	57.58	3.5	222.298	225.78	6.116	6.239	2.293	2.177
01.07.22	23:00	24.00	66.69	5.5	225.397	230.03	57.96	3.5	228.398	232.02	1.414	1.443	2.059	2.032
02.07.22	23:00	24.00	68.64	5.5	230.315	235.31	59.36	3.5	230.721	234.55	3.288	3.360	2.343	2.281
03.07.22	23:00	24.00	68.48	5.5	231.674	236.68	59.22	3.5	226.860	230.61	7.552	7.715	2.602	2.459
04.07.22	23:00	24.00	65.52	5.5	231.089	235.69	57.10	3.5	228.396	231.92	5.771	5.886	2.285	2.175
05.07.22	23:00	24.00	66.92	5.5	163.592	166.98	56.62	3.5	155.414	157.78	10.441	10.657	2.284	2.085
06.07.22	23:00	24.00	67.94	5.5	64.321	65.69	44.87	3.5	49.308	49.79	16.177	16.521	2.208	1.900
07.07.22	23:00	24.00	64.61	5.5	79.627	81.17	48.67	3.5	66.476	67.23	13.328	13.586	1.920	1.667
08.07.22	23:00	24.00	67.58	5.5	109.718	112.03	50.66	3.5	92.802	93.94	17.121	17.482	2.727	2.402
09.07.22	23:00	24.00	69.23	5.5	110.210	112.64	51.63	3.5	93.254	94.44	16.956	17.330	2.819	2.497
10.07.22	23:00	24.00	66.95	5.5	108.729	110.98	50.46	3.5	93.957	95.10	14.881	15.189	2.548	2.265
11.07.22	23:00	24.00	68.58	5.5	108.068	110.41	51.27	3.5	94.899	96.09	13.229	13.516	2.552	2.301
12.07.22	23:00	24.00	68.47	5.5	109.357	111.72	51.28	3.5	96.153	97.36	13.656	13.952	2.585	2.325
13.07.22	23:00	24.00	67.18	5.5	112.358	114.70	50.54	3.5	96.818	98.00	15.587	15.912	2.661	2.365
14.07.22	23:00	24.00	67.62	5.5	111.665	114.02	50.59	3.5	95.275	96.44	16.418	16.764	2.735	2.423
15.07.22	23:00	24.00	69.24	5.5	106.492	108.84	51.19	3.5	94.726	95.91	12.357	12.629	2.559	2.325
16.07.22	23:00	24.00	70.31	5.5	110.475	112.98	52.11	3.5	96.234	97.48	14.444	14.772	2.767	2.493
17.07.22	23:00	24.00	69.00	5.5	112.751	115.22	51.52	3.5	94.276	95.47	18.488	18.893	2.927	2.575
18.07.22	23:00	24.00	68.13	5.5	114.628	117.08	50.92	3.5	95.636	96.82	18.992	19.398	2.944	2.583
19.07.22	23:00	24.00	67.13	5.5	115.594	118.00	50.36	3.5	95.453	96.61	20.141	20.560	2.957	2.574
ИТОГО		720.00	66.65	5.5	3786.29	3865.56	51.16	3.5	3454.69	3503.35	361.522	369.073	69.176	62.307
		ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

температура холодной воды (константа прибора) tхв.приб= + 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период tхв.факт=+ 19.0°C
*ТеплоQ(расчет) при tхв.факт=+ 19.0°C

Дата: 19 Июль 2022

Представитель потребителя: /С.В. Ионов/

