

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/05/22г.-19/06/22г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Горно-Алтайская, д. 73**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.01

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, $t_{ф}$ = 13,9 Град С

Заводской номер 00191869 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0x5E78 ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/см 2	P2, кгс/см 2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
21.05.22	0,302	4,80	0,00	4,80	4,87	0,00	62,90	40,64	22,26	6,00	4,50	24,00	4,87	0,235
22.05.22	0,406	6,38	0,00	6,38	6,52	0,00	63,79	40,17	23,62	6,00	4,50	24,00	6,52	0,317
23.05.22	0,257	5,75	0,00	5,75	5,78	0,00	44,85	38,01	6,84	6,00	4,50	24,00	5,78	0,177
24.05.22	0,005	0,18	0,00	0,18	0,18	0,00	31,86	29,29	2,57	6,00	4,50	24,00	0,18	0,002
25.05.22	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,26	26,80	-0,54	6,00	4,50	24,00	0,00	0,000
26.05.22	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,71	26,18	-0,47	6,00	4,50	24,00	0,00	0,000
27.05.22	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,46	25,87	-0,41	6,00	4,50	24,00	0,00	0,000
28.05.22	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,21	25,05	0,16	6,00	4,50	24,00	0,00	0,000
29.05.22	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,25	25,18	0,07	6,00	4,50	24,00	0,00	0,000
30.05.22	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,64	24,25	0,39	6,00	4,50	24,00	0,00	0,000
31.05.22	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,36	23,81	0,55	6,00	4,50	24,00	0,00	0,000
01.06.22	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,71	23,03	0,68	6,00	4,50	24,00	0,00	0,000
02.06.22	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,09	20,66	0,43	6,00	4,50	24,00	0,00	0,000
03.06.22	0,223	3,94	0,00	3,94	3,99	0,00	56,89	28,72	28,17	6,00	4,50	24,00	3,99	0,168
04.06.22	0,298	5,06	0,00	5,06	5,13	0,00	58,86	36,57	22,29	6,00	4,50	24,00	5,13	0,228
05.06.22	0,344	5,86	0,00	5,86	5,98	0,00	58,86	38,29	20,57	6,00	4,50	24,00	5,98	0,263
06.06.22	0,340	5,73	0,00	5,73	5,79	0,00	59,64	40,53	19,11	6,00	4,50	24,00	5,79	0,260
07.06.22	0,330	5,75	0,00	5,75	5,82	0,00	57,50	41,56	15,94	6,00	4,50	24,00	5,82	0,250
08.06.22	0,313	5,11	0,00	5,11	5,19	0,00	61,31	43,95	17,36	6,00	4,50	24,00	5,19	0,242
09.06.22	0,296	4,81	0,00	4,81	4,88	0,00	61,24	45,69	15,55	6,00	4,50	24,00	4,88	0,229
10.06.22	0,342	5,52	0,00	5,52	5,61	0,00	61,93	46,56	15,37	6,00	4,50	24,00	5,61	0,265
11.06.22	0,289	4,68	0,00	4,68	4,75	0,00	61,94	47,68	14,26	6,00	4,50	24,00	4,75	0,224
12.06.22	0,295	4,81	0,00	4,81	4,86	0,00	61,59	47,51	14,08	6,00	4,50	24,00	4,86	0,228
13.06.22	0,374	5,96	0,00	5,96	6,07	0,00	63,00	47,87	15,13	6,00	4,50	24,00	6,07	0,291
14.06.22	0,340	5,40	0,00	5,40	5,47	0,00	62,90	48,58	14,32	6,00	4,50	24,00	5,47	0,265
15.06.22	0,301	4,83	0,00	4,83	4,91	0,00	62,63	48,57	14,06	6,00	4,50	24,00	4,91	0,234
16.06.22	0,318	5,14	0,00	5,14	5,23	0,00	61,80	47,88	13,92	6,00	4,50	24,00	5,23	0,247
17.06.22	0,318	5,10	0,00	5,10	5,16	0,00	62,65	47,88	14,77	6,00	4,50	24,00	5,16	0,247
18.06.22	0,344	5,45	0,00	5,45	5,55	0,00	63,13	47,82	15,31	6,00	4,50	24,00	5,55	0,268
19.06.22	0,312	4,96	0,00	4,96	5,03	0,00	63,09	48,15	14,94	6,00	4,50	24,00	5,03	0,243
Итого:	6,347	105,22	0,00	105,22	106,77	0,00	48,80	37,43	11,38	6,00	4,50	720,00	106,77	4,884
Средние:														

$Mг = M1 - M2$

$Q_{расч} = Q_o - (Mг * (t_{ф} - t_y)) / 1000$

Потребление ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ:	106,77 м.куб
Общее потребление ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ за отчетный период:	6,347 Гкал

Представитель сервисной фирмы:

/ Пономарёв С. В. /

21.06.22

