

Месячный отчет за Июнь 2022
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 21.05.22
Конец отчетного периода: 19.06.22
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул.Мартыанова, д.45
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживает
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ941.11
Идентификационный номер прибора: ИД=29617
Схема потребления: СП=0

Сутки, час		Время счета Ти	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	Vгв	Тепло Q (прибор)	*Тепло Q (расчёт)
			t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2				
21.05.22	23:00	24.00	64.80	5.5	120.690	123.04	50.55	3.5	109.711	111.05	12.238	12.477	2.344	2.174
22.05.22	23:00	24.00	64.39	5.5	122.110	124.46	50.26	3.5	107.038	108.33	16.384	16.699	2.554	2.326
23.05.22	23:00	24.00	59.70	5.5	93.619	95.22	48.26	3.5	83.112	84.05	11.415	11.610	1.618	1.459
24.05.22	23:00	24.00	32.26	5.5	0.398	0.40	27.09	3.5	4.216	4.23	0.010	0.010	0.001	0.001
25.05.22	23:00	24.00	25.20	5.5	0.020	0.02	23.98	3.5	81.261	81.47	0.020	0.020	0.001	0.000
26.05.22	23:00	24.00	25.54	5.5	0.000	0.00	25.58	3.5	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
27.05.22	23:00	24.00	26.52	5.5	0.080	0.08	24.13	3.5	52.882	53.02	0.080	0.080	0.002	0.001
28.05.22	23:00	24.00	25.13	5.5	0.000	0.00	25.69	3.5	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
29.05.22	23:00	24.00	24.31	5.5	0.000	0.00	24.91	3.5	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
30.05.22	23:00	24.00	23.89	5.5	0.000	0.00	24.15	3.5	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
31.05.22	23:00	24.00	23.45	5.5	0.000	0.00	23.73	3.5	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
01.06.22	23:00	24.00	22.49	5.5	0.000	0.00	22.96	3.5	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
02.06.22	23:00	24.00	22.11	5.5	0.000	0.00	21.01	3.5	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
03.06.22	23:00	24.00	60.99	5.5	15.992	16.27	47.03	3.5	14.096	14.25	1.896	1.929	0.313	0.287
04.06.22	23:00	24.00	62.80	5.5	180.506	183.82	52.67	3.5	167.388	169.60	14.613	14.881	2.603	2.400
05.06.22	23:00	24.00	62.71	5.5	182.272	185.61	52.38	3.5	166.424	168.60	16.894	17.204	2.774	2.539
06.06.22	23:00	24.00	61.96	5.5	115.345	117.41	47.13	3.5	99.093	100.15	17.205	17.514	2.526	2.287
07.06.22	23:00	24.00	56.89	5.5	41.292	41.94	47.11	3.5	46.846	47.35	6.284	6.382	0.752	0.664
08.06.22	23:00	24.00	63.76	5.5	83.344	84.92	42.95	3.5	64.726	65.30	18.924	19.282	2.550	2.287
09.06.22	23:00	24.00	64.23	5.5	80.047	81.58	43.10	3.5	63.513	64.08	17.218	17.548	2.437	2.197
10.06.22	23:00	24.00	64.48	5.5	77.073	78.56	43.00	3.5	61.117	61.66	16.329	16.644	2.360	2.133
11.06.22	23:00	24.00	65.35	5.5	78.605	80.16	44.59	3.5	63.226	63.83	16.158	16.477	2.356	2.131
12.06.22	23:00	24.00	64.26	5.5	81.488	83.05	44.56	3.5	66.288	66.92	15.518	15.815	2.299	2.084
13.06.22	23:00	24.00	64.77	5.5	81.288	82.87	44.87	3.5	62.585	63.19	19.160	19.533	2.481	2.214
14.06.22	23:00	24.00	65.12	5.5	78.654	80.20	45.08	3.5	63.639	64.26	15.674	15.982	2.287	2.069
15.06.22	23:00	24.00	64.71	5.5	80.379	81.94	44.98	3.5	63.929	64.55	17.160	17.494	2.361	2.123
16.06.22	23:00	24.00	64.26	5.5	80.232	81.77	44.51	3.5	63.327	63.93	17.624	17.962	2.373	2.128
17.06.22	23:00	24.00	64.65	5.5	78.998	80.53	43.91	3.5	63.175	63.76	16.332	16.648	2.359	2.132
18.06.22	23:00	24.00	64.63	5.5	77.468	78.97	43.71	3.5	61.357	61.92	16.643	16.966	2.350	2.119
19.06.22	23:00	24.00	64.82	5.5	77.735	79.25	43.74	3.5	59.760	60.31	18.432	18.791	2.448	2.191
ИТОГО		720.00	50.67	5.5	1827.63	1862.07	38.92	3.5	1688.71	1705.81	302.211	307.949	44.146	39.945
		ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

температура холодной воды (константа прибора) t_{хв.приб}=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период t_{хв.факт}=+ 13.9°C
*ТеплоQ(расчет) при t_{хв.факт}=+ 13.9°C

Потребление ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ за отчетный период: 307.949м3

Общее потребление ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ за отчетный период (Qрасчет): 39.945Гкал

Дата: 19 Июнь 2022

Представитель потребителя: /С. В. Пономарев/

