

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/05/22г.-19/06/22г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Александра Матросова, д. 29**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.02

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, $t_{ф}$ = 13,9 Град С

Заводской номер 00075692 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0x5E78 ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	Qг, Гкал	M1, т	M2, т	M3, т	V1, м3	V2, м3	V3, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/см2	P2, кгс/см2	ВНР, ч	Qрасч, Гкал
21.05.22	0,232	0,299	4,28	0,00	4,04	4,31	0,00	4,13	54,68	34,04	20,64	6,50	3,00	24,00	0,176
22.05.22	0,222	0,287	4,10	0,00	3,88	4,13	0,00	3,95	54,08	33,93	20,15	6,50	3,00	24,00	0,168
23.05.22	0,194	0,324	4,61	0,00	4,32	4,61	0,00	4,41	45,50	32,49	13,01	6,50	3,00	24,00	0,134
24.05.22	0,021	0,045	0,67	0,00	0,62	0,67	0,00	0,62	28,97	26,16	2,81	6,50	3,00	24,00	0,012
25.05.22	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,04	23,87	0,17	6,50	3,00	24,00	0,000
26.05.22	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,53	23,49	0,04	6,50	3,00	24,00	0,000
27.05.22	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,61	23,59	0,02	6,50	3,00	24,00	0,000
28.05.22	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,44	23,43	0,01	6,50	3,00	24,00	0,000
29.05.22	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,38	23,37	0,01	6,50	3,00	24,00	0,000
30.05.22	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,81	22,78	0,03	6,50	3,00	24,00	0,000
31.05.22	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,42	22,41	0,01	6,50	3,00	24,00	0,000
01.06.22	0,031	0,085	1,21	0,00	1,15	1,21	0,00	1,17	23,52	22,36	1,16	6,50	3,00	24,00	0,015
02.06.22	0,186	0,266	3,89	0,00	3,58	3,92	0,00	3,63	43,76	25,82	17,94	6,50	3,00	24,00	0,136
03.06.22	0,181	0,243	3,49	0,00	3,27	3,50	0,00	3,33	51,70	30,34	21,36	6,50	3,00	24,00	0,136
04.06.22	0,211	0,271	3,92	0,00	3,67	3,94	0,00	3,74	52,96	31,39	21,57	6,50	3,00	24,00	0,160
05.06.22	0,197	0,265	3,79	0,00	3,55	3,79	0,00	3,62	52,55	31,15	21,40	6,50	3,00	24,00	0,148
06.06.22	0,195	0,265	3,79	0,00	3,57	3,81	0,00	3,63	51,28	30,48	20,80	6,50	3,00	24,00	0,145
07.06.22	0,187	0,315	4,51	0,00	4,22	4,52	0,00	4,31	44,17	28,82	15,35	6,50	3,00	24,00	0,128
08.06.22	0,191	0,255	3,68	0,00	3,46	3,69	0,00	3,51	52,56	30,42	22,14	6,50	3,00	24,00	0,143
09.06.22	0,223	0,295	4,20	0,00	3,97	4,25	0,00	4,06	52,37	31,44	20,93	6,50	3,00	24,00	0,168
10.06.22	0,153	0,209	2,98	0,00	2,83	2,99	0,00	2,85	51,39	31,83	19,56	6,50	3,00	24,00	0,114
11.06.22	0,230	0,292	4,16	0,00	3,95	4,20	0,00	4,03	53,20	32,91	20,29	6,50	3,00	24,00	0,175
12.06.22	0,261	0,339	4,74	0,00	4,56	4,79	0,00	4,66	53,49	33,92	19,57	6,50	3,00	24,00	0,198
13.06.22	0,219	0,288	3,98	0,00	3,86	4,01	0,00	3,91	53,97	34,57	19,40	6,50	3,00	24,00	0,165
14.06.22	0,249	0,323	4,50	0,00	4,33	4,55	0,00	4,44	54,86	35,28	19,58	6,50	3,00	24,00	0,189
15.06.22	0,205	0,266	3,77	0,00	3,60	3,77	0,00	3,67	53,96	35,01	18,95	6,50	3,00	24,00	0,155
16.06.22	0,197	0,262	3,66	0,00	3,54	3,68	0,00	3,59	53,64	34,71	18,93	6,50	3,00	24,00	0,148
17.06.22	0,170	0,229	3,23	0,00	3,10	3,24	0,00	3,14	53,04	33,96	19,08	6,50	3,00	24,00	0,127
18.06.22	0,221	0,283	3,96	0,00	3,79	3,99	0,00	3,87	52,65	33,44	19,21	6,50	3,00	24,00	0,168
19.06.22	0,225	0,292	4,14	0,00	3,93	4,17	0,00	4,03	53,47	34,06	19,41	6,50	3,00	24,00	0,170
Итого:	4,401	5,998	85,26	0,00	80,79	85,74	0,00	82,30	43,50	29,72	13,78	6,50	3,00	720,00	3,278

Мг=М3

$Q_{расч} = Q_o - (Mг*(t_{ф}-t_y))/1000$

Потребление ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ: **82,30 м.куб**

Общее потребление ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ за отчетный период: **4,401 Гкал**

Представитель сервисной фирмы:

/ Пономарев С. В. /

23.06.22

