

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/05/22г.-19/06/22г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Александра Матросова, д. 45**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.04

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 13,9 Град С

Заводской номер 00192091 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0x5E78 ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/см 2	P2, кгс/см 2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
21.05.22	0,581	11,49	2,46	9,03	11,68	2,46	59,67	42,06	17,61	6,00	4,00	24,00	9,18	0,455
22.05.22	0,630	12,13	2,44	9,69	12,32	2,44	60,26	42,17	18,09	6,00	4,00	24,00	9,84	0,495
23.05.22	0,465	12,70	2,24	10,46	12,81	2,24	43,23	37,40	5,83	6,00	4,00	24,00	10,55	0,320
24.05.22	0,051	4,08	0,11	3,97	4,08	0,11	12,98	20,06	-7,08	6,00	4,00	24,00	3,97	-0,004
25.05.22	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,93	19,16	-0,23	6,00	4,00	24,00	0,00	0,000
26.05.22	0,000	0,02	0,02	0,00	0,02	0,02	19,29	19,49	-0,20	6,00	4,00	24,00	0,00	0,000
27.05.22	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,94	19,98	-0,04	6,00	4,00	24,00	0,00	0,000
28.05.22	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36	19,47	-0,11	6,00	4,00	24,00	0,00	0,000
29.05.22	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,43	19,51	-0,08	6,00	4,00	24,00	0,00	0,000
30.05.22	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,92	18,63	0,29	6,00	4,00	24,00	0,00	0,000
31.05.22	0,363	6,32	0,00	6,32	6,42	0,00	57,60	19,80	37,80	6,00	4,00	24,00	6,42	0,275
01.06.22	0,570	9,70	0,00	9,70	9,84	0,00	58,73	19,73	39,00	6,00	4,00	24,00	9,84	0,435
02.06.22	0,532	9,51	0,00	9,51	9,67	0,00	56,18	15,32	40,86	6,00	4,00	24,00	9,67	0,400
03.06.22	0,503	8,77	0,00	8,77	8,94	0,00	57,44	16,65	40,79	6,00	4,00	24,00	8,94	0,381
04.06.22	0,514	9,03	0,00	9,03	9,17	0,00	57,05	16,90	40,15	6,00	4,00	24,00	9,17	0,388
05.06.22	0,594	10,38	0,01	10,37	10,51	0,01	56,91	16,03	40,88	6,00	4,00	24,00	10,50	0,450
06.06.22	0,533	9,42	0,00	9,42	9,58	0,00	56,74	14,79	41,95	6,00	4,00	24,00	9,58	0,402
07.06.22	0,424	9,69	0,00	9,69	9,73	0,00	43,75	16,35	27,40	6,00	4,00	24,00	9,73	0,289
08.06.22	0,459	7,94	0,00	7,94	8,04	0,00	57,80	17,73	40,07	6,00	4,00	24,00	8,04	0,349
09.06.22	0,519	8,88	0,00	8,88	9,04	0,00	58,33	19,01	39,32	6,00	4,00	24,00	9,04	0,396
10.06.22	0,488	8,39	0,00	8,39	8,54	0,00	58,31	19,70	38,61	6,00	4,00	24,00	8,54	0,371
11.06.22	0,474	8,04	0,00	8,04	8,18	0,00	58,91	21,31	37,60	6,00	4,00	24,00	8,18	0,362
12.06.22	0,417	7,20	0,00	7,20	7,30	0,00	57,99	21,92	36,07	6,00	4,00	24,00	7,30	0,317
13.06.22	0,541	9,15	0,00	9,15	9,31	0,00	59,30	22,19	37,11	6,00	4,00	24,00	9,31	0,414
14.06.22	0,423	7,35	0,00	7,35	7,46	0,00	57,65	22,43	35,22	6,00	4,00	24,00	7,46	0,321
15.06.22	0,469	8,08	0,00	8,08	8,20	0,00	58,04	21,97	36,07	6,00	4,00	24,00	8,20	0,357
16.06.22	0,448	8,05	0,00	8,05	8,14	0,00	55,66	19,81	35,85	6,00	4,00	24,00	8,14	0,336
17.06.22	0,459	8,08	0,00	8,08	8,18	0,00	56,81	19,18	37,63	6,00	4,00	24,00	8,18	0,347
18.06.22	0,449	7,84	0,00	7,84	7,96	0,00	57,58	19,93	37,65	6,00	4,00	24,00	7,96	0,340
19.06.22	0,499	8,55	0,00	8,55	8,69	0,00	58,24	20,70	37,54	6,00	4,00	24,00	8,69	0,380
Итого:	11,405	210,79	7,28	203,51	213,81	7,28	47,70	21,31	26,39	6,00	4,00	720,00	206,43	8,576
Средние:														

$M_g = M_1 - M_2$

$Q_{расч} = Q_o - (M_g \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Потребление ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ:	206,43 м.куб
Общее потребление ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ за отчетный период:	11,405 Гкал

Представитель сервисной фирмы:

/ Пономарёв С. В. /

21.06.22

