

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/05/22г.-19/06/22г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Александра Матросова, д. 61**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.01

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, $t_{ф}$ = 13,9 Град С

Заводской номер 00192154 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0х5Е78 ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/см 2	P2, кгс/см 2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
21.05.22	0,248	72,14	68,97	3,17	73,51	70,22	63,21	62,59	0,62	5,50	4,00	24,00	3,23	0,204
22.05.22	0,246	71,88	68,68	3,20	73,22	69,88	62,95	62,32	0,63	5,50	4,00	24,00	3,26	0,202
23.05.22	0,179	41,72	37,99	3,73	42,44	38,67	60,09	61,30	-1,21	5,50	4,00	24,00	3,79	0,127
24.05.22	0,001	0,04	0,00	0,04	0,04	0,00	25,05	20,12	4,93	5,50	4,00	24,00	0,04	0,000
25.05.22	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,85	19,53	0,32	5,50	4,00	24,00	0,00	0,000
26.05.22	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,53	19,25	0,28	5,50	4,00	24,00	0,00	0,000
27.05.22	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,33	19,04	0,29	5,50	4,00	24,00	0,00	0,000
28.05.22	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,06	18,78	0,28	5,50	4,00	24,00	0,00	0,000
29.05.22	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,07	18,76	0,31	5,50	4,00	24,00	0,00	0,000
30.05.22	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,51	18,25	0,26	5,50	4,00	24,00	0,00	0,000
31.05.22	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,85	18,59	0,26	5,50	4,00	24,00	0,00	0,000
01.06.22	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,62	18,40	0,22	5,50	4,00	24,00	0,00	0,000
02.06.22	0,056	2,49	0,02	2,47	2,49	0,02	22,43	16,51	5,92	5,50	4,00	24,00	2,47	0,022
03.06.22	0,138	2,92	0,00	2,92	2,93	0,00	46,92	17,25	29,67	5,50	4,00	24,00	2,93	0,097
04.06.22	0,135	2,93	0,00	2,93	2,93	0,00	46,27	17,42	28,85	5,50	4,00	24,00	2,93	0,094
05.06.22	0,148	3,21	0,00	3,21	3,21	0,00	46,40	16,69	29,71	5,50	4,00	24,00	3,21	0,103
06.06.22	0,204	4,29	0,00	4,29	4,32	0,00	47,94	16,44	31,50	5,50	4,00	24,00	4,32	0,144
07.06.22	0,186	4,15	0,00	4,15	4,16	0,00	44,49	16,79	27,70	5,50	4,00	24,00	4,16	0,128
08.06.22	0,201	4,04	0,00	4,04	4,06	0,00	49,91	17,29	32,62	5,50	4,00	24,00	4,06	0,145
09.06.22	0,200	3,97	0,00	3,97	3,98	0,00	50,52	17,61	32,91	5,50	4,00	24,00	3,98	0,145
10.06.22	0,162	3,30	0,00	3,30	3,30	0,00	49,24	17,93	31,31	5,50	4,00	24,00	3,30	0,116
11.06.22	0,131	2,60	0,00	2,60	2,60	0,00	50,79	18,44	32,35	5,50	4,00	24,00	2,60	0,095
12.06.22	0,137	2,78	0,00	2,78	2,78	0,00	49,72	18,93	30,79	5,50	4,00	24,00	2,78	0,098
13.06.22	0,163	3,19	0,00	3,19	3,19	0,00	51,48	19,36	32,12	5,50	4,00	24,00	3,19	0,119
14.06.22	0,175	3,40	0,00	3,40	3,41	0,00	51,12	19,78	31,34	5,50	4,00	24,00	3,41	0,128
15.06.22	0,199	3,90	0,00	3,90	3,91	0,00	51,06	20,02	31,04	5,50	4,00	24,00	3,91	0,145
16.06.22	0,176	3,70	0,00	3,70	3,71	0,00	47,97	19,77	28,20	5,50	4,00	24,00	3,71	0,125
17.06.22	0,175	3,57	0,00	3,57	3,57	0,00	49,28	19,41	29,87	5,50	4,00	24,00	3,57	0,125
18.06.22	0,131	2,75	0,00	2,75	2,75	0,00	47,63	19,44	28,19	5,50	4,00	24,00	2,75	0,093
19.06.22	0,134	2,76	0,00	2,76	2,76	0,00	47,80	19,61	28,19	5,50	4,00	24,00	2,76	0,096
Итого:	3,525	245,73	175,66	70,07	249,27	178,79	40,50	22,85	17,65	5,50	4,00	720,00	70,36	2,551

$Mг = M1 - M2$

$Q_{расч} = Q_o - (Mг * (t_{ф} - t_y)) / 1000$

Потребление ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ: **70,36 м.куб**

Общее потребление ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ за отчетный период: **3,525 Гкал**

Представитель сервисной фирмы:

/ Пономарёв С. В. /

22.06.22

