

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/05/22г.-19/06/22г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Приморская, д. 5**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ТМК-Н20

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 13,9 Град С

Заводской номер 8609 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1.3

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/см 2	P2, кгс/см 2	ВНР, ч
21.05.22	0,429	83,107	83,577	-0,470	84,765	85,007	64,14	60,34	3,80	4,27	3,48	24:00
22.05.22	0,457	91,428	91,890	-0,462	93,263	93,480	65,86	60,89	4,97	4,55	3,63	24:00
23.05.22	0,444	96,452	96,897	-0,446	98,425	98,634	66,60	62,02	4,58	4,92	3,68	24:00
24.05.22	0,458	96,698	97,126	-0,428	98,692	98,876	66,87	62,19	4,68	4,87	3,55	24:00
25.05.22	0,440	96,734	97,133	-0,399	98,715	98,879	66,59	62,11	4,48	4,88	3,58	24:00
26.05.22	0,441	96,859	97,196	-0,337	98,848	98,949	66,70	62,21	4,49	4,91	3,59	24:00
27.05.22	0,446	94,754	95,031	-0,278	96,712	96,749	66,93	62,30	4,63	4,84	3,49	24:00
28.05.22	0,453	98,151	98,451	-0,300	100,160	100,216	66,56	62,02	4,54	4,75	3,41	24:00
29.05.22	0,456	96,410	96,709	-0,299	98,389	98,443	66,69	62,05	4,64	4,75	3,42	24:00
30.05.22	0,438	100,743	101,120	-0,377	102,782	102,925	66,16	61,88	4,28	4,77	3,44	24:00
31.05.22	0,427	92,671	92,998	-0,327	94,567	94,665	66,64	62,04	4,60	4,69	3,46	24:00
01.06.22	0,421	84,201	84,477	-0,277	85,937	85,986	66,86	61,88	4,98	4,67	3,60	24:00
02.06.22	0,425	89,742	90,127	-0,385	91,541	91,697	65,84	61,13	4,71	4,58	3,66	24:00
03.06.22	0,427	88,908	89,331	-0,423	90,688	90,882	65,80	61,03	4,77	4,56	3,64	24:00
04.06.22	0,430	85,786	86,209	-0,423	87,511	87,702	65,92	60,94	4,98	4,46	3,63	24:00
05.06.22	0,437	83,642	84,101	-0,459	85,280	85,508	64,99	59,77	5,22	4,47	3,69	24:00
06.06.22	0,427	74,906	75,358	-0,452	76,346	76,572	64,42	58,60	5,82	4,42	3,89	24:00
07.06.22	0,164	23,094	23,252	-0,158	23,508	23,583	43,34	46,83	-3,49	4,78	3,73	24:00
08.06.22	0,443	66,755	67,136	-0,381	68,094	68,235	65,86	59,21	6,65	4,31	3,88	24:00
09.06.22	0,434	68,474	68,826	-0,352	69,838	69,955	65,57	59,24	6,33	4,20	3,76	24:00
10.06.22	0,438	68,784	69,119	-0,335	70,151	70,249	65,49	59,13	6,36	4,25	3,80	24:00
11.06.22	0,426	67,642	67,945	-0,303	69,008	69,079	66,05	59,77	6,28	4,27	3,80	24:00
12.06.22	0,403	69,700	70,054	-0,354	71,073	71,209	65,17	59,41	5,76	4,28	3,82	24:00
13.06.22	0,432	67,107	67,439	-0,332	68,448	68,545	65,68	59,24	6,44	4,16	3,72	24:00
14.06.22	0,400	67,121	67,446	-0,325	68,466	68,574	65,77	59,84	5,93	4,23	3,76	24:00
15.06.22	0,421	69,296	69,643	-0,347	70,678	70,796	65,61	59,53	6,08	4,28	3,80	24:00
16.06.22	0,398	69,781	70,144	-0,363	71,149	71,297	65,00	59,30	5,70	4,29	3,81	24:00
17.06.22	0,412	68,658	69,008	-0,350	70,022	70,149	65,50	59,49	6,01	4,28	3,81	24:00
18.06.22	0,420	67,414	67,738	-0,324	68,759	68,855	65,68	59,42	6,26	4,24	3,78	24:00
19.06.22	0,425	67,026	67,354	-0,328	68,367	68,464	65,73	59,38	6,35	4,19	3,73	24:00
Итого:	12,673	2392,04	2402,84	-10,79	2440,19	2444,16	65,13	60,11	5,03	4,50	3,67	720:00
Средние:												

Общее потребление ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ за отчетный период: **12,673** Гкал

Представитель сервисной фирмы:

21.06.22



/ Пономарёв С. В. /