

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/05/22г.-19/06/22г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Социалистическая, д. 52**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.01

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 13,9 Град С

Заводской номер 00200746 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0х5Е78 ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/см 2	P2, кгс/см 2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
21.05.22	0,427	7,22	0,00	7,22	7,36	0,00	58,89	34,03	24,86	6,00	4,00	24,00	7,36	0,327
22.05.22	0,414	7,07	0,00	7,07	7,18	0,00	58,73	34,52	24,21	6,00	4,00	24,00	7,18	0,316
23.05.22	0,293	6,87	0,00	6,87	6,91	0,00	42,95	31,19	11,76	6,00	4,00	24,00	6,91	0,198
24.05.22	0,020	0,73	0,00	0,73	0,73	0,00	27,70	23,88	3,82	6,00	4,00	24,00	0,73	0,010
25.05.22	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,98	22,69	0,29	6,00	4,00	24,00	0,00	0,000
26.05.22	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,15	22,90	0,25	6,00	4,00	24,00	0,00	0,000
27.05.22	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,29	23,04	0,25	6,00	4,00	24,00	0,00	0,000
28.05.22	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,94	22,66	0,28	6,00	4,00	24,00	0,00	0,000
29.05.22	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,87	22,63	0,24	6,00	4,00	24,00	0,00	0,000
30.05.22	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,81	21,71	0,10	6,00	4,00	24,00	0,00	0,000
31.05.22	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,10	22,01	0,09	6,00	4,00	24,00	0,00	0,000
01.06.22	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,05	20,92	0,13	6,00	4,00	24,00	0,00	0,000
02.06.22	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,17	16,92	0,25	6,00	4,00	24,00	0,00	0,000
03.06.22	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,74	17,56	0,18	6,00	4,00	24,00	0,00	0,000
04.06.22	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,62	17,28	0,34	6,00	4,00	24,00	0,00	0,000
05.06.22	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,03	15,58	0,45	6,00	4,00	24,00	0,00	0,000
06.06.22	0,178	3,53	0,00	3,53	3,57	0,00	50,49	16,26	34,23	6,00	4,00	24,00	3,57	0,129
07.06.22	0,345	7,69	0,00	7,69	7,74	0,00	45,07	25,50	19,57	6,00	4,00	24,00	7,74	0,238
08.06.22	0,426	7,46	0,00	7,46	7,57	0,00	57,36	29,67	27,69	6,00	4,00	24,00	7,57	0,322
09.06.22	0,400	7,06	0,00	7,06	7,17	0,00	56,60	31,74	24,86	6,00	4,00	24,00	7,17	0,302
10.06.22	0,397	6,90	0,00	6,90	7,00	0,00	57,67	32,91	24,76	6,00	4,00	24,00	7,00	0,301
11.06.22	0,440	7,38	0,00	7,38	7,50	0,00	59,49	34,44	25,05	6,00	4,00	24,00	7,50	0,337
12.06.22	0,361	6,23	0,00	6,23	6,34	0,00	57,75	35,15	22,60	6,00	4,00	24,00	6,34	0,274
13.06.22	0,389	6,64	0,00	6,64	6,74	0,00	58,64	35,07	23,57	6,00	4,00	24,00	6,74	0,297
14.06.22	0,374	6,39	0,00	6,39	6,49	0,00	58,18	35,55	22,63	6,00	4,00	24,00	6,49	0,285
15.06.22	0,354	6,18	0,00	6,18	6,28	0,00	57,38	34,23	23,15	6,00	4,00	24,00	6,28	0,268
16.06.22	0,372	6,73	0,00	6,73	6,81	0,00	55,43	32,23	23,20	6,00	4,00	24,00	6,81	0,278
17.06.22	0,420	7,37	0,00	7,37	7,49	0,00	56,96	31,96	25,00	6,00	4,00	24,00	7,49	0,318
18.06.22	0,377	6,59	0,00	6,59	6,68	0,00	57,29	32,53	24,76	6,00	4,00	24,00	6,68	0,285
19.06.22	0,394	6,87	0,00	6,87	6,99	0,00	57,68	33,18	24,50	6,00	4,00	24,00	6,99	0,299
Итого:	6,381	114,91	0,00	114,91	116,55	0,00	40,77	27,00	13,77	6,00	4,00	720,00	116,55	4,784
Средние:														

$M_g = M_1 - M_2$

$Q_{расч} = Q_o - (M_g \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Потребление ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ: **116,55 м.куб**

Общее потребление ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ за отчетный период: **6,381 Гкал**

Представитель сервисной фирмы:

/ Пономарёв С. В. /

22.06.22

