

Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за 05-2022

Отчет сформирован 20.05.22

Дата и время печати 24.05.22 9:38:45

Тепловычислитель СПТ943.; Сетевой номер NT=0; идентификатор ИД=59524

Канал ТВ1; Схема учета СП=0; Код абонента KB=1

Потребитель: Жилой дом Адрес: Г-Алтайская 58 отпление + гвс

Телефон: _____ Договор: _____ от: _____

Источник теплоты: _____ Магистраль: _____ Тепловая камера: _____

Договорной расход, т/сут: на циркуляцию _____ на ГВС _____

Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв= _____ °C

Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= _____ M2= _____ M3= _____

Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= _____ M2= _____ M3= _____

Сутки, час	Время счета Ти	подающий труб.			P1	обратный труб.			P2	M3	V3	Тепло Q (прибор)
		t1	V1	M1		t2	V2	M2				
21.04.22	24.00	67.57	32.20	31.540	5,717	48.53	30.45	30.105	4.438	1.489	1.521	0.674
22.04.22	24.00	66.85	43.51	42.630	5,699	48.77	41.45	40.983	4.426	1.659	1.693	0.853
23.04.22	24.00	67.47	43.29	42.404	5,675	48.84	41.50	41.029	4.413	1.397	1.427	0.859
24.04.22	24.00	67.14	43.37	42.483	5,704	48.60	41.83	41.361	4.426	1.189	1.214	0.847
25.04.22	24.00	67.32	43.62	42.727	5,743	48.61	42.23	41.759	4.436	1.062	1.084	0.852
26.04.22	24.00	67.49	44.00	43.096	5,745	49.21	42.43	41.943	4.429	1.236	1.262	0.850
27.04.22	24.00	67.66	44.47	43.549	5,769	49.82	43.01	42.509	4.400	1.110	1.133	0.833
28.04.22	24.00	67.06	14.52	14.222	5,332	47.32	12.37	12.234	4.867	2.008	2.050	0.376
29.04.22	24.00	62.11	2.53	2.489	5,513	30.31	0.00	0.000	4.457	2.489	2.534	0.155
30.04.22	24.00	65.59	1.96	1.919	5,557	29.64	0.00	0.000	4.520	1.919	1.957	0.126
01.05.22	24.00	63.76	1.74	1.712	5,522	29.61	0.00	0.000	4.510	1.712	1.744	0.109
02.05.22	24.00	63.29	1.72	1.692	5,393	29.24	0.00	0.000	4.506	1.692	1.724	0.107
03.05.22	24.00	63.28	2.18	2.140	5,450	27.81	0.00	0.000	4.491	2.140	2.180	0.135
04.05.22	24.00	62.49	2.06	2.022	5,449	26.58	0.00	0.000	4.532	2.022	2.059	0.126
05.05.22	24.00	65.95	2.52	2.466	5,537	28.20	0.00	0.000	4.514	2.466	2.516	0.163
06.05.22	24.00	65.22	1.66	1.631	5,479	28.55	0.00	0.000	4.611	1.631	1.663	0.106
07.05.22	24.00	61.40	1.79	1.755	5,534	26.36	0.00	0.000	4.656	1.755	1.786	0.108
08.05.22	24.00	60.21	1.58	1.555	5,510	25.83	0.00	0.000	4.568	1.555	1.581	0.094
09.05.22	24.00	61.63	2.24	2.202	5,456	25.78	0.00	0.000	4.470	2.202	2.241	0.136
10.05.22	24.00	60.46	2.48	2.433	5,524	25.96	0.00	0.000	4.256	2.433	2.475	0.147
11.05.22	24.00	63.59	2.47	2.428	5,951	26.85	0.00	0.000	4.408	2.428	2.474	0.154
12.05.22	24.00	63.09	2.55	2.499	5,866	27.14	0.00	0.000	4.347	2.499	2.545	0.158
13.05.22	24.00	62.24	2.48	2.431	5,274	38.60	0.00	0.000	4.207	2.431	2.475	0.151
14.05.22	24.00	63.18	2.16	2.121	5,196	39.57	0.00	0.000	4.204	2.121	2.160	0.134
15.05.22	24.00	63.42	2.47	2.422	5,107	40.20	0.00	0.000	4.214	2.422	2.467	0.154
16.05.22	24.00	63.22	2.23	2.187	5,249	31.27	0.00	0.000	4.378	2.187	2.228	0.138
17.05.22	24.00	62.89	2.25	2.204	5,007	29.69	0.00	0.000	4.416	2.204	2.245	0.139
18.05.22	24.00	62.64	2.28	2.242	5,114	29.82	0.00	0.000	4.267	2.242	2.283	0.140
19.05.22	24.00	62.76	2.44	2.396	5,059	29.76	0.00	0.000	4.342	2.396	2.440	0.150
20.05.22	24.00	63.26	1.94	1.906	5,126	29.79	0.00	0.000	4.383	1.906	1.942	0.121
ИТОГО	720,00	64,14	356,702	349,503	5,475	34,88	295,258	291,923	4,44	58,00	59,10	9,095
									3			
	ч	°C	м3	т	кг/см2	°C	м3	т	кг/см2	т	м3	Гкал

P1k = 5,475 кг/см2, P2k = 4,436 кг/см2

температура холодной воды (константа прибора) 0.0 °C.

Дата: 21 Май 2022

Представитель ОАО "БийскЭнергоТеплоТранзит": _____ /

Исполнитель: _____ /Букач В.В./



Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за 05-2022

Отчет сформирован 20.05.22

Дата и время печати 24.05.22 9:39:14

Тепловычислитель СПТ943.; Сетевой номер NT=0; идентификатор ИД=59524

Канал ТВ2; Схема учета СП=7; Код абонента KB=2

Потребитель: Жилой дом Адрес: Г-Алтайская 58 ГВС

Телефон: _____ Договор: _____ от: _____

Источник теплоты: _____ Магистраль: _____ Тепловая камера: _____

Договорной расход, т/сут: на циркуляцию _____ на ГВС _____

Договорная температура холодной воды источника подпитки: t_{хв}= _____ °C

Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= _____ M2= _____ M3= _____

Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= _____ M2= _____ M3= _____

Сутки, час	Время счета Ти	подающий труб.			P1	обратный труб.			P2	M3	V _{гв}	Тепло Q (прибор)
		t1	V1	M1		t2	V2	M2				
21.04.22	24.00	64.81	1.59	1.555	5,231	нд	0.00	0.000	нд	0.000	0.000	0.101
22.04.22	24.00	63.77	1.76	1.722	5,292	нд	0.00	0.000	нд	0.000	0.000	0.110
23.04.22	24.00	64.52	1.59	1.555	5,255	нд	0.00	0.000	нд	0.000	0.000	0.100
24.04.22	24.00	63.89	1.49	1.458	5,291	нд	0.00	0.000	нд	0.000	0.000	0.093
25.04.22	24.00	64.29	1.41	1.384	5,340	нд	0.00	0.000	нд	0.000	0.000	0.089
26.04.22	24.00	64.67	1.61	1.577	5,325	нд	0.00	0.000	нд	0.000	0.000	0.102
27.04.22	24.00	64.64	1.47	1.441	5,380	нд	0.00	0.000	нд	0.000	0.000	0.093
28.04.22	24.00	54.75	1.32	1.303	4,672	нд	0.00	0.000	нд	0.000	0.000	0.071
29.04.22	24.00	51.30	2.09	2.063	5,182	нд	0.00	0.000	нд	0.000	0.000	0.106
30.04.22	24.00	51.85	1.88	1.851	5,234	нд	0.00	0.000	нд	0.000	0.000	0.096
01.05.22	24.00	50.44	1.67	1.653	5,198	нд	0.00	0.000	нд	0.000	0.000	0.083
02.05.22	24.00	50.27	1.66	1.644	5,080	нд	0.00	0.000	нд	0.000	0.000	0.083
03.05.22	24.00	51.46	2.11	2.087	5,132	нд	0.00	0.000	нд	0.000	0.000	0.107
04.05.22	24.00	49.96	2.00	1.974	5,125	нд	0.00	0.000	нд	0.000	0.000	0.099
05.05.22	24.00	53.70	2.42	2.387	5,213	нд	0.00	0.000	нд	0.000	0.000	0.128
06.05.22	24.00	49.95	1.60	1.577	5,159	нд	0.00	0.000	нд	0.000	0.000	0.079
07.05.22	24.00	48.40	1.71	1.687	5,202	нд	0.00	0.000	нд	0.000	0.000	0.082
08.05.22	24.00	44.49	1.52	1.508	5,178	нд	0.00	0.000	нд	0.000	0.000	0.067
09.05.22	24.00	50.76	2.15	2.119	5,132	нд	0.00	0.000	нд	0.000	0.000	0.108
10.05.22	24.00	48.71	2.36	2.335	5,190	нд	0.00	0.000	нд	0.000	0.000	0.114
11.05.22	24.00	52.48	2.36	2.331	5,577	нд	0.00	0.000	нд	0.000	0.000	0.122
12.05.22	24.00	52.31	2.44	2.407	5,504	нд	0.00	0.000	нд	0.000	0.000	0.126
13.05.22	24.00	51.49	2.37	2.336	4,967	нд	0.00	0.000	нд	0.000	0.000	0.120
14.05.22	24.00	51.39	2.06	2.032	4,899	нд	0.00	0.000	нд	0.000	0.000	0.104
15.05.22	24.00	52.83	2.35	2.318	4,819	нд	0.00	0.000	нд	0.000	0.000	0.122
16.05.22	24.00	52.08	2.13	2.104	4,946	нд	0.00	0.000	нд	0.000	0.000	0.110
17.05.22	24.00	51.77	2.16	2.134	4,727	нд	0.00	0.000	нд	0.000	0.000	0.110
18.05.22	24.00	51.41	2.20	2.175	4,824	нд	0.00	0.000	нд	0.000	0.000	0.112
19.05.22	24.00	52.07	2.34	2.312	4,775	нд	0.00	0.000	нд	0.000	0.000	0.120
20.05.22	24.00	50.79	1.87	1.846	4,833	нд	0.00	0.000	нд	0.000	0.000	0.094
ИТОГО	720,00	54,17	57,665	56,876	5,123	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	3,052
	ч	°C	м3	т	кг/см2	°C	м3	т	кг/см2	т	м3	Гкал

P1k = 5,123 кг/см2, P2k = 0,000 кг/см2

температура холодной воды (константа прибора) 0.0 °C.

Дата: 21 Май 2022

Представитель ОАО "БийскЭнергоТеплоТранзит": _____ /

Исполнитель: _____ /Букач В.В./

