

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/04/22г. - 20/05/22г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: Горно-Алтайская 73 Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений: _____
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв = 0.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00191869 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0хА15В ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
21/04/22	67.46	50.29	17.17	52.34	51.28	46.63	46.04	0.00	5.24	6.00	4.50	1.145	0.252	24	0	
22/04/22	67.06	50.67	16.39	84.02	82.29	78.49	77.51	0.00	4.78	6.00	4.50	1.591	0.227	24	0	
23/04/22	67.74	45.76	21.98	79.95	78.29	72.70	71.98	0.00	6.31	6.00	4.50	2.010	0.289	24	0	
24/04/22	67.33	45.69	21.64	79.88	78.22	73.51	72.79	0.00	5.43	6.00	4.50	1.941	0.248	24	0	
25/04/22	67.57	45.86	21.71	79.93	78.30	74.24	73.52	0.00	4.78	6.00	4.50	1.920	0.221	24	0	
26/04/22	67.74	46.58	21.16	80.77	79.08	74.78	74.06	0.00	5.02	6.00	4.50	1.907	0.235	24	0	
27/04/22	67.91	47.49	20.42	81.30	79.61	75.89	75.14	0.00	4.47	6.00	4.50	1.838	0.213	24	0	
28/04/22	68.09	43.10	24.99	23.70	23.21	20.29	20.11	0.00	3.10	6.00	4.50	0.714	0.124	24	0	
29/04/22	63.18	36.42	26.76	4.81	4.73	0.00	0.00	0.00	4.73	6.00	4.50	0.298	0.173	24	0	
30/04/22	65.95	38.64	27.31	5.31	5.23	0.00	0.00	0.00	5.23	6.00	4.50	0.343	0.205	24	0	
01/05/22	64.67	39.07	25.60	5.81	5.69	0.00	0.00	0.00	5.69	6.00	4.50	0.369	0.223	24	0	
02/05/22	64.47	39.31	25.16	6.07	5.95	0.00	0.00	0.00	5.95	6.00	4.50	0.382	0.234	24	0	
03/05/22	63.59	38.66	24.93	5.17	5.08	0.00	0.00	0.00	5.08	6.00	4.50	0.321	0.197	24	0	
04/05/22	63.56	38.38	25.18	5.89	5.79	0.00	0.00	0.00	5.79	6.00	4.50	0.367	0.222	24	0	
05/05/22	67.18	38.85	28.33	5.87	5.74	0.00	0.00	0.00	5.74	6.00	4.50	0.386	0.224	24	0	
06/05/22	66.89	39.93	26.96	5.87	5.77	0.00	0.00	0.00	5.77	6.00	4.50	0.390	0.230	24	0	
07/05/22	62.98	38.76	24.22	6.26	6.13	0.00	0.00	0.00	6.13	6.00	4.50	0.386	0.235	24	0	
08/05/22	62.64	37.03	25.61	6.21	6.13	0.00	0.00	0.00	6.13	6.00	4.50	0.385	0.227	24	0	
09/05/22	62.36	36.74	25.62	5.63	5.51	0.00	0.00	0.00	5.51	6.00	4.50	0.346	0.202	24	0	
10/05/22	63.36	37.09	26.27	6.33	6.20	0.00	0.00	0.00	6.20	6.00	4.50	0.391	0.231	24	0	
11/05/22	64.14	37.82	26.32	6.38	6.25	0.00	0.00	0.00	6.25	6.00	4.50	0.402	0.237	24	0	
12/05/22	63.25	38.06	25.19	5.50	5.40	0.00	0.00	0.00	5.40	6.00	4.50	0.339	0.204	24	0	
13/05/22	62.46	37.78	24.68	5.42	5.34	0.00	0.00	0.00	5.34	6.00	4.50	0.333	0.200	24	0	
14/05/22	62.44	37.93	24.51	5.11	5.03	0.00	0.00	0.00	5.03	6.00	4.50	0.313	0.191	24	0	
15/05/22	63.30	38.19	25.11	6.61	6.48	0.00	0.00	0.00	6.48	6.00	4.50	0.409	0.247	24	0	
16/05/22	62.93	38.78	24.15	5.09	5.01	0.00	0.00	0.00	5.01	6.00	4.50	0.313	0.195	24	0	
17/05/22	63.31	39.36	23.95	5.68	5.59	0.00	0.00	0.00	5.59	6.00	4.50	0.352	0.221	24	0	
18/05/22	63.95	39.88	24.07	5.57	5.45	0.00	0.00	0.00	5.45	6.00	4.50	0.350	0.218	24	0	
19/05/22	63.67	40.38	23.29	5.63	5.54	0.00	0.00	0.00	5.54	6.00	4.50	0.354	0.224	24	0	
20/05/22	63.57	40.50	23.07	4.57	4.51	0.00	0.00	0.00	4.51	6.00	4.50	0.284	0.184	24	0	
Итого:				686.68	672.83	516.53	511.15	0.00	161.68			20.879	6.533	720	0	
Средние:	64.82	40.76	24.05							6.00	4.50					

Итоговые значения на 23/05/22г. 12 ч.

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	Гкал	ч	ч
23/05/22	27175.28	26452.11	25693.07	25401.93	0.00	1050.18	809.433	41.726	13368	240

Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 13608ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

