

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/04/22г.-20/05/22г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: Социалистическая 52 Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений: _____
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв = 0.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00200746 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0х3173 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.04.22	66,83	48,81	18,02	117,4	115,01	110,55	109,31	0	5,7	6	4	2,354	0,281	24	0	
22.04.22	66,23	48,32	17,91	116,8	114,47	111,02	109,82	0	4,65	6	4	2,276	0,229	24	0	
23.04.22	66,94	48,26	18,68	118,07	115,69	110,78	109,58	0	6,11	6	4	2,456	0,299	24	0	
24.04.22	66,4	47,87	18,53	117,39	115,04	111,24	110,04	0	5	6	4	2,373	0,245	24	0	
25.04.22	66,89	48,36	18,53	119,1	116,7	113,39	112,19	0	4,51	6	4	2,382	0,225	24	0	
26.04.22	67,18	48,91	18,27	92,04	90,14	87,16	86,23	0	3,91	6	4	1,839	0,196	24	0	
27.04.22	67,17	49,65	17,52	120,87	118,39	114,38	113,05	0	5,34	6	4	2,342	0,269	24	0	
28.04.22	67,16	49,35	17,81	62,02	60,77	54,81	54,18	0	6,59	6	4	1,409	0,284	24	0	
29.04.22	57,97	34,1	23,87	6,6	6,5	0	0	0	6,5	6	4	0,377	0,221	24	0	
30.04.22	61,3	34,96	26,34	6,97	6,84	0	0	0	6,84	6	4	0,419	0,242	24	0	
01.05.22	60,5	35,23	25,27	7,3	7,16	0	0	0	7,16	6	4	0,434	0,253	24	0	
02.05.22	59,11	34,01	25,1	6,87	6,78	0	0	0	6,78	6	4	0,4	0,229	24	0	
03.05.22	58,5	32,66	25,84	7,73	7,63	0	0	0	7,63	6	4	0,446	0,25	24	0	
04.05.22	56,74	31,67	25,07	7,19	7,07	0	0	0	7,07	6	4	0,403	0,224	24	0	
05.05.22	60,66	32,17	28,49	7,75	7,63	0	0	0	7,63	6	4	0,466	0,247	24	0	
06.05.22	62,03	32,79	29,24	7,83	7,68	0	0	0	7,68	6	4	0,473	0,256	24	0	
07.05.22	56,93	30,39	26,54	7,91	7,77	0	0	0	7,77	6	4	0,443	0,226	24	0	
08.05.22	57,62	27,23	30,39	8,91	8,78	0	0	0	8,78	6	4	0,507	0,245	24	0	
09.05.22	57,24	28,93	28,31	7,91	7,79	0	0	0	7,79	6	4	0,445	0,228	24	0	
10.05.22	58	30,2	27,8	8,72	8,58	0	0	0	8,58	6	4	0,498	0,262	24	0	
11.05.22	57,9	30,94	26,96	8,22	8,09	0	0	0	8,09	6	4	0,467	0,253	24	0	
12.05.22	58,54	31,63	26,91	7,76	7,64	0	0	0	7,64	6	4	0,448	0,244	24	0	
13.05.22	58,37	31,8	26,57	7,7	7,59	0	0	0	7,59	6	4	0,443	0,243	24	0	
14.05.22	58,07	32,79	25,28	7,25	7,16	0	0	0	7,16	6	4	0,418	0,238	24	0	
15.05.22	58,28	32,65	25,63	7,08	6,97	0	0	0	6,97	6	4	0,405	0,225	24	0	
16.05.22	59,25	33,46	25,79	7,5	7,37	0	0	0	7,37	6	4	0,438	0,249	24	0	
17.05.22	59,05	33,96	25,09	7,16	7,04	0	0	0	7,04	6	4	0,414	0,241	24	0	
18.05.22	59,59	34,64	24,95	6,7	6,6	0	0	0	6,6	6	4	0,394	0,229	24	0	
19.05.22	58,96	34,88	24,08	6,93	6,85	0	0	0	6,85	6	4	0,402	0,234	24	0	
20.05.22	58,77	33,51	25,26	6,83	6,71	0	0	0	6,71	6	4	0,394	0,229	24	0	
Итого:				1028,5	1008,44	813,33	804,4	0	204,04			26,965	7,296	720	0	
Средние:	60,93	36,8	24,13							6	4					

Итоговые значения на 23/05/22г. 14 ч.

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.05.22	25360,62	24735,24	23436,65	23170,56	0	1564,68	701,525	76,206	6794	385

Период нормальной работы 02.04.22-20.05.22
Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 7179ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

