

Месячный отчет за Март 2022
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Начало отчетного периода: 10.03.22
Конец отчетного периода: 20.03.22
Потребитель: Жилой Дом
Объект:
Адрес: Марьянова 45
источник теплоты: ТЭЦ ОАО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: СПТ941.1
Идентификационный номер прибора: ИД=29617
Схема потребления: СП=0

Сутки, час	Время счета Ти		подающий труб.			обратный труб.			M3	V3	Тепло Q прибор
			t1	v1	M1	t2	v2	M2			
10.03.22	23:00	24:00	81.90	478.820	464.850	56.20	467.160	460.273	7.256	7.474	12.380
11.03.22	23:00	24:00	85.34	483.250	468.091	58.30	474.040	466.557	4.924	5.083	12.979
12.03.22	23:00	24:00	85.50	489.610	474.203	58.42	476.600	469.048	8.344	8.615	13.363
13.03.22	23:00	24:00	85.14	486.610	471.410	58.29	475.180	467.683	7.562	7.806	13.134
14.03.22	23:00	24:00	81.38	481.050	467.176	56.40	472.210	465.203	5.663	5.831	12.022
15.03.22	23:00	24:00	79.19	478.440	465.297	55.36	470.060	463.326	5.210	5.357	11.407
16.03.22	23:00	24:00	78.84	472.440	459.561	54.87	467.100	460.518	4.055	4.169	11.260
17.03.22	23:00	24:00	82.10	471.580	457.769	56.56	461.920	455.029	6.344	6.535	12.075
18.03.22	23:00	24:00	82.16	493.160	478.697	57.64	480.080	472.663	8.558	8.816	12.267
19.03.22	23:00	24:00	82.13	490.700	476.319	57.12	476.230	468.996	9.584	9.874	12.494
20.03.22	23:00	24:00	80.82	495.320	481.208	56.60	479.180	472.024	11.762	12.107	12.355
ИТОГО		264.00	82.23	5320.98	5164.58	56.89	5199.76	5121.32	79.263	81.669	135.734
		ч	°C	м3	т	°C	м3	т	т	м3	Гкал

P1k = 5,5 кг/см2, P2k = 3,5 кг/см2
температура холодной воды (константа прибора) 0 °C

Дата: 21 Март 2022

Исполнитель: _____ / Букач В.В./

Представитель ОАО "БийскЭнергоТеплоТранзит": _____ /

