

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/02/22г.-20/03/22г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: Матросова 29 Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч
M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00 Град С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00075692 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0хЕЕАФ ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mr т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.02.22	78,29	45,6	32,69	50,02	48,66	47,65	47,17	2,53	2,52	2,52	6,5	3	1,707	0,189	24	0	
22.02.22	78,59	45,69	32,9	49,58	48,28	46,82	46,34	2,89	2,86	2,86	6,5	3	1,724	0,21	24	0	
23.02.22	71,97	43,2	28,77	48,68	47,54	45,93	45,46	3,06	3,01	3,01	6,5	3	1,496	0,222	24	0	
24.02.22	68,67	42,5	26,17	49,38	48,38	47,17	46,69	2,63	2,61	2,61	6,5	3	1,378	0,195	24	0	
25.02.22	68,18	42,38	25,8	49,59	48,62	47,75	47,27	2,27	2,25	2,25	6,5	3	1,348	0,166	24	0	
26.02.22	68,59	42,42	26,17	49,12	48,14	46,66	46,21	2,82	2,78	2,78	6,5	3	1,379	0,207	24	0	
27.02.22	72,85	43,81	29,04	49,42	48,22	46,35	45,87	3,33	3,27	3,27	6,5	3	1,545	0,242	24	0	
28.02.22	75,86	44,75	31,11	49,29	48,09	46,7	46,22	2,79	2,74	2,74	6,5	3	1,62	0,202	24	0	
01.03.22	75,5	44,94	30,56	49,32	48,12	47	46,52	2,6	2,57	2,57	6,5	3	1,589	0,19	24	0	
02.03.22	75,19	45	30,19	49,61	48,41	47,39	46,91	2,54	2,53	2,53	6,5	3	1,577	0,188	24	0	
03.03.22	75,26	44,77	30,49	49,15	47,95	46,93	46,45	2,59	2,56	2,56	6,5	3	1,577	0,19	24	0	
04.03.22	72,98	43,97	29,01	48,86	47,68	46,56	46,09	2,73	2,7	2,7	6,5	3	1,503	0,201	24	0	
05.03.22	68,35	41,96	26,39	48,65	47,63	45,12	44,73	3,96	3,88	3,88	6,5	3	1,421	0,287	24	0	
06.03.22	66,12	41,5	24,62	48,06	47,1	46,54	46,12	2,1	2,08	2,08	6,5	3	1,246	0,154	24	0	
07.03.22	64,19	40,75	23,44	48,47	47,57	45,45	45,09	3,58	3,51	3,51	6,5	3	1,258	0,259	24	0	
08.03.22	64,95	40,79	24,16	48,78	47,82	45,83	45,47	3,46	3,41	3,41	6,5	3	1,293	0,253	24	0	
09.03.22	73,14	43,48	29,66	49,1	47,9	46,14	45,67	3,33	3,3	3,3	6,5	3	1,563	0,245	24	0	
10.03.22	78,37	45,22	33,15	48,02	46,72	45,9	45,42	2,37	2,35	2,35	6,5	3	1,66	0,176	24	0	
11.03.22	81,54	46,84	34,7	48,14	46,71	45,93	45,45	2,38	2,37	2,37	6,5	3	1,732	0,176	24	0	
12.03.22	81,96	46,92	35,04	48,07	46,63	45,48	45	2,72	2,68	2,68	6,5	3	1,76	0,197	24	0	
13.03.22	81,1	46,16	34,94	48,33	46,92	44,85	44,37	3,62	3,54	3,54	6,5	3	1,803	0,265	24	0	
14.03.22	77,91	45,04	32,87	48,32	47,06	46,03	45,56	2,55	2,52	2,52	6,5	3	1,661	0,187	24	0	
15.03.22	75,97	44,34	31,63	47,91	46,71	45,69	45,21	2,52	2,49	2,49	6,5	3	1,589	0,183	24	0	
16.03.22	76,05	44,39	31,66	48,04	46,83	45,16	44,71	3,15	3,1	3,1	6,5	3	1,622	0,23	24	0	
17.03.22	78,66	45,46	33,2	48,05	46,79	45,94	45,46	2,33	2,31	2,31	6,5	3	1,66	0,171	24	0	
18.03.22	78,47	45,47	33	48,32	47,05	45,54	45,06	3	2,96	2,96	6,5	3	1,688	0,221	24	0	
19.03.22	78,37	45,67	32,7	47,82	46,58	45,27	44,8	2,81	2,78	2,78	6,5	3	1,651	0,206	24	0	
20.03.22	77,2	44,7	32,5	48,24	47	44,29	43,83	4,17	4,08	4,08	6,5	3	1,707	0,303	24	0	
Итого:				1364,34	1331,11	1292,07	1279,15	80,83	79,76	79,76			43,757	5,915	672	0	
Средние:	74,44	44,2	30,24								6,5	3					

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	M3	Mr	Qo	Qr	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
20/02/22 24:00	8306.96	8107.49	7533.60	7457.98	749.98	740.54	740.54	260.878	54.892	6537	0
20/03/22 24:00	9671.30	9438.60	8825.67	8737.13	830.81	820.30	820.30	304.635	60.807	7209	0
Итого:	1364.34	1331.11	1292.07	1279.15	80.83	79.76	79.76	43.757	5.915	672	0

Период нормальной работы 672ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 7221ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

