

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/02/22г.-20/03/22г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: Матросова 45 Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений: _____
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв = 0.00 °C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00192091 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 ВД 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0х6F08 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.02.22	79,48	53,16	26,32	115,85	112,65	105,51	104,1	0	8,55	6	4	3,426	0,454	24	0	
22.02.22	79,95	53,28	26,67	115,13	111,91	104,43	103,06	0	8,85	6	4	3,46	0,475	24	0	
23.02.22	72,85	49,69	23,16	113,76	111,07	102,19	101	0	10,07	6	4	3,074	0,495	24	0	
24.02.22	69,55	48,24	21,31	113,67	111,22	102,77	101,62	0	9,6	6	4	2,837	0,461	24	0	
25.02.22	69,03	47,77	21,26	112,96	110,52	102,43	101,31	0	9,21	6	4	2,791	0,439	24	0	
26.02.22	69,41	47,85	21,56	111,77	109,33	102,01	100,86	0	8,47	6	4	2,764	0,404	24	0	
27.02.22	73,9	50,11	23,79	113,98	111,21	102,28	101,09	0	10,12	6	4	3,155	0,506	24	0	
28.02.22	77,04	51,8	25,24	112,98	110,04	103,1	101,82	0	8,22	6	4	3,208	0,424	24	0	
01.03.22	76,62	51,65	24,97	113,71	110,79	103,16	101,89	0	8,9	6	4	3,231	0,461	24	0	
02.03.22	76,17	51,55	24,62	114,58	111,61	103,94	102,63	0	8,98	6	4	3,213	0,462	24	0	
03.03.22	76,27	51,22	25,05	113,29	110,37	103,25	101,99	0	8,38	6	4	3,197	0,424	24	0	
04.03.22	74,02	50,01	24,01	112,86	110,12	102,55	101,32	0	8,8	6	4	3,087	0,438	24	0	
05.03.22	69,21	47,86	21,35	111,19	108,8	101,77	100,69	0	8,11	6	4	2,713	0,382	24	0	
06.03.22	66,98	46,73	20,25	111,49	109,24	100,12	99,14	0	10,1	6	4	2,685	0,47	24	0	
07.03.22	66,85	46,98	19,87	111,41	109,19	101,63	100,59	0	8,6	6	4	2,574	0,401	24	0	
08.03.22	68,14	47,43	20,71	112,7	110,37	102,11	101,06	0	9,31	6	4	2,726	0,441	24	0	
09.03.22	75,31	50,73	24,58	112,47	109,66	103,14	101,92	0	7,74	6	4	3,092	0,395	24	0	
10.03.22	80,36	53,05	27,31	111,35	108,23	101,21	99,89	0	8,34	6	4	3,402	0,446	24	0	
11.03.22	83,36	54,75	28,61	111,8	108,44	101,92	100,48	0	7,96	6	4	3,542	0,432	24	0	
12.03.22	83,73	54,24	29,49	112,93	109,49	101,38	99,98	0	9,51	6	4	3,75	0,513	24	0	
13.03.22	82,77	53,9	28,87	112,16	108,84	102,14	100,73	0	8,11	6	4	3,584	0,435	24	0	
14.03.22	79,4	52,54	26,86	112,08	109	102,19	100,9	0	8,1	6	4	3,357	0,421	24	0	
15.03.22	77,4	51,61	25,79	111,13	108,21	101,22	99,98	0	8,23	6	4	3,219	0,422	24	0	
16.03.22	77,42	51,59	25,83	111,8	108,87	101,45	100,19	0	8,68	6	4	3,266	0,45	24	0	
17.03.22	80,18	52,92	27,26	111,79	108,66	101,5	100,15	0	8,51	6	4	3,415	0,449	24	0	
18.03.22	79,93	53,07	26,86	111,6	108,47	101,97	100,61	0	7,86	6	4	3,336	0,416	24	0	
19.03.22	79,94	52,8	27,14	111,01	107,91	100,45	99,14	0	8,77	6	4	3,395	0,463	24	0	
20.03.22	78,67	52,27	26,4	112,79	109,71	101,25	99,97	0	9,74	6	4	3,408	0,505	24	0	
Итого:				3154,2	3073,93	2863	2828,11	0	245,82			88,907	12,484	672	0	
Средние:	75,85	51,02	24,82							6	4					

Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 8190ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

