

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
10/03/22г.-20/03/22г.

Абонент: _____

Договор N: _____

Адрес: Матросова 61

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M гвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00192154

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

БД 1

ФТ=1

ТЗ=1

КС=0хD15В

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
10.03.22	81,18	56,05	25,13	66,49	64,61	62,23	61,27	0	3,34	5,5	4	1,809	0,189	24	0	
11.03.22	84,43	58,18	26,25	67,57	65,48	63,22	62,26	0	3,22	5,5	4	1,912	0,187	24	0	
12.03.22	84,57	57,99	26,58	67,2	65,08	62,29	61,33	0	3,75	5,5	4	1,952	0,219	24	0	
13.03.22	84,06	57,65	26,41	66,93	64,89	62,25	61,29	0	3,6	5,5	4	1,922	0,207	24	0	
14.03.22	80,47	55,77	24,7	66,29	64,4	61,84	60,91	0	3,49	5,5	4	1,788	0,195	24	0	
15.03.22	78,3	54,63	23,67	66,26	64,52	62,08	61,17	0	3,35	5,5	4	1,713	0,184	24	0	
16.03.22	78,16	54,47	23,69	66,32	64,5	61,98	61,08	0	3,42	5,5	4	1,717	0,189	24	0	
17.03.22	81,37	56,36	25,01	67,12	65,18	62,23	61,27	0	3,91	5,5	4	1,851	0,223	24	0	
18.03.22	81,34	56,61	24,73	67,04	65,11	63,06	62,1	0	3,01	5,5	4	1,784	0,171	24	0	
19.03.22	81,28	56,39	24,89	67,31	65,38	62,45	61,49	0	3,89	5,5	4	1,851	0,218	24	0	
20.03.22	79,89	56,17	23,72	68,15	66,24	63,38	62,44	0	3,8	5,5	4	1,787	0,212	24	0	
Итого:				736,68	715,39	687,01	676,61	0	38,78			20,086	2,194	264	0	
Средние:	81,36	56,38	24,98							5,5	4					

Период нормальной работы 264ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 8189ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

