

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/02/22г.-20/03/22г.

Абонент: _____

Договор N: _____

Адрес: Можайского 2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00075683

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

БД 1

ФТ=1

ТЗ=2

КС=0х2В34

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.02.22	78,61	50,84	27,77	48,25	46,95	44,79	44,31	2,71	2,71	2,71	6,5	4	1,445	0,191	24	0	
22.02.22	79	51,03	27,97	47,91	46,6	44,43	43,95	2,75	2,74	2,74	6,5	4	1,444	0,189	24	0	
23.02.22	72,22	47,88	24,34	47,09	45,99	43,76	43,28	2,83	2,8	2,8	6,5	4	1,256	0,197	24	0	
24.02.22	68,94	46,62	22,32	47,52	46,55	44,47	43,99	2,8	2,77	2,77	6,5	4	1,167	0,194	24	0	
25.02.22	68,44	46,25	22,19	47,22	46,25	44,65	44,17	2,43	2,41	2,41	6,5	4	1,138	0,167	24	0	
26.02.22	68,89	46,28	22,61	46,96	46	44,2	43,72	2,67	2,66	2,66	6,5	4	1,163	0,188	24	0	
27.02.22	73,22	48,42	24,8	47,73	46,54	44,43	43,95	3,12	3,1	3,1	6,5	4	1,307	0,217	24	0	
28.02.22	76,24	49,73	26,51	46,98	45,78	44,24	43,76	2,39	2,39	2,39	6,5	4	1,334	0,17	24	0	
01.03.22	75,84	49,62	26,22	47,41	46,21	44,32	43,84	2,8	2,79	2,79	6,5	4	1,35	0,194	24	0	
02.03.22	75,53	49,61	25,92	47,82	46,61	44,63	44,15	2,97	2,94	2,94	6,5	4	1,356	0,206	24	0	
03.03.22	75,56	49,41	26,15	46,73	45,53	44,23	43,75	2,29	2,28	2,28	6,5	4	1,302	0,159	24	0	
04.03.22	73,43	48,6	24,83	47,19	46,04	44	43,52	3,12	3,09	3,09	6,5	4	1,293	0,217	24	0	
05.03.22	68,74	46,67	22,07	46,8	45,82	43,85	43,37	3,08	3,03	3,03	6,5	4	1,155	0,209	24	0	
06.03.22	66,55	45,51	21,04	45,91	44,95	43,34	42,86	2,71	2,69	2,69	6,5	4	1,067	0,185	24	0	
07.03.22	64,62	44,91	19,71	46,53	45,64	43,69	43,21	3,07	3,05	3,05	6,5	4	1,038	0,212	24	0	
08.03.22	65,25	45,17	20,08	47,52	46,56	43,95	43,47	3,83	3,76	3,76	6,5	4	1,105	0,262	24	0	
09.03.22	73,53	48,48	25,05	47,2	46,08	44,13	43,65	3	2,97	2,97	6,5	4	1,297	0,208	24	0	
10.03.22	78,68	50,5	28,18	45,96	44,72	43,11	42,63	2,65	2,63	2,63	6,5	4	1,395	0,183	24	0	
11.03.22	81,82	51,98	29,84	46,33	44,97	43,19	42,71	2,96	2,94	2,94	6,5	4	1,495	0,206	24	0	
12.03.22	82,14	51,84	30,3	46,36	44,98	43,1	42,62	2,97	2,93	2,93	6,5	4	1,519	0,204	24	0	
13.03.22	81,26	51,7	29,56	46,51	45,17	43,34	42,86	2,86	2,85	2,85	6,5	4	1,485	0,198	24	0	
14.03.22	78,16	50,44	27,72	46,42	45,21	43,36	42,88	2,88	2,86	2,86	6,5	4	1,4	0,2	24	0	
15.03.22	76,34	49,34	27	46,19	44,99	43,07	42,59	3,02	2,99	2,99	6,5	4	1,362	0,207	24	0	
16.03.22	76,44	49,4	27,04	46,28	45,1	43,13	42,65	3,13	3,11	3,11	6,5	4	1,375	0,217	24	0	
17.03.22	79,12	50,49	28,63	46,29	45,06	43,14	42,66	2,99	2,98	2,98	6,5	4	1,443	0,206	24	0	
18.03.22	78,9	50,7	28,2	46,72	45,49	43,37	42,89	3,13	3,1	3,1	6,5	4	1,443	0,217	24	0	
19.03.22	78,93	50,07	28,86	46,2	44,98	42,94	42,46	2,92	2,9	2,9	6,5	4	1,444	0,203	24	0	
20.03.22	77,76	49,69	28,07	47,4	46,18	43,28	42,8	3,82	3,76	3,76	6,5	4	1,483	0,261	24	0	
Итого:				1313,4	1280,95	1226,1	1212,7	81,9	81,23	81,23			37,061	5,667	672	0	
Средние:	74,79	48,97	25,82								6,5	4					

Период нормальной работы 672ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 7229ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

