

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/02/22г.-20/03/22г.

Абонент: _____
Адрес: Социалистическая 52
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00200746 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0х3173 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.02.22	80,44	50,27	30,17	108	104,98	101,27	100,07	0	4,91	6	4	3,418	0,249	24	0	
22.02.22	80,87	50,5	30,37	106,63	103,57	100,24	99,04	0	4,53	6	4	3,375	0,227	24	0	
23.02.22	73,72	47,59	26,13	105,47	102,91	98,53	97,49	0	5,42	6	4	2,95	0,254	24	0	
24.02.22	70,43	46,39	24,04	106,03	103,66	99,63	98,65	0	5,01	6	4	2,726	0,234	24	0	
25.02.22	69,87	46,06	23,81	106,01	103,64	99,8	98,84	0	4,8	6	4	2,693	0,219	24	0	
26.02.22	70,28	46,03	24,25	106,02	103,66	98,74	97,78	0	5,88	6	4	2,783	0,272	24	0	
27.02.22	74,83	47,85	26,98	105,97	103,35	99,05	97,96	0	5,39	6	4	3,049	0,261	24	0	
28.02.22	77,95	49,09	28,86	106,18	103,32	99,64	98,46	0	4,86	6	4	3,222	0,237	24	0	
01.03.22	77,54	49,13	28,41	106,73	103,92	99,9	98,7	0	5,22	6	4	3,21	0,26	24	0	
02.03.22	77,06	49,02	28,04	107,38	104,58	100,74	99,55	0	5,03	6	4	3,182	0,247	24	0	
03.03.22	77,18	48,85	28,33	106,07	103,27	99,83	98,67	0	4,6	6	4	3,155	0,226	24	0	
04.03.22	74,94	47,98	26,96	105,69	103,07	99,17	98,14	0	4,93	6	4	3,016	0,237	24	0	
05.03.22	70,11	46,06	24,05	105,28	102,97	98,66	97,66	0	5,31	6	4	2,724	0,244	24	0	
06.03.22	67,92	45,16	22,76	104,67	102,48	97,25	96,29	0	6,19	6	4	2,613	0,284	24	0	
07.03.22	67,9	45,44	22,46	105,22	103,05	98,21	97,25	0	5,8	6	4	2,579	0,266	24	0	
08.03.22	69,06	45,86	23,2	105,24	103	99,01	98,05	0	4,95	6	4	2,618	0,233	24	0	
09.03.22	76,35	48,56	27,79	105,72	102,99	99,37	98,21	0	4,78	6	4	3,093	0,235	24	0	
10.03.22	81,34	49,96	31,38	102,55	99,6	96,71	95,52	0	4,08	6	4	3,332	0,209	24	0	
11.03.22	84,45	51,8	32,65	103,26	100,1	97,41	96,19	0	3,91	6	4	3,477	0,204	24	0	
12.03.22	84,66	51,75	32,91	104,11	100,92	97,37	96,17	0	4,75	6	4	3,57	0,246	24	0	
13.03.22	83,65	51,07	32,58	104,85	101,66	98	96,8	0	4,86	6	4	3,564	0,249	24	0	
14.03.22	80,38	49,77	30,61	104,07	101,13	98,05	96,86	0	4,27	6	4	3,31	0,213	24	0	
15.03.22	78,38	49,06	29,32	100,34	97,6	94,24	93,15	0	4,45	6	4	3,083	0,216	24	0	
16.03.22	78,41	49,14	29,27	103,97	101,16	97,52	96,37	0	4,79	6	4	3,2	0,237	24	0	
17.03.22	81,21	50,23	30,98	103,58	100,63	97,66	96,46	0	4,17	6	4	3,333	0,212	24	0	
18.03.22	80,96	50,44	30,52	104,65	101,69	98,24	97,04	0	4,65	6	4	3,343	0,236	24	0	
19.03.22	80,97	50,44	30,53	104,26	101,27	97,16	95,96	0	5,31	6	4	3,363	0,27	24	0	
20.03.22	79,64	50,04	29,6	105,19	102,29	97,81	96,63	0	5,66	6	4	3,313	0,286	24	0	
Итого:				2943,1	2866,47	2759,2	2727,96	0	138,51			87,294	6,763	672	0	
Средние:	76,8	48,69	28,1							6	4					

Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 5673ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

