

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/10/22г.-19/11/22г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Александра Матросова, д. 29**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.02

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 4,5 Град С

Заводской номер 00075692 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0х5Е78 ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	Qг, Гкал	M1, т	M2, т	M3, т	V1, м3	V2, м3	V3, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/см 2	P2, кгс/см 2	ВНР, ч	Qрасч, Гкал
20.10.22	1,343	0,274	50,72	47,92	3,68	51,73	48,40	3,76	67,69	44,40	23,29	6,50	3,00	24,00	1,326
21.10.22	1,250	0,201	50,69	48,92	2,70	51,65	49,40	2,74	66,60	44,31	22,29	6,50	3,00	24,00	1,238
22.10.22	1,238	0,200	50,90	49,17	2,72	51,86	49,65	2,74	66,76	44,83	21,93	6,50	3,00	24,00	1,226
23.10.22	1,273	0,260	49,69	47,02	3,48	50,65	47,48	3,56	66,41	43,84	22,57	6,50	3,00	24,00	1,257
24.10.22	1,075	0,237	49,16	46,89	3,20	49,98	47,23	3,26	59,69	40,54	19,15	6,50	3,00	24,00	1,061
25.10.22	1,315	0,197	49,36	47,57	2,68	50,32	48,05	2,71	67,86	43,60	24,26	6,50	3,00	24,00	1,303
26.10.22	1,350	0,262	49,81	47,16	3,48	50,78	47,64	3,56	67,21	43,12	24,09	6,50	3,00	24,00	1,334
27.10.22	1,331	0,234	50,72	48,54	3,17	51,74	49,02	3,22	67,62	44,15	23,47	6,50	3,00	24,00	1,317
28.10.22	1,336	0,217	50,12	48,09	2,93	51,16	48,57	2,97	67,73	43,64	24,09	6,50	3,00	24,00	1,323
29.10.22	1,311	0,218	49,52	47,41	2,94	50,49	47,89	2,97	66,63	42,74	23,89	6,50	3,00	24,00	1,298
30.10.22	1,366	0,266	50,33	47,54	3,57	51,30	48,00	3,65	66,79	42,65	24,14	6,50	3,00	24,00	1,350
31.10.22	1,334	0,217	49,92	47,79	2,93	50,88	48,27	2,99	67,18	42,95	24,23	6,50	3,00	24,00	1,321
01.11.22	1,322	0,194	50,58	48,82	2,65	51,60	49,30	2,67	67,27	43,43	23,84	6,50	3,00	24,00	1,310
02.11.22	1,363	0,235	50,96	48,60	3,18	51,98	49,08	3,25	67,16	43,11	24,05	6,50	3,00	24,00	1,349
03.11.22	1,372	0,249	51,68	49,28	3,37	52,80	49,76	3,40	67,53	43,80	23,73	6,50	3,00	24,00	1,357
04.11.22	1,310	0,218	50,03	47,94	2,91	51,03	48,41	2,96	66,48	42,76	23,72	6,50	3,00	24,00	1,297
05.11.22	1,317	0,211	50,42	48,39	2,85	51,38	48,87	2,87	66,48	42,84	23,64	6,50	3,00	24,00	1,304
06.11.22	1,346	0,271	49,73	46,83	3,68	50,69	47,26	3,75	66,61	42,65	23,96	6,50	3,00	24,00	1,329
07.11.22	1,307	0,216	50,10	48,00	2,96	51,06	48,47	2,99	66,47	42,91	23,56	6,50	3,00	24,00	1,294
08.11.22	1,342	0,251	50,22	47,61	3,40	51,18	48,07	3,46	66,73	42,85	23,88	6,50	3,00	24,00	1,327
09.11.22	1,322	0,237	49,54	47,14	3,20	50,50	47,59	3,24	66,44	42,46	23,98	6,50	3,00	24,00	1,308
10.11.22	1,352	0,255	49,23	46,56	3,43	50,19	47,02	3,48	66,80	42,27	24,53	6,50	3,00	24,00	1,337
11.11.22	1,311	0,179	49,60	47,97	2,43	50,56	48,45	2,46	67,11	42,77	24,34	6,50	3,00	24,00	1,300
12.11.22	1,378	0,251	50,52	47,85	3,38	51,48	48,33	3,46	67,15	42,75	24,40	6,50	3,00	24,00	1,363
13.11.22	1,349	0,260	49,82	47,07	3,48	50,78	47,52	3,55	66,31	42,19	24,12	6,50	3,00	24,00	1,333
14.11.22	1,369	0,279	49,67	46,63	3,80	50,63	47,08	3,86	66,68	42,36	24,32	6,50	3,00	24,00	1,352
15.11.22	1,338	0,243	50,22	47,71	3,29	51,18	48,19	3,35	66,83	43,01	23,82	6,50	3,00	24,00	1,323
16.11.22	1,339	0,262	49,91	47,14	3,53	50,87	47,62	3,60	66,29	42,48	23,81	6,50	3,00	24,00	1,323
17.11.22	1,360	0,210	49,57	47,50	2,86	50,55	47,96	2,90	67,05	42,07	24,98	6,50	3,00	24,00	1,347
18.11.22	1,523	0,224	49,81	47,74	3,01	51,01	48,22	3,03	71,73	43,82	27,91	6,50	3,00	24,00	1,509
19.11.22	1,548	0,180	49,98	48,47	2,45	51,20	48,95	2,46	73,44	44,65	28,79	6,50	3,00	24,00	1,537
Итого:	41,390	7,208	1552,53	1481,27	97,34	1583,21	1495,75	98,87	67,06	43,10	23,96	6,50	3,00	744,00	40,952

$M_f = M_3$

$Q_{расч} = Q_o - (M_f \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

/ Пономарёв С. В. /

21.11.22

