

Месячный отчет за Октябрь 2022
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 20.09.22
Конец отчетного периода: 19.10.22
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул.Мартьянова, д.45
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживает
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ941.11
Идентификационный номер прибора: ИД=29617
Схема потребления: СП=0

Сутки, час	Время счета Ти	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	Vгв	Тепло Q (прибор)	*Тепло Q (расчёт)	
		t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2					
20.09.22	23:00	24.00	67.74	5.5	96.919	98.97	47.71	3.5	78.602	79.46	18.584	18.977	2.831	2.625
21.09.22	23:00	24.00	66.99	5.5	94.834	96.80	47.16	3.5	76.227	77.04	18.898	19.290	2.774	2.564
22.09.22	23:00	24.00	68.62	5.5	94.696	96.75	47.91	3.5	73.778	74.59	20.924	21.378	2.967	2.734
23.09.22	23:00	24.00	73.18	5.5	86.602	88.72	53.11	3.5	72.108	73.08	14.659	15.018	2.520	2.358
24.09.22	23:00	24.00	71.22	5.5	117.500	120.23	53.51	3.5	96.111	97.42	21.389	21.886	3.229	2.992
25.09.22	23:00	24.00	71.86	5.5	119.185	122.00	53.26	3.5	97.346	98.66	21.842	22.357	3.384	3.142
26.09.22	23:00	24.00	71.30	5.5	192.313	196.79	52.70	3.5	168.559	170.79	23.816	24.371	4.840	4.576
27.09.22	23:00	24.00	68.29	5.5	360.309	368.05	50.93	3.5	330.823	334.92	29.486	30.119	7.772	7.445
28.09.22	23:00	24.00	67.15	5.5	349.563	356.84	49.72	3.5	319.078	322.85	30.485	31.119	7.621	7.283
29.09.22	23:00	24.00	67.80	5.5	391.912	400.22	49.99	3.5	358.783	363.07	33.130	33.832	8.652	8.284
30.09.22	23:00	24.00	68.60	5.5	409.930	418.81	48.64	3.5	378.087	382.37	31.842	32.532	9.744	9.391
01.10.22	23:00	24.00	69.12	5.5	412.986	422.06	48.64	3.5	379.591	383.89	33.394	34.128	10.101	9.731
02.10.22	23:00	24.00	69.06	5.5	410.811	419.82	48.58	3.5	376.240	380.49	34.571	35.329	10.108	9.724
03.10.22	23:00	24.00	69.11	5.5	407.579	416.53	48.29	3.5	387.968	392.30	19.612	20.042	9.447	9.230
04.10.22	23:00	24.00	69.15	5.5	405.309	414.22	48.19	3.5	325.678	329.30	81.913	83.714	12.457	11.547
05.10.22	23:00	24.00	69.38	5.5	402.486	411.39	48.67	3.5	0.000	0.00	402.486	411.390	27.922	23.455
06.10.22	23:00	24.00	68.16	5.5	408.369	417.11	48.70	3.5	0.000	0.00	408.369	417.110	27.832	23.299
07.10.22	23:00	24.00	68.16	5.5	405.117	413.79	49.05	3.5	0.000	0.00	405.117	413.790	27.611	23.114
08.10.22	23:00	24.00	69.69	5.5	409.348	418.48	50.01	3.5	0.000	0.00	409.348	418.480	28.526	23.983
09.10.22	23:00	24.00	69.12	5.5	412.380	421.44	49.50	3.5	0.000	0.00	412.380	421.440	28.502	23.925
10.10.22	23:00	24.00	69.11	5.5	402.049	410.88	49.91	3.5	256.813	259.87	145.236	148.426	14.980	13.368
11.10.22	23:00	24.00	69.62	5.5	417.250	426.54	50.00	3.5	409.201	414.09	10.600	10.836	8.733	8.615
12.10.22	23:00	24.00	69.69	5.5	415.520	424.79	50.25	3.5	406.357	411.26	12.015	12.283	8.699	8.566
13.10.22	23:00	24.00	69.49	5.5	418.201	427.48	50.23	3.5	408.288	413.21	12.126	12.395	8.681	8.547
14.10.22	23:00	24.00	68.97	5.5	416.359	425.47	49.81	3.5	412.123	417.01	7.359	7.520	8.366	8.284
15.10.22	23:00	24.00	69.58	5.5	396.094	404.91	49.35	3.5	387.259	391.77	11.774	12.036	8.608	8.477
16.10.22	23:00	24.00	69.54	5.5	389.026	397.67	49.61	3.5	379.028	383.49	12.984	13.273	8.410	8.266
17.10.22	23:00	24.00	70.05	5.5	389.380	398.15	49.90	3.5	382.518	387.07	9.621	9.838	8.345	8.238
18.10.22	23:00	24.00	69.64	5.5	387.801	396.44	49.35	3.5	378.797	383.21	11.771	12.034	8.465	8.335
19.10.22	23:00	24.00	69.66	5.5	389.733	398.42	49.16	3.5	382.131	386.55	10.321	10.551	8.512	8.398
ИТОГО	720.00	69.30	5.5	10009.6	10229.8	49.73	3.5	7321.50	7407.76	2716.05	2775.49	330.642	300.494	
	ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал	

температура холодной воды (константа прибора) tхв.приб=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период tхв.факт=+ 11.1°C
*ТеплоQ(расчет) при tхв.факт=+ 11.1°C

Неисправин блок питания заменен 10.10.2022г.

Дата: 19 Октябрь 2022

Представитель потребителя:



/С. В. Пономарев/