

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/09/22г.-19/10/22г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Александра Матросова, д. 45**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.01

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 11,1 Град С

Заводской номер 00192091 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0х5Е78 ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
20.09.22	0,566	9,30	0,00	9,30	9,47	0,00	60,85	16,38	44,47	6,00	4,00	24,00	9,47	0,463
21.09.22	0,528	8,82	0,00	8,82	8,98	0,00	59,93	18,20	41,73	6,00	4,00	24,00	8,98	0,430
22.09.22	0,472	7,66	0,00	7,66	7,81	0,00	61,45	18,33	43,12	6,00	4,00	24,00	7,81	0,387
23.09.22	0,494	7,77	0,00	7,77	7,91	0,00	63,62	18,57	45,05	6,00	4,00	24,00	7,91	0,408
24.09.22	0,521	8,35	0,00	8,35	8,52	0,00	62,52	17,34	45,18	6,00	4,00	24,00	8,52	0,428
25.09.22	0,493	7,84	0,00	7,84	7,99	0,00	63,06	16,87	46,19	6,00	4,00	24,00	7,99	0,406
26.09.22	1,753	82,93	74,38	8,55	84,73	75,40	68,81	53,17	15,64	6,00	4,00	24,00	8,74	1,658
27.09.22	2,266	115,90	106,51	9,39	118,30	107,88	66,83	51,48	15,35	6,00	4,00	24,00	9,58	2,162
28.09.22	2,240	111,18	102,68	8,50	113,44	103,88	66,38	50,08	16,30	6,00	4,00	24,00	8,67	2,146
29.09.22	2,473	112,61	102,95	9,66	114,90	104,12	66,64	48,88	17,76	6,00	4,00	24,00	9,86	2,366
30.09.22	2,497	107,92	99,61	8,31	110,19	100,76	67,45	48,04	19,41	6,00	4,00	24,00	8,48	2,405
01.10.22	2,635	110,48	100,91	9,57	112,81	102,07	67,68	48,01	19,67	6,00	4,00	24,00	9,77	2,529
02.10.22	2,697	111,12	101,46	9,66	113,45	102,62	67,85	47,74	20,11	6,00	4,00	24,00	9,86	2,590
03.10.22	2,667	111,19	102,09	9,10	113,56	103,29	68,14	48,09	20,05	6,00	4,00	24,00	9,29	2,566
04.10.22	2,666	110,72	101,48	9,24	113,05	102,62	67,71	47,63	20,08	6,00	4,00	24,00	9,43	2,563
05.10.22	2,720	110,82	100,71	10,11	113,17	101,84	67,90	47,72	20,18	6,00	4,00	24,00	10,32	2,608
06.10.22	2,610	112,71	103,36	9,35	115,04	104,54	66,88	47,70	19,18	6,00	4,00	24,00	9,54	2,506
07.10.22	2,672	112,49	102,38	10,11	114,85	103,54	67,17	47,72	19,45	6,00	4,00	24,00	10,32	2,560
08.10.22	2,642	111,18	100,43	10,75	113,55	101,62	68,45	49,49	18,96	6,00	4,00	24,00	10,98	2,523
09.10.22	2,480	110,48	100,88	9,60	112,80	102,08	67,85	49,73	18,12	6,00	4,00	24,00	9,80	2,373
10.10.22	2,578	113,43	103,51	9,92	115,85	104,71	67,98	49,58	18,40	6,00	4,00	24,00	10,13	2,468
11.10.22	2,718	116,90	106,65	10,25	119,45	107,90	68,83	49,99	18,84	6,00	4,00	24,00	10,47	2,604
12.10.22	2,671	115,08	104,36	10,72	117,53	105,56	68,40	49,86	18,54	6,00	4,00	24,00	10,95	2,552
13.10.22	2,701	116,02	104,65	11,37	118,51	105,85	68,06	49,65	18,41	6,00	4,00	24,00	11,61	2,575
14.10.22	2,562	113,81	104,45	9,36	116,21	105,65	67,77	49,33	18,44	6,00	4,00	24,00	9,56	2,458
15.10.22	2,840	134,29	123,63	10,66	137,24	125,22	68,93	51,93	17,00	6,00	4,00	24,00	10,89	2,722
16.10.22	2,650	119,58	109,11	10,47	122,11	110,36	67,85	50,08	17,77	6,00	4,00	24,00	10,69	2,534
17.10.22	2,494	114,16	106,46	7,70	116,64	107,66	68,47	50,04	18,43	6,00	4,00	24,00	7,87	2,409
18.10.22	2,519	114,32	106,34	7,98	116,78	107,54	68,42	49,87	18,55	6,00	4,00	24,00	8,15	2,430
19.10.22	2,556	113,37	104,90	8,47	115,80	106,10	68,22	49,41	18,81	6,00	4,00	24,00	8,65	2,462
Итого:	64,381	2752,43	2473,89	278,54	2810,64	2502,81	66,67	43,03	23,64	6,00	4,00	720,00	284,33	61,289

$M_g = M_1 - M_2$

$Q_{расч} = Q_o - (M_g * (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

20.10.22



Д. Ю. Марёв С. В. /