

Месячный отчет за Октябрь 2022
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 20.09.22

Конец отчетного периода: 19.10.22

Потребитель: коллектив жильцов

Объект: МКД

Адрес: г.Бийск ул.Социалистическая, д.48

Источник теплоты:

Узел учёта обслуживает

ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ941.10

Идентификационный номер прибора: ИД=68226

Схема потребления: СП=0

Сутки, час	Время счета Ти		подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	Vгв	Тепло Q (прибор)	*Тепло Q (расчёт)
			t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2				
20.09.22	23:00	24.00	66.49	5.5	7.139	7.29	27.31	4.0	0.000	0.00	7.139	7.285	0.475	0.396
21.09.22	23:00	24.00	65.96	5.5	6.767	6.90	27.66	4.0	0.000	0.00	6.767	6.903	0.447	0.371
22.09.22	23:00	24.00	68.27	5.5	7.123	7.28	28.70	4.0	0.000	0.00	7.123	7.276	0.487	0.407
23.09.22	23:00	24.00	70.96	5.5	6.259	6.40	29.76	4.0	0.000	0.00	6.259	6.404	0.444	0.375
24.09.22	23:00	24.00	68.89	5.5	6.644	6.79	28.94	4.0	0.000	0.00	6.644	6.789	0.458	0.384
25.09.22	23:00	24.00	70.33	5.5	7.732	7.91	29.08	4.0	0.000	0.00	7.732	7.908	0.544	0.458
26.09.22	23:00	24.00	68.24	5.5	8.987	9.18	27.65	4.0	0.000	0.00	8.987	9.180	0.614	0.514
27.09.22	23:00	24.00	67.33	5.5	40.789	41.64	50.28	4.0	32.172	32.56	8.616	8.797	1.130	1.035
28.09.22	23:00	24.00	67.01	5.5	121.316	123.83	49.65	4.0	112.949	114.28	8.367	8.540	2.525	2.433
29.09.22	23:00	24.00	67.33	5.5	114.395	116.79	47.95	4.0	106.668	107.84	7.726	7.888	2.591	2.505
30.09.22	23:00	24.00	68.09	5.5	113.656	116.08	47.83	4.0	106.430	107.59	7.226	7.380	2.652	2.571
01.10.22	23:00	24.00	68.28	5.5	116.848	119.36	47.89	4.0	106.829	108.00	10.019	10.234	2.866	2.755
02.10.22	23:00	24.00	68.38	5.5	115.674	118.17	47.99	4.0	106.087	107.26	9.587	9.793	2.823	2.717
03.10.22	23:00	24.00	68.58	5.5	114.366	116.84	48.36	4.0	105.938	107.12	8.428	8.611	2.724	2.631
04.10.22	23:00	24.00	68.16	5.5	111.362	113.75	48.16	4.0	103.467	104.61	7.895	8.064	2.610	2.523
05.10.22	23:00	24.00	68.41	5.5	112.884	115.32	48.44	4.0	104.582	105.76	8.302	8.481	2.660	2.568
06.10.22	23:00	24.00	67.50	5.5	114.174	116.57	48.15	4.0	105.724	106.90	8.450	8.627	2.620	2.526
07.10.22	23:00	24.00	67.58	5.5	112.984	115.37	48.11	4.0	104.934	106.10	8.050	8.220	2.591	2.502
08.10.22	23:00	24.00	68.87	5.5	113.209	115.68	48.98	4.0	104.580	105.78	8.629	8.817	2.678	2.582
09.10.22	23:00	24.00	68.19	5.5	114.363	116.81	49.26	4.0	104.732	105.94	9.631	9.838	2.643	2.536
10.10.22	23:00	24.00	68.35	5.5	114.390	116.85	49.60	4.0	106.105	107.35	8.285	8.463	2.560	2.468
11.10.22	23:00	24.00	69.18	5.5	116.173	118.73	50.17	4.0	108.360	109.66	7.813	7.984	2.604	2.517
12.10.22	23:00	24.00	68.72	5.5	114.258	116.74	50.27	4.0	106.452	107.74	7.806	7.976	2.503	2.417
13.10.22	23:00	24.00	68.37	5.5	115.259	117.74	50.27	4.0	107.406	108.70	7.853	8.022	2.484	2.397
14.10.22	23:00	24.00	68.11	5.5	115.420	117.89	50.04	4.0	107.625	108.91	7.795	7.961	2.479	2.393
15.10.22	23:00	24.00	69.03	5.5	134.065	137.01	52.52	4.0	125.927	127.58	8.138	8.316	2.646	2.556
16.10.22	23:00	24.00	68.27	5.5	140.821	143.85	52.90	4.0	131.490	133.24	9.331	9.532	2.664	2.560
17.10.22	23:00	24.00	68.75	5.5	144.065	147.20	53.65	4.0	135.592	137.45	8.472	8.657	2.634	2.540
18.10.22	23:00	24.00	68.83	5.5	142.891	146.01	53.22	4.0	135.388	137.21	7.503	7.666	2.634	2.551
19.10.22	23:00	24.00	68.60	5.5	142.696	145.79	52.77	4.0	135.263	137.05	7.434	7.595	2.657	2.574
ИТОГО		720.00	68.30	5.5	2746.71	2805.74	44.85	4.0	2504.70	2534.62	242.008	247.208	62.449	59.763
		ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

температура холодной воды (константа прибора) tхв.приб=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период tхв.факт=+ 11.1°C
*ТеплоQ(расчет) при tхв.факт=+ 11.1°C

Дата: 19 Октябрь 2022

Представитель потребителя: /С. В. Пономарев/

