

Месячный отчет за Сентябрь 2022 (ЧАСТЬ 2)
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 20.08.22
Конец отчетного периода: 19.09.22
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул.Горно-Алтайская, д.58
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживается
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ943.
Идентификационный номер прибора: ИД=59524
Тепловой ввод: ТВ1 Схема потребления: СП=0

Сутки, час		Время счета Ти	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	V3	Тепло Q (прибор)	Тепло Q* (расчёт)
			t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2				
20.08.22	23:00	24.00	64.06	5.22	2.245	2.288	29.83	4.54	0.000	0.000	2.245	2.288	0.144	0.107
21.08.22	23:00	24.00	63.27	5.13	2.103	2.142	29.88	4.55	0.000	0.000	2.103	2.142	0.133	0.099
22.08.22	23:00	24.00	63.78	5.14	2.048	2.087	29.84	4.54	0.000	0.000	2.048	2.087	0.131	0.097
23.08.22	23:00	24.00	62.87	5.20	1.916	1.951	29.58	4.48	0.000	0.000	1.916	1.951	0.120	0.089
24.08.22	23:00	24.00	61.78	5.14	1.844	1.877	29.33	4.51	0.000	0.000	1.844	1.877	0.114	0.084
25.08.22	23:00	24.00	63.66	5.18	1.744	1.777	29.85	4.56	0.000	0.000	1.744	1.777	0.111	0.083
26.08.22	23:00	24.00	61.60	5.25	1.735	1.766	29.85	4.54	0.000	0.000	1.735	1.766	0.107	0.079
27.08.22	23:00	24.00	61.54	5.24	1.635	1.664	30.00	4.58	0.000	0.000	1.635	1.664	0.101	0.074
28.08.22	23:00	24.00	64.63	5.14	2.281	2.325	29.45	4.54	0.000	0.000	2.281	2.325	0.147	0.110
29.08.22	23:00	24.00	65.15	5.21	1.405	1.433	30.15	4.58	0.000	0.000	1.405	1.433	0.092	0.069
30.08.22	23:00	24.00	65.10	5.13	1.796	1.831	30.35	4.54	0.000	0.000	1.796	1.831	0.117	0.088
31.08.22	23:00	24.00	63.98	5.06	1.882	1.918	30.58	4.52	0.000	0.000	1.882	1.918	0.120	0.090
01.09.22	23:00	24.00	64.49	5.08	2.015	2.054	30.79	4.51	0.000	0.000	2.015	2.054	0.130	0.097
02.09.22	23:00	24.00	62.51	5.17	1.607	1.636	30.45	4.52	0.000	0.000	1.607	1.636	0.100	0.074
03.09.22	23:00	24.00	62.31	5.15	1.961	1.997	29.92	4.58	0.000	0.000	1.961	1.997	0.122	0.090
04.09.22	23:00	24.00	61.52	5.07	2.108	2.145	30.69	4.53	0.000	0.000	2.108	2.145	0.130	0.096
05.09.22	23:00	24.00	62.31	5.17	1.999	2.035	30.33	4.52	0.000	0.000	1.999	2.035	0.125	0.092
06.09.22	23:00	24.00	64.16	5.08	2.111	2.152	32.95	4.49	0.000	0.000	2.111	2.152	0.135	0.101
07.09.22	23:00	24.00	64.69	5.14	1.835	1.871	31.81	4.43	0.000	0.000	1.835	1.871	0.119	0.089
08.09.22	23:00	24.00	63.84	5.12	2.041	2.080	30.80	4.57	0.000	0.000	2.041	2.080	0.130	0.097
09.09.22	23:00	24.00	64.61	5.26	2.003	2.042	30.29	4.61	0.000	0.000	2.003	2.042	0.129	0.097
10.09.22	23:00	24.00	63.43	5.26	1.835	1.869	29.63	4.58	0.000	0.000	1.835	1.869	0.116	0.087
11.09.22	23:00	24.00	62.87	5.13	2.085	2.123	29.55	4.54	0.000	0.000	2.085	2.123	0.131	0.097
12.09.22	23:00	24.00	61.19	5.08	1.588	1.616	28.55	4.52	0.000	0.000	1.588	1.616	0.097	0.071
13.09.22	23:00	24.00	62.10	5.04	2.331	2.373	28.39	4.70	0.000	0.000	2.331	2.373	0.145	0.107
14.09.22	23:00	24.00	62.12	5.11	2.120	2.158	27.76	4.70	0.000	0.000	2.120	2.158	0.132	0.097
15.09.22	23:00	24.00	62.92	5.24	2.072	2.110	27.94	4.57	0.000	0.000	2.072	2.110	0.130	0.097
16.09.22	23:00	24.00	61.72	5.05	1.901	1.935	27.32	4.57	0.000	0.000	1.901	1.935	0.117	0.087
17.09.22	23:00	24.00	61.88	4.99	2.670	2.718	27.20	4.50	0.000	0.000	2.670	2.718	0.165	0.122
18.09.22	23:00	24.00	62.53	4.79	2.490	2.535	27.61	4.55	0.000	0.000	2.490	2.535	0.156	0.115
19.09.22	23:00	24.00	63.71	4.92	2.209	2.251	28.11	4.50	0.000	0.000	2.209	2.251	0.141	0.105
ИТОГО		744.00	63.11	5.13	61.614	62.759	29.64	4.55	0.000	0.000	61.614	62.759	3.888	2.890
		ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

* Расчет. при t_{хв.факт}=+ 16.20°C

температура холодной воды (константа прибора) t_{хв.приб}=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период t_{хв.факт}=+ 16.20°C

Дата: 19 Сентябрь 2022

Представитель потребителя: _____/С. В. Пономарев/



Месячный отчет за Сентябрь 2022 (ЧАСТЬ 2)
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 20.08.22
Конец отчетного периода: 19.09.22
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул.Горно-Алтайская, д.58
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживается
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ943.
Идентификационный номер прибора: ИД=59524
Тепловой ввод: ТВ2 Схема потребления: СП=0

Сутки, час		Время счета Ти	подающий труб.				Тепло Q (прибор)	Тепло Q* (расчёт)
			t1	P1	M1	V1		
20.08.22	23:00	24.00	52.93	4.92	2.184	2.213	0.116	0.080
21.08.22	23:00	24.00	51.97	4.84	2.051	2.077	0.107	0.073
22.08.22	23:00	24.00	52.38	4.85	1.989	2.015	0.104	0.072
23.08.22	23:00	24.00	49.32	4.92	1.888	1.910	0.093	0.063
24.08.22	23:00	24.00	50.08	4.85	1.802	1.824	0.090	0.061
25.08.22	23:00	24.00	50.03	4.90	1.750	1.771	0.088	0.059
26.08.22	23:00	24.00	48.81	4.95	1.693	1.712	0.083	0.055
27.08.22	23:00	24.00	47.64	4.94	1.585	1.602	0.076	0.050
28.08.22	23:00	24.00	53.04	4.86	2.208	2.238	0.117	0.081
29.08.22	23:00	24.00	48.73	4.93	1.359	1.374	0.066	0.044
30.08.22	23:00	24.00	51.09	4.84	1.727	1.749	0.088	0.060
31.08.22	23:00	24.00	51.29	4.79	1.817	1.841	0.093	0.064
01.09.22	23:00	24.00	52.28	4.81	1.930	1.956	0.101	0.070
02.09.22	23:00	24.00	49.22	4.87	1.536	1.554	0.076	0.051
03.09.22	23:00	24.00	50.57	4.86	1.892	1.916	0.096	0.065
04.09.22	23:00	24.00	50.22	4.78	2.034	2.059	0.102	0.069
05.09.22	23:00	24.00	51.08	4.88	1.934	1.958	0.099	0.067
06.09.22	23:00	24.00	52.63	4.79	2.048	2.075	0.108	0.075
07.09.22	23:00	24.00	52.25	4.86	1.764	1.787	0.092	0.064
08.09.22	23:00	24.00	51.50	4.84	1.976	2.002	0.102	0.070
09.09.22	23:00	24.00	51.56	4.97	1.926	1.951	0.099	0.068
10.09.22	23:00	24.00	50.53	4.96	1.766	1.787	0.089	0.061
11.09.22	23:00	24.00	51.36	4.84	2.013	2.039	0.103	0.071
12.09.22	23:00	24.00	47.03	4.79	1.543	1.559	0.073	0.048
13.09.22	23:00	24.00	51.24	4.76	2.251	2.279	0.115	0.079
14.09.22	23:00	24.00	50.19	4.82	2.051	2.076	0.103	0.070
15.09.22	23:00	24.00	49.92	4.95	1.989	2.013	0.099	0.067
16.09.22	23:00	24.00	48.10	4.77	1.839	1.860	0.088	0.059
17.09.22	23:00	24.00	51.30	4.72	2.618	2.652	0.134	0.092
18.09.22	23:00	24.00	52.64	4.53	2.408	2.440	0.127	0.088
19.09.22	23:00	24.00	51.90	4.66	2.137	2.165	0.111	0.076
ИТОГО		744.00	50.74	4.84	59.707	60.452	3.038	2.070
		ч	°C	кг/см2	т	м3	Гкал	Гкал

* Qрасчет. при tхв.факт=+ 16.20°C

температура холодной воды (константа прибора) tхв.приб=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период tхв.факт=+ 16.20°C

Дата: 19 Сентябрь 2022

Представитель потребителя: _____ /С. В. Пономарев/

