

Месячный отчет за Сентябрь 2022
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 20.08.22
Конец отчетного периода: 19.09.22
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул.Мартьянова, д.45
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживает
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ941.11
Идентификационный номер прибора: ИД=29617
Схема потребления: СП=0

Сутки, час	Время счета Ти	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	Vгв	Тепло Q (прибор)	*Тепло Q (расчёт)	
		t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2					
20.08.22	23:00	24.00	66.47	5.5	100.635	102.69	47.54	3.5	79.865	80.73	20.778	21.203	2.896	2.559
21.08.22	23:00	24.00	66.77	5.5	99.706	101.76	47.82	3.5	82.002	82.90	17.886	18.255	2.748	2.458
22.08.22	23:00	24.00	66.58	5.5	100.844	102.91	48.01	3.5	83.785	84.71	17.436	17.793	2.713	2.431
23.08.22	23:00	24.00	66.49	5.5	99.399	101.43	47.80	3.5	83.417	84.33	16.668	17.009	2.657	2.387
24.08.22	23:00	24.00	65.83	5.5	101.376	103.41	47.52	3.5	82.834	83.73	18.848	19.226	2.755	2.450
25.08.22	23:00	24.00	66.62	5.5	102.125	104.22	48.11	3.5	82.960	83.88	19.372	19.769	2.826	2.512
26.08.22	23:00	24.00	66.60	5.5	99.823	101.87	48.07	3.5	82.685	83.60	17.294	17.649	2.684	2.404
27.08.22	23:00	24.00	66.94	5.5	99.129	101.18	48.26	3.5	82.500	83.42	16.773	17.120	2.664	2.393
28.08.22	23:00	24.00	68.41	5.5	101.365	103.55	48.83	3.5	82.123	83.06	19.358	19.776	2.933	2.620
29.08.22	23:00	24.00	69.86	5.5	104.194	106.53	49.93	3.5	83.218	84.21	20.988	21.458	3.128	2.788
30.08.22	23:00	24.00	69.58	5.5	102.891	105.18	50.02	3.5	82.909	83.90	19.983	20.427	3.016	2.692
31.08.22	23:00	24.00	67.71	5.5	102.512	104.68	49.02	3.5	81.028	81.96	21.484	21.939	2.972	2.624
01.09.22	23:00	24.00	67.98	5.5	100.293	102.43	49.17	3.5	80.558	81.49	19.741	20.162	2.861	2.541
02.09.22	23:00	24.00	66.85	5.5	101.024	103.11	48.82	3.5	81.718	82.65	19.330	19.729	2.769	2.456
03.09.22	23:00	24.00	65.95	5.5	97.507	99.47	47.97	3.5	81.126	82.02	16.405	16.736	2.544	2.278
04.09.22	23:00	24.00	65.89	5.5	99.177	101.17	48.25	3.5	79.434	80.32	19.785	20.183	2.707	2.387
05.09.22	23:00	24.00	65.93	5.5	99.401	101.40	48.48	3.5	81.592	82.51	18.078	18.442	2.614	2.321
06.09.22	23:00	24.00	66.62	5.5	96.764	98.75	48.92	3.5	80.597	81.52	16.394	16.730	2.517	2.252
07.09.22	23:00	24.00	68.59	5.5	99.975	102.14	50.42	3.5	82.913	83.92	17.223	17.596	2.688	2.409
08.09.22	23:00	24.00	67.76	5.5	96.429	98.47	49.21	3.5	78.135	79.04	18.343	18.731	2.694	2.397
09.09.22	23:00	24.00	68.55	5.5	100.299	102.47	49.63	3.5	82.251	83.22	18.083	18.474	2.798	2.505
10.09.22	23:00	24.00	67.79	5.5	100.510	102.64	49.27	3.5	82.492	83.45	18.041	18.423	2.754	2.462
11.09.22	23:00	24.00	67.22	5.5	103.247	105.40	48.78	3.5	79.861	80.77	23.402	23.890	3.048	2.669
12.09.22	23:00	24.00	65.58	5.5	100.459	102.46	47.24	3.5	79.371	80.22	21.204	21.627	2.847	2.503
13.09.22	23:00	24.00	65.97	5.5	99.692	101.70	47.13	3.5	78.484	79.32	21.263	21.691	2.883	2.539
14.09.22	23:00	24.00	66.28	5.5	99.312	101.33	46.84	3.5	77.485	78.30	21.863	22.307	2.957	2.603
15.09.22	23:00	24.00	67.17	5.5	100.467	102.56	47.45	3.5	80.976	81.85	19.547	19.954	2.911	2.595
16.09.22	23:00	24.00	66.44	5.5	101.116	103.18	47.13	3.5	79.117	79.96	22.106	22.558	2.998	2.639
17.09.22	23:00	24.00	65.75	5.5	95.420	97.33	46.41	3.5	75.727	76.51	19.861	20.258	2.770	2.448
18.09.22	23:00	24.00	65.34	5.5	100.316	102.30	46.40	3.5	77.391	78.19	23.190	23.648	2.979	2.603
19.09.22	23:00	24.00	67.40	5.5	98.701	100.77	47.63	3.5	78.605	79.46	20.320	20.746	2.922	2.593
ИТОГО		744.00	67.00	5.5	3104.11	3168.49	48.26	3.5	2507.16	2535.15	601.046	613.506	87.254	77.517
		ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

температура холодной воды (константа прибора) t_{хв.приб}=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период t_{хв.факт}=+ 16.2°C
*ТеплоQ(расчет) при t_{хв.факт}=+ 16.2°C

Дата: 19 Сентябрь 2022

Представитель потребителя: _____/С. В. Пономарев/

