

Месячный отчет за Сентябрь 2022
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 20.08.22
Конец отчетного периода: 19.09.22
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул.Социалистическая, д.48
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживает
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ941.10
Идентификационный номер прибора: ИД=68226
Схема потребления: СП=0

Сутки, час	Время счета Ти	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	Vгв	Тепло Q (прибор)	*Тепло Q (расчёт)	
		t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2					
20.08.22	23:00	24.00	65.44	5.5	7.510	7.66	27.63	4.0	0.000	0.00	7.510	7.659	0.492	0.370
21.08.22	23:00	24.00	65.54	5.5	8.547	8.72	27.78	4.0	0.000	0.00	8.547	8.717	0.561	0.422
22.08.22	23:00	24.00	65.38	5.5	8.116	8.28	27.56	4.0	0.000	0.00	8.116	8.277	0.531	0.399
23.08.22	23:00	24.00	65.25	5.5	7.571	7.72	27.93	4.0	0.000	0.00	7.571	7.720	0.494	0.372
24.08.22	23:00	24.00	64.60	5.5	7.942	8.10	27.96	4.0	0.000	0.00	7.942	8.096	0.513	0.385
25.08.22	23:00	24.00	65.65	5.5	8.024	8.18	28.53	4.0	0.000	0.00	8.024	8.184	0.527	0.397
26.08.22	23:00	24.00	65.29	5.5	6.992	7.13	28.78	4.0	0.000	0.00	6.992	7.130	0.457	0.344
27.08.22	23:00	24.00	65.63	5.5	7.210	7.35	28.72	4.0	0.000	0.00	7.210	7.354	0.473	0.357
28.08.22	23:00	24.00	67.51	5.5	7.594	7.75	28.74	4.0	0.000	0.00	7.594	7.754	0.513	0.390
29.08.22	23:00	24.00	68.65	5.5	7.825	8.00	29.26	4.0	0.000	0.00	7.825	7.995	0.538	0.411
30.08.22	23:00	24.00	67.73	5.5	7.031	7.18	29.39	4.0	0.000	0.00	7.031	7.180	0.477	0.363
31.08.22	23:00	24.00	66.52	5.5	7.270	7.42	29.29	4.0	0.000	0.00	7.270	7.419	0.484	0.366
01.09.22	23:00	24.00	66.47	5.5	7.111	7.26	29.71	4.0	0.000	0.00	7.111	7.256	0.473	0.358
02.09.22	23:00	24.00	65.16	5.5	6.549	6.68	29.04	4.0	0.000	0.00	6.549	6.678	0.427	0.321
03.09.22	23:00	24.00	64.90	5.5	7.118	7.26	29.21	4.0	0.000	0.00	7.118	7.257	0.462	0.347
04.09.22	23:00	24.00	64.69	5.5	7.554	7.70	29.26	4.0	0.000	0.00	7.554	7.701	0.489	0.367
05.09.22	23:00	24.00	64.59	5.5	7.172	7.31	29.43	4.0	0.000	0.00	7.172	7.311	0.464	0.347
06.09.22	23:00	24.00	66.39	5.5	6.695	6.83	30.35	4.0	0.000	0.00	6.695	6.832	0.445	0.336
07.09.22	23:00	24.00	67.15	5.5	6.332	6.46	30.46	4.0	0.000	0.00	6.332	6.464	0.425	0.323
08.09.22	23:00	24.00	66.32	5.5	6.653	6.79	29.35	4.0	0.000	0.00	6.653	6.788	0.442	0.334
09.09.22	23:00	24.00	67.50	5.5	6.374	6.51	29.45	4.0	0.000	0.00	6.374	6.508	0.430	0.327
10.09.22	23:00	24.00	66.47	5.5	8.100	8.27	28.73	4.0	0.000	0.00	8.100	8.266	0.539	0.408
11.09.22	23:00	24.00	65.58	5.5	8.309	8.47	27.79	4.0	0.000	0.00	8.309	8.474	0.545	0.411
12.09.22	23:00	24.00	64.12	5.5	7.339	7.48	26.28	4.0	0.000	0.00	7.339	7.479	0.471	0.352
13.09.22	23:00	24.00	64.58	5.5	7.374	7.52	26.75	4.0	0.000	0.00	7.374	7.517	0.477	0.357
14.09.22	23:00	24.00	64.86	5.5	7.278	7.42	26.73	4.0	0.000	0.00	7.278	7.420	0.472	0.354
15.09.22	23:00	24.00	65.63	5.5	6.503	6.63	27.48	4.0	0.000	0.00	6.503	6.633	0.427	0.322
16.09.22	23:00	24.00	64.02	5.5	7.029	7.16	26.53	4.0	0.002	0.00	7.027	7.161	0.450	0.336
17.09.22	23:00	24.00	64.45	5.5	8.810	8.98	26.29	4.0	0.000	0.00	8.810	8.980	0.568	0.425
18.09.22	23:00	24.00	64.10	5.5	9.100	9.27	26.59	4.0	0.000	0.00	9.100	9.274	0.584	0.436
19.09.22	23:00	24.00	65.75	5.5	6.484	6.61	27.06	4.0	0.000	0.00	6.484	6.614	0.427	0.322
ИТОГО		744.00	65.67	5.5	229.52	234.10	28.32	4.0	0.00	0.00	229.517	234.098	15.076	11.357
		ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

температура холодной воды (константа прибора) tхв.приб=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период tхв.факт=+ 16.2°C
*ТеплоQ(расчет) при tхв.факт=+ 16.2°C

Дата: 19 Сентябрь 2022

Представитель потребителя: _____ /С. В. Пономарев/

