

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/08/22г.-19/09/22г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Социалистическая, д. 52**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.01

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 16,2 Град С

Заводской номер 00200746 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0x5E78 ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/см 2	P2, кгс/см 2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
20.08.22	0,529	20,09	12,73	7,36	20,48	12,97	64,77	60,78	3,99	6,00	4,00	24,00	7,50	0,410
21.08.22	0,505	19,81	12,85	6,96	20,21	13,09	65,03	61,08	3,95	6,00	4,00	24,00	7,10	0,392
22.08.22	0,517	20,24	13,07	7,17	20,65	13,31	64,83	60,99	3,84	6,00	4,00	24,00	7,32	0,401
23.08.22	0,533	20,49	13,02	7,47	20,90	13,26	64,83	60,95	3,88	6,00	4,00	24,00	7,62	0,412
24.08.22	0,531	20,44	12,95	7,49	20,84	13,19	64,18	60,38	3,80	6,00	4,00	24,00	7,64	0,410
25.08.22	0,490	19,68	12,96	6,72	20,08	13,20	65,00	61,07	3,93	6,00	4,00	24,00	6,86	0,381
26.08.22	0,503	19,81	12,86	6,95	20,21	13,10	64,97	61,15	3,82	6,00	4,00	24,00	7,09	0,390
27.08.22	0,521	20,00	12,80	7,20	20,43	13,04	65,36	61,53	3,83	6,00	4,00	24,00	7,35	0,404
28.08.22	0,543	20,20	12,87	7,33	20,61	13,11	66,82	62,75	4,07	6,00	4,00	24,00	7,48	0,424
29.08.22	0,525	19,93	13,02	6,91	20,37	13,26	68,19	63,98	4,21	6,00	4,00	24,00	7,06	0,413
30.08.22	0,508	19,78	13,05	6,73	20,22	13,29	67,69	63,68	4,01	6,00	4,00	24,00	6,88	0,399
31.08.22	0,542	20,26	12,84	7,42	20,71	13,08	66,17	62,26	3,91	6,00	4,00	24,00	7,58	0,422
01.09.22	0,514	19,71	12,72	6,99	20,13	12,96	66,40	62,51	3,89	6,00	4,00	24,00	7,14	0,401
02.09.22	0,453	19,03	12,84	6,19	19,44	13,08	65,22	61,59	3,63	6,00	4,00	24,00	6,32	0,353
03.09.22	0,438	18,78	12,71	6,07	19,15	12,95	64,37	60,60	3,77	6,00	4,00	24,00	6,19	0,340
04.09.22	0,515	19,85	12,58	7,27	20,23	12,82	64,38	60,65	3,73	6,00	4,00	24,00	7,41	0,397
05.09.22	0,476	19,51	12,84	6,67	19,91	13,08	64,38	60,83	3,55	6,00	4,00	24,00	6,81	0,368
06.09.22	0,513	19,55	12,47	7,08	19,95	12,70	65,51	61,63	3,88	6,00	4,00	24,00	7,22	0,398
07.09.22	0,443	18,98	13,08	5,90	19,39	13,32	66,91	63,08	3,83	6,00	4,00	24,00	6,03	0,347
08.09.22	0,421	18,00	12,34	5,66	18,36	12,58	65,80	61,90	3,90	6,00	4,00	24,00	5,77	0,329
09.09.22	0,457	19,10	13,05	6,05	19,52	13,29	66,81	62,81	4,00	6,00	4,00	24,00	6,18	0,359
10.09.22	0,471	19,51	13,14	6,37	19,93	13,38	65,77	61,96	3,81	6,00	4,00	24,00	6,51	0,368
11.09.22	0,494	19,73	12,89	6,84	20,12	13,13	65,11	61,28	3,83	6,00	4,00	24,00	6,98	0,383
12.09.22	0,472	19,49	12,82	6,67	19,87	13,06	63,38	59,67	3,71	6,00	4,00	24,00	6,80	0,364
13.09.22	0,465	19,33	12,82	6,51	19,72	13,06	63,87	60,03	3,84	6,00	4,00	24,00	6,64	0,360
14.09.22	0,560	20,46	12,60	7,86	20,87	12,84	64,37	60,35	4,02	6,00	4,00	24,00	8,02	0,433
15.09.22	0,442	17,60	11,54	6,06	17,97	11,75	64,93	60,87	4,06	6,00	4,00	24,00	6,19	0,344
16.09.22	0,501	18,10	10,96	7,14	18,44	11,17	64,01	60,25	3,76	6,00	4,00	24,00	7,27	0,385
17.09.22	0,483	19,44	12,63	6,81	19,82	12,87	63,77	59,79	3,98	6,00	4,00	24,00	6,94	0,373
18.09.22	0,504	19,74	12,58	7,16	20,11	12,82	63,49	59,51	3,98	6,00	4,00	24,00	7,29	0,388
19.09.22	0,492	19,36	12,63	6,73	19,73	12,87	65,44	61,36	4,08	6,00	4,00	24,00	6,86	0,383
Итого:	15,361	606,00	394,26	211,74	618,37	401,63	65,22	61,33	3,89	6,00	4,00	744,00	216,06	11,931

$M_g = M1 - M2$

$Q_{расч} = Q_o - (M_g \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

21.09.22



/ Пономарёв С. В. /