

Абонент: _____
Адрес: Социалистическая 52
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00200746 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0x3173 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
21/12/21	67.94	44.14	23.80	106.60	104.40	100.35	99.39	0.00	5.01	6.00	4.00	2.705	0.222	24	0	
22/12/21	72.45	45.87	26.58	107.38	104.85	100.99	100.03	0.00	4.82	6.00	4.00	3.009	0.223	24	0	
23/12/21	77.50	47.79	29.71	107.71	104.84	101.03	99.95	0.00	4.89	6.00	4.00	3.352	0.236	24	0	
24/12/21	77.08	47.95	29.13	107.43	104.61	101.19	100.12	0.00	4.49	6.00	4.00	3.264	0.217	24	0	
25/12/21	75.33	47.62	27.71	106.92	104.27	100.19	99.14	0.00	5.13	6.00	4.00	3.137	0.245	24	0	
26/12/21	75.90	47.50	28.40	106.04	103.37	98.33	97.30	0.00	6.07	6.00	4.00	3.227	0.290	24	0	
27/12/21	75.93	47.21	28.72	105.79	103.10	98.95	97.95	0.00	5.15	6.00	4.00	3.205	0.241	24	0	
28/12/21	75.61	47.22	28.39	108.16	105.42	100.81	99.78	0.00	5.64	6.00	4.00	3.262	0.267	24	0	
29/12/21	78.80	47.67	31.13	106.43	103.53	99.02	97.96	0.00	5.57	6.00	4.00	3.491	0.267	24	0	
30/12/21	85.92	50.30	35.62	107.12	103.73	98.48	97.29	0.00	6.44	6.00	4.00	4.022	0.326	24	0	
31/12/21	86.81	50.40	36.41	109.14	105.63	98.87	97.67	0.00	7.96	6.00	4.00	4.251	0.402	24	0	
01/01/22	86.97	50.93	36.04	108.21	104.69	101.26	100.06	0.00	4.63	6.00	4.00	4.016	0.239	24	0	
02/01/22	86.47	50.53	35.94	108.38	104.89	100.18	98.98	0.00	5.91	6.00	4.00	4.077	0.298	24	0	
03/01/22	85.93	50.94	34.99	108.35	104.93	100.49	99.29	0.00	5.64	6.00	4.00	3.965	0.286	24	0	
04/01/22	79.28	49.00	30.28	108.20	105.23	100.76	99.58	0.00	5.65	6.00	4.00	3.466	0.277	24	0	
05/01/22	77.60	48.70	28.90	109.09	106.20	101.22	100.03	0.00	6.17	6.00	4.00	3.370	0.300	24	0	
06/01/22	80.00	49.44	30.56	108.52	105.50	101.11	99.92	0.00	5.58	6.00	4.00	3.502	0.274	24	0	
07/01/22	81.64	49.57	32.07	107.35	104.22	101.04	99.84	0.00	4.38	6.00	4.00	3.562	0.216	24	0	
08/01/22	82.25	50.36	31.89	109.65	106.42	102.35	101.15	0.00	5.27	6.00	4.00	3.665	0.267	24	0	
09/01/22	80.59	49.98	30.61	109.89	106.77	101.80	100.60	0.00	6.17	6.00	4.00	3.577	0.309	24	0	
10/01/22	82.38	50.17	32.21	109.01	105.79	101.83	100.63	0.00	5.16	6.00	4.00	3.673	0.261	24	0	
11/01/22	87.29	52.58	34.71	110.66	107.06	103.50	102.18	0.00	4.88	6.00	4.00	3.980	0.258	24	0	
12/01/22	87.98	52.53	35.45	110.10	106.47	101.96	100.69	0.00	5.78	6.00	4.00	4.085	0.302	24	0	
13/01/22	87.67	52.17	35.50	108.06	104.51	101.11	99.85	0.00	4.66	6.00	4.00	3.960	0.241	24	0	
14/01/22	86.82	51.45	35.37	106.96	103.47	99.42	98.19	0.00	5.28	6.00	4.00	3.938	0.268	24	0	
15/01/22	81.06	49.69	31.37	107.00	103.94	99.43	98.24	0.00	5.70	6.00	4.00	3.546	0.284	24	0	
16/01/22	74.02	47.15	26.87	106.01	103.42	98.30	97.27	0.00	6.15	6.00	4.00	3.069	0.289	24	0	
17/01/22	76.02	48.66	27.36	107.21	104.50	101.01	99.85	0.00	4.65	6.00	4.00	3.087	0.231	24	0	
18/01/22	77.92	49.07	28.85	107.17	104.29	100.34	99.17	0.00	5.12	6.00	4.00	3.262	0.253	24	0	
19/01/22	82.40	50.91	31.49	107.66	104.48	100.61	99.41	0.00	5.07	6.00	4.00	3.551	0.259	24	0	
20/01/22	89.86	53.48	36.38	107.23	103.55	100.18	98.82	0.00	4.73	6.00	4.00	4.026	0.257	24	0	
Итого:				3343.4	3248.08	3116.1	3080.33	0.00	167.75			110.302	8.305	744	0	
Средние:	80.75	49.38	31.36							6.00	4.00					

Итоговые значения на 22/01/22г. 10 ч.

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22/01/22	14730.69	14379.49	13637.88	13485.74	0.00	893.75	393.198	45.877	3886	385

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 4271ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

