

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/03/23г.-19/04/23г.

Потребитель: коллектив жильцов

Объект: МКД

Адрес: г. Бийск, ул. Александра Матросова, д. 29

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.02

Температура холодной воды (константа прибора, t_y) = 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 0,6 Град С

Заводской номер 00075692 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0х5Е78 ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	Qg, Гкал	M1, т	M2, т	M3, т	V1, м3	V2, м3	V3, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/см 2	P2, кгс/см 2	ВНР, ч	Qрасч, Гкал
20.03.23	1,775	0,000	84,240	83,380	0,000	86,320	84,550	0,000	74,72	53,74	20,98	6,50	3,00	24,00	1,775
21.03.23	1,783	0,000	84,390	84,250	0,000	86,530	85,430	0,000	75,13	54,06	21,07	6,50	3,00	24,00	1,783
22.03.23	1,685	0,000	84,230	84,200	0,000	86,220	85,350	0,000	72,99	53,04	19,95	6,50	3,00	24,00	1,685
23.03.23	1,741	0,007	85,560	84,650	0,090	87,700	85,850	0,090	74,14	53,91	20,23	6,50	3,00	24,00	1,741
24.03.23	1,491	0,010	85,000	84,730	0,140	86,840	85,790	0,140	68,96	51,58	17,38	6,50	3,00	24,00	1,491
25.03.23	1,392	0,002	84,620	83,940	0,020	86,300	84,900	0,020	66,65	50,25	16,40	6,50	3,00	24,00	1,392
26.03.23	1,400	0,009	84,560	84,160	0,110	86,310	85,180	0,110	67,65	51,20	16,45	6,50	3,00	24,00	1,400
27.03.23	1,358	0,003	84,980	84,540	0,030	86,720	85,620	0,030	67,39	51,45	15,94	6,50	3,00	24,00	1,358
28.03.23	1,365	0,000	86,590	86,130	0,000	88,440	87,290	0,000	67,95	52,22	15,73	6,50	3,00	24,00	1,365
29.03.23	1,350	0,000	87,640	86,910	0,000	89,500	88,060	0,000	67,74	52,35	15,39	6,50	3,00	24,00	1,350
30.03.23	1,358	0,006	87,200	86,720	0,090	88,960	87,830	0,090	66,98	51,51	15,47	6,50	3,00	24,00	1,358
31.03.23	1,565	0,000	86,970	87,180	0,000	89,040	88,380	0,000	71,45	53,52	17,93	6,50	3,00	24,00	1,565
01.04.23	1,620	0,000	86,880	86,450	0,000	88,870	87,630	0,000	71,34	52,75	18,59	6,50	3,00	24,00	1,620
02.04.23	1,647	0,000	86,390	85,950	0,000	88,400	87,130	0,000	71,91	52,87	19,04	6,50	3,00	24,00	1,647
03.04.23	1,488	0,000	87,230	87,040	0,000	89,120	88,100	0,000	68,22	51,21	17,01	6,50	3,00	24,00	1,488
04.04.23	1,550	0,130	87,740	87,390	1,750	89,650	88,480	1,760	67,71	51,13	16,58	6,50	3,00	24,00	1,549
05.04.23	1,644	0,224	88,800	88,280	3,060	90,740	89,420	3,120	68,22	51,54	16,68	6,50	3,00	24,00	1,642
06.04.23	1,589	0,242	88,980	88,310	3,230	90,870	89,440	3,280	67,33	51,37	15,96	6,50	3,00	24,00	1,587
07.04.23	1,541	0,203	89,680	89,630	2,740	91,610	90,810	2,760	67,54	51,97	15,57	6,50	3,00	24,00	1,539
08.04.23	1,599	0,276	88,690	87,550	3,760	90,580	88,630	3,830	67,17	51,35	15,82	6,50	3,00	24,00	1,597
09.04.23	1,604	0,238	88,640	87,970	3,220	90,560	89,090	3,270	67,46	51,27	16,19	6,50	3,00	24,00	1,602
10.04.23	1,554	0,193	88,760	88,770	2,620	90,680	89,950	2,630	67,58	51,63	15,95	6,50	3,00	24,00	1,552
11.04.23	1,625	0,257	89,170	88,220	3,450	91,090	89,390	3,510	67,93	51,74	16,19	6,50	3,00	24,00	1,623
12.04.23	1,607	0,237	88,960	88,340	3,180	90,880	89,480	3,260	67,85	51,67	16,18	6,50	3,00	24,00	1,605
13.04.23	1,600	0,256	88,580	87,710	3,450	90,460	88,840	3,500	67,46	51,42	16,04	6,50	3,00	24,00	1,598
14.04.23	1,568	0,178	89,500	89,740	2,440	91,430	90,940	2,440	68,88	52,84	16,04	6,50	3,00	24,00	1,567
15.04.23	1,620	0,246	87,630	86,730	3,310	89,540	87,810	3,390	68,07	51,55	16,52	6,50	3,00	24,00	1,618
16.04.23	1,562	0,201	87,550	87,240	2,710	89,410	88,350	2,750	67,23	51,00	16,23	6,50	3,00	24,00	1,560
17.04.23	1,640	0,222	86,760	86,080	2,990	88,680	87,140	3,030	68,05	50,95	17,10	6,50	3,00	24,00	1,638
18.04.23	1,761	0,202	88,390	87,720	2,750	90,400	88,910	2,780	70,44	52,19	18,25	6,50	3,00	24,00	1,759
19.04.23	1,843	0,239	89,030	87,720	3,230	91,150	88,920	3,290	72,25	53,54	18,71	6,50	3,00	24,00	1,841
Итого:	48,925	3,581	2703,34	2687,63	48,37	2763,00	2722,69	49,08	69,17	52,03	17,15	6,50	3,00	744,00	48,896

Счетчик горячей воды выведен из эксплуатации 20.03.23 по причине поломки. Заменен на новый и допущен в эксплуатацию 14.04.23 г.

$Mg=M3$

$Q_{расч} = Q_o - (Mg \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

20.04.23

