

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/03/23г.-19/04/23г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Александра Матросова, д. 61**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.01

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_{ϕ} = 0,6 Град С

Заводской номер 00192154 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0x5E78 ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
20.03.23	1,749	69,01	65,17	3,84	70,84	66,10	76,33	53,99	22,34	5,50	4,00	24,00	3,94	1,747
21.03.23	1,752	69,12	65,48	3,64	71,00	66,42	77,00	54,57	22,43	5,50	4,00	24,00	3,74	1,750
22.03.23	1,635	68,79	65,41	3,38	70,53	66,36	74,65	53,56	21,09	5,50	4,00	24,00	3,47	1,633
23.03.23	1,697	69,50	65,86	3,64	71,34	66,82	75,75	54,14	21,61	5,50	4,00	24,00	3,74	1,695
24.03.23	1,515	69,21	65,41	3,80	70,79	66,19	70,38	51,37	19,01	5,50	4,00	24,00	3,89	1,513
25.03.23	1,409	68,45	64,73	3,72	69,89	65,45	67,64	49,76	17,88	5,50	4,00	24,00	3,80	1,407
26.03.23	1,473	68,87	64,89	3,98	70,37	65,62	69,40	50,96	18,44	5,50	4,00	24,00	4,07	1,471
27.03.23	1,433	69,17	65,28	3,89	70,62	66,04	68,86	51,05	17,81	5,50	4,00	24,00	3,97	1,431
28.03.23	1,406	66,45	62,74	3,71	67,91	63,52	69,61	51,33	18,28	5,50	4,00	24,00	3,79	1,404
29.03.23	1,363	64,95	61,24	3,71	66,40	61,99	69,19	51,08	18,11	5,50	4,00	24,00	3,79	1,361
30.03.23	1,353	64,79	61,01	3,78	66,22	61,73	67,99	50,05	17,94	5,50	4,00	24,00	3,86	1,351
31.03.23	1,505	65,12	61,69	3,43	66,74	62,42	72,63	52,28	20,35	5,50	4,00	24,00	3,52	1,503
01.04.23	1,569	65,53	61,24	4,29	67,11	61,98	72,36	51,83	20,53	5,50	4,00	24,00	4,39	1,566
02.04.23	1,627	65,71	61,14	4,57	67,37	61,87	73,25	52,09	21,16	5,50	4,00	24,00	4,69	1,624
03.04.23	1,484	66,93	62,49	4,44	68,41	63,24	69,63	50,80	18,83	5,50	4,00	24,00	4,54	1,481
04.04.23	1,458	69,17	65,24	3,93	70,66	65,99	69,06	50,89	18,17	5,50	4,00	24,00	4,01	1,456
05.04.23	1,483	69,74	65,73	4,01	71,26	66,53	69,84	51,55	18,29	5,50	4,00	24,00	4,10	1,481
06.04.23	1,428	69,70	65,66	4,04	71,20	66,46	68,57	51,06	17,51	5,50	4,00	24,00	4,13	1,426
07.04.23	1,425	70,66	66,59	4,07	72,16	67,46	68,78	51,58	17,20	5,50	4,00	24,00	4,16	1,423
08.04.23	1,417	69,88	65,83	4,05	71,33	66,62	67,93	50,61	17,32	5,50	4,00	24,00	4,13	1,415
09.04.23	1,443	69,67	65,88	3,79	71,12	66,64	68,21	50,25	17,96	5,50	4,00	24,00	3,87	1,441
10.04.23	1,470	70,37	66,44	3,93	71,85	67,20	68,82	50,76	18,06	5,50	4,00	24,00	4,01	1,468
11.04.23	1,496	70,96	66,84	4,12	72,56	67,65	69,28	51,20	18,08	5,50	4,00	24,00	4,21	1,494
12.04.23	1,457	70,18	66,22	3,96	71,65	67,02	68,71	50,81	17,90	5,50	4,00	24,00	4,04	1,455
13.04.23	1,420	69,28	65,70	3,58	70,74	66,42	68,45	50,55	17,90	5,50	4,00	24,00	3,66	1,418
14.04.23	1,467	70,26	66,61	3,65	71,84	67,51	70,12	51,95	18,17	5,50	4,00	24,00	3,73	1,465
15.04.23	1,484	69,37	64,99	4,38	70,84	65,77	68,61	50,43	18,18	5,50	4,00	24,00	4,47	1,481
16.04.23	1,417	68,49	64,87	3,62	69,93	65,59	67,85	49,80	18,05	5,50	4,00	24,00	3,70	1,415
17.04.23	1,453	68,44	64,84	3,60	69,89	65,56	68,50	49,89	18,61	5,50	4,00	24,00	3,68	1,451
18.04.23	1,590	69,75	66,30	3,45	71,39	67,14	71,51	51,27	20,24	5,50	4,00	24,00	3,53	1,588
19.04.23	1,712	70,16	66,65	3,51	71,96	67,59	75,15	53,45	21,70	5,50	4,00	24,00	3,60	1,710
Итого:	46,590	2127,68	2008,17	119,51	2175,92	2032,90	70,45	51,45	19,00	5,50	4,00	744,00	122,22	46,518

$M_g = M_1 - M_2$

$Q_{расч} = Q_o - (M_g \cdot (t_{\phi} - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

/ Пономарев С. В. /

20.04.23

