

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/03/23г.-19/04/23г.

Потребитель: **коллектив жильцов**
Объект: МКД
Адрес: **г. Бийск, ул. Можайского, д. 2**
Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"
Тепловычислитель: ВКТ 7.02
Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С
Температура холодной воды за отчетный период, $t_{ф}$ = 0,6 Град С
Заводской номер 00075683 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0х5Е78 ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	Qg, Гкал	M1, т	M2, т	M3, т	V1, м3	V2, м3	V3, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/см 2	P2, кгс/см 2	ВНР, ч	Qрасч, Гкал
20.03.23	1,305	0,214	45,49	43,03	3,06	46,63	43,51	3,09	74,04	48,64	25,40	6,50	4,00	24,00	1,303
21.03.23	1,293	0,191	45,21	43,14	2,75	46,41	43,62	2,79	74,50	48,92	25,58	6,50	4,00	24,00	1,291
22.03.23	1,244	0,209	45,33	43,03	2,98	46,41	43,51	3,01	72,37	48,09	24,28	6,50	4,00	24,00	1,242
23.03.23	1,274	0,190	45,72	43,73	2,75	46,87	44,21	2,77	73,67	48,78	24,89	6,50	4,00	24,00	1,272
24.03.23	1,129	0,201	45,55	43,39	2,87	46,52	43,87	2,89	68,44	46,66	21,78	6,50	4,00	24,00	1,127
25.03.23	1,098	0,239	45,82	43,14	3,43	46,78	43,62	3,46	66,19	45,70	20,49	6,50	4,00	24,00	1,096
26.03.23	1,057	0,189	45,07	43,14	2,68	46,03	43,62	2,69	67,13	46,37	20,76	6,50	4,00	24,00	1,055
27.03.23	1,069	0,209	45,59	43,36	2,98	46,55	43,84	3,01	66,97	46,59	20,38	6,50	4,00	24,00	1,067
28.03.23	1,072	0,200	46,38	44,27	2,90	47,34	44,75	2,91	67,57	47,46	20,11	6,50	4,00	24,00	1,070
29.03.23	1,072	0,212	47,00	44,78	3,04	47,99	45,26	3,08	67,44	47,76	19,68	6,50	4,00	24,00	1,070
30.03.23	1,078	0,233	47,07	44,30	3,34	48,03	44,78	3,39	66,62	47,08	19,54	6,50	4,00	24,00	1,076
31.03.23	1,145	0,168	46,16	44,31	2,40	47,22	44,79	2,42	71,02	48,81	22,21	6,50	4,00	24,00	1,144
01.04.23	1,180	0,207	46,67	44,39	2,99	47,72	44,87	3,03	70,86	48,71	22,15	6,50	4,00	24,00	1,178
02.04.23	1,212	0,219	46,58	44,11	3,17	47,67	44,59	3,21	71,47	48,82	22,65	6,50	4,00	24,00	1,210
03.04.23	1,052	0,163	46,15	44,57	2,36	47,11	45,05	2,38	67,84	47,43	20,41	6,50	4,00	24,00	1,051
04.04.23	1,072	0,196	46,87	44,83	2,80	47,84	45,31	2,81	67,39	47,41	19,98	6,50	4,00	24,00	1,070
05.04.23	1,080	0,194	47,40	45,40	2,78	48,41	45,88	2,83	67,97	47,98	19,99	6,50	4,00	24,00	1,078
06.04.23	1,033	0,181	47,27	45,49	2,58	48,24	45,97	2,62	67,09	47,86	19,23	6,50	4,00	24,00	1,031
07.04.23	1,028	0,176	47,57	45,91	2,51	48,56	46,39	2,52	67,38	48,40	18,98	6,50	4,00	24,00	1,026
08.04.23	1,058	0,197	47,40	45,31	2,83	48,36	45,79	2,86	66,85	47,42	19,43	6,50	4,00	24,00	1,056
09.04.23	1,091	0,205	47,48	45,26	2,93	48,44	45,74	2,95	67,21	47,16	20,05	6,50	4,00	24,00	1,089
10.04.23	1,069	0,192	47,44	45,41	2,75	48,42	45,89	2,78	67,43	47,72	19,71	6,50	4,00	24,00	1,067
11.04.23	1,055	0,164	47,31	45,54	2,39	48,28	46,02	2,41	67,70	47,85	19,85	6,50	4,00	24,00	1,054
12.04.23	1,088	0,196	47,57	45,45	2,82	48,53	45,93	2,84	67,57	47,55	20,02	6,50	4,00	24,00	1,086
13.04.23	1,100	0,220	47,72	45,23	3,16	48,70	45,71	3,19	67,35	47,50	19,85	6,50	4,00	24,00	1,098
14.04.23	1,094	0,191	47,84	45,77	2,73	48,86	46,25	2,74	68,64	48,57	20,07	6,50	4,00	24,00	1,092
15.04.23	1,089	0,210	47,12	44,67	3,03	48,08	45,15	3,05	67,45	47,39	20,06	6,50	4,00	24,00	1,087
16.04.23	1,038	0,177	46,60	44,64	2,54	47,57	45,12	2,56	66,57	46,82	19,75	6,50	4,00	24,00	1,036
17.04.23	1,085	0,190	46,37	44,17	2,74	47,34	44,65	2,75	67,36	46,80	20,56	6,50	4,00	24,00	1,083
18.04.23	1,154	0,161	46,75	44,93	2,32	47,79	45,41	2,34	69,98	47,65	22,33	6,50	4,00	24,00	1,153
19.04.23	1,243	0,196	47,52	45,16	2,83	48,65	45,64	2,86	71,52	48,30	23,22	6,50	4,00	24,00	1,241
Итого:	34,657	6,090	1446,02	1379,86	87,44	1477,35	1394,74	88,24	68,76	47,68	21,08	6,50	4,00	744,00	34,605

Mr=M3
 $Q_{расч} = Q_o - (Mr \cdot (t_{ф} - t_y)) / 1000$
Представитель сервисной фирмы:  Пономарёв С. В. /
20.04.23

