

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/03/23г.-19/04/23г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Им. Героя Советского Союза Васильева, д. 37**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ7

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_{ϕ} = 0,6 Град С

Заводской номер 00010682 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0x25D7 ПО 1.8

Дата	t1 °C	P1 кг/см2	V1 м3	M1 т	t2 °C	P2 кг/см2	V2 м3	M2 т	Vгв м3	Mг т	dt °C	Qo Гкал	Qрасч Гкал	ВНР ч
20.03.23	74,91	5	97,1	94,7	48,06	4	91,7	90,73	4,07	3,97	26,85	2,735	2,733	24
21.03.23	74,87	5	98,4	95,96	48,53	4	92,8	91,8	4,27	4,16	26,34	2,728	2,726	24
22.03.23	72,65	5	97,8	95,48	47,47	4	92,1	91,13	4,46	4,35	25,18	2,614	2,611	24
23.03.23	74,37	5	99,7	97,26	48,7	4	93,7	92,64	4,74	4,62	25,67	2,722	2,719	24
24.03.23	68,67	5	98,6	96,5	46,54	4	92,8	91,84	4,76	4,66	22,13	2,35	2,347	24
25.03.23	67,05	5	98,8	96,75	45,68	4	93,1	92,15	4,70	4,6	21,37	2,278	2,275	24
26.03.23	67,27	5	99,4	97,35	46,64	4	94,3	93,34	4,09	4,01	20,63	2,197	2,195	24
27.03.23	67,68	5	100,9	98,82	47,87	4	95,4	94,38	4,53	4,44	19,81	2,172	2,169	24
28.03.23	67,51	5	101,6	99,51	48,65	4	95,8	94,74	4,87	4,77	18,86	2,108	2,105	24
29.03.23	67,58	5	100,8	98,72	48,77	4	95	93,94	4,88	4,78	18,81	2,09	2,087	24
30.03.23	66,83	5	100,5	98,45	47,68	4	94,6	93,61	4,94	4,84	19,15	2,113	2,110	24
31.03.23	71,15	5	100,6	98,3	48,72	4	94,5	93,5	4,91	4,8	22,43	2,437	2,434	24
01.04.23	71,02	5	100	97,72	48,18	4	94,4	93,44	4,38	4,28	22,84	2,441	2,438	24
02.04.23	71,23	5	100,4	98,13	47,97	4	93,6	92,64	5,62	5,49	23,26	2,545	2,542	24
03.04.23	67,6	5	99,3	97,28	46,73	4	93,4	92,44	4,94	4,84	20,87	2,253	2,250	24
04.04.23	67,36	5	100,5	98,45	47,17	4	94,3	93,34	5,22	5,11	20,19	2,23	2,227	24
05.04.23	67,42	5	100	97,94	47,36	4	93,8	92,81	5,24	5,13	20,06	2,203	2,200	24
06.04.23	67,19	5	100	97,95	47,57	4	94,1	93,1	4,95	4,85	19,62	2,151	2,148	24
07.04.23	67,54	5	101,2	99,09	48,49	4	96,4	95,32	3,85	3,77	19,05	2,069	2,067	24
08.04.23	66,63	5	102,5	100,44	47,43	4	94,8	93,81	6,77	6,63	19,2	2,241	2,237	24
09.04.23	67,1	5	100,6	98,58	47,31	4	95,1	94,14	4,53	4,44	19,79	2,159	2,156	24
10.04.23	67,17	5	102,2	100,1	47,84	4	96,5	95,5	4,70	4,6	19,33	2,154	2,151	24
11.04.23	67,37	5	101,4	99,32	48,08	4	95,9	94,92	4,49	4,4	19,29	2,126	2,123	24
12.04.23	67,53	5	101,6	99,49	48,04	4	95,7	94,67	4,92	4,82	19,49	2,171	2,168	24
13.04.23	67,42	5	101,8	99,69	48,09	4	96,1	95,08	4,71	4,61	19,33	2,152	2,149	24
14.04.23	68,45	5	102,9	100,73	49,38	4	97	95,83	5,01	4,9	19,07	2,16	2,157	24
15.04.23	67,18	5	101,3	99,22	47,24	4	93,4	92,41	6,95	6,81	19,94	2,299	2,295	24
16.04.23	66,52	5	100,6	98,59	46,93	4	94,9	93,94	4,74	4,65	19,59	2,151	2,148	24
17.04.23	67,53	5	100,1	98,03	47,16	4	95	94,04	4,07	3,99	20,37	2,187	2,185	24
18.04.23	69,72	5	99,9	97,71	47,78	4	94,6	93,63	4,17	4,08	21,94	2,339	2,337	24
19.04.23	68,87	5	98,7	96,6	47,52	4	93,4	92,41	4,28	4,19	21,35	2,26	2,257	24
Итого:			3109,2	3042,86			2928,2	2897,27	148,76	145,59		70,835	70,748	744
Средние:	68,75	5			47,72	4					21,02			

$M_g = M_1 - M_2$

$Q_{расч} = Q_o - (M_g \cdot (t_{\phi} - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

/ Пономарёв С. В. /

21.04.23

