

Месячный отчет за Апрель 2023 (ЧАСТЬ 2)
о потреблении ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 20.03.23
Конец отчетного периода: 19.04.23
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул.Васильева, д.39
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживается
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ943.1
Идентификационный номер прибора: ИД=51278
Тепловой ввод: ТВ1
Схема потребления: СП=0

Сутки, час	Время счета Ти	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	V3	Тепло Q (прибор)	Тепло Q* (расчёт)
		t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2				
20.03.23	23:00	24.00	75.65	5.27	93.218	95.641	45.86	4.58	87.721	88.603	5.531	5.675	3.033
21.03.23	23:00	24.00	76.34	5.24	93.925	96.407	46.20	4.54	88.414	89.315	5.542	5.689	3.089
22.03.23	23:00	24.00	74.35	5.25	94.141	96.510	45.49	4.56	88.124	88.995	6.076	6.229	2.995
23.03.23	23:00	24.00	75.33	5.24	95.322	97.779	46.26	4.53	89.713	90.630	5.665	5.811	3.035
24.03.23	23:00	24.00	70.56	5.27	95.774	97.963	44.99	4.57	89.737	90.605	6.128	6.268	2.726
25.03.23	23:00	24.00	68.12	5.25	95.766	97.814	44.02	4.56	89.247	90.074	6.535	6.675	2.597
26.03.23	23:00	24.00	68.27	5.22	96.395	98.465	44.73	4.50	90.687	91.554	5.736	5.859	2.527
27.03.23	23:00	24.00	68.56	5.31	97.228	99.332	45.29	4.57	91.813	92.713	5.453	5.571	2.511
28.03.23	23:00	24.00	68.58	5.07	99.209	101.359	45.91	4.32	92.612	93.545	6.629	6.772	2.555
29.03.23	23:00	24.00	68.47	4.96	97.895	100.011	45.89	4.23	91.524	92.446	6.410	6.548	2.506
30.03.23	23:00	24.00	67.80	4.97	96.976	99.034	45.56	4.24	91.079	91.983	5.972	6.099	2.431
31.03.23	23:00	24.00	71.94	5.00	95.716	97.984	46.35	4.28	90.439	91.368	5.323	5.449	2.698
01.04.23	23:00	24.00	72.38	4.92	95.845	98.141	46.05	4.20	90.434	91.351	5.472	5.603	2.777
02.04.23	23:00	24.00	72.63	4.91	96.459	98.785	45.76	4.20	89.578	90.476	6.928	7.095	2.911
03.04.23	23:00	24.00	69.14	4.96	95.756	97.863	44.53	4.25	89.440	90.288	6.386	6.527	2.643
04.04.23	23:00	24.00	68.41	4.98	96.605	98.689	44.75	4.27	90.326	91.192	6.298	6.434	2.569
05.04.23	23:00	24.00	68.42	4.99	96.197	98.273	45.17	4.27	90.181	91.061	6.026	6.156	2.510
06.04.23	23:00	24.00	68.14	4.96	95.756	97.807	45.52	4.25	90.109	91.002	5.716	5.838	2.427
07.04.23	23:00	24.00	68.49	5.02	96.863	98.958	46.46	4.27	91.796	92.743	5.118	5.229	2.373
08.04.23	23:00	24.00	67.75	4.97	97.783	99.855	45.66	4.24	91.178	92.087	6.706	6.848	2.468
09.04.23	23:00	24.00	68.13	4.97	97.162	99.242	45.02	4.24	91.077	91.960	6.169	6.301	2.525
10.04.23	23:00	24.00	68.17	5.01	98.380	100.489	45.52	4.26	92.333	93.248	6.123	6.254	2.509
11.04.23	23:00	24.00	68.37	5.03	97.757	99.863	45.90	4.29	91.824	92.749	5.973	6.101	2.471
12.04.23	23:00	24.00	68.70	4.98	97.240	99.355	45.79	4.24	91.767	92.688	5.534	5.655	2.483
13.04.23	23:00	24.00	68.31	4.99	97.916	100.023	45.64	4.24	91.832	92.747	6.126	6.258	2.501
14.04.23	23:00	24.00	69.35	5.01	98.397	100.575	46.91	4.25	92.884	93.861	5.586	5.710	2.472
15.04.23	23:00	24.00	68.23	4.93	96.276	98.344	45.45	4.21	89.893	90.781	6.465	6.604	2.488
16.04.23	23:00	24.00	68.02	4.98	96.307	98.363	44.95	4.26	90.623	91.499	5.737	5.859	2.481
17.04.23	23:00	24.00	68.68	4.95	95.783	97.864	44.71	4.22	90.920	91.790	4.868	4.974	2.515
18.04.23	23:00	24.00	70.65	4.99	95.461	97.647	44.71	4.27	90.545	91.411	5.028	5.143	2.702
19.04.23	23:00	24.00	70.20	5.00	95.761	97.929	44.65	4.29	89.945	90.802	5.873	6.006	2.710
ИТОГО		744.00	69.88	5.05	2989.270	3056.370	45.47	4.33	2807.790	2835.570	183.133	187.241	81.239
ч		°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

* Qрасчет. при tхв.факт=+ 0.60°C

температура холодной воды (константа прибора) tхв.приб=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период tхв.факт=+ 0.60°C

Дата: 19 Апрель 2023

Представитель потребителя: /С. В. Пономарев/



Месячный отчет за Апрель 2023 (ЧАСТЬ 2)
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 20.03.23
Конец отчетного периода: 19.04.23
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул.Васильева, д.39
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживается
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ943.1
Идентификационный номер прибора: ИД=51278
Тепловой ввод: ТВ2 Схема потребления: СП=0

Сутки, час	Время счета Ти	подающий труб.				Тепло Q (прибор)	Тепло Q* (расчёт)	
		t1	P1	M1	V1			
20.03.23	23:00	24.00	75.19	5.00	6.724	6.897	0.506	0.502
21.03.23	23:00	24.00	74.67	4.98	6.779	6.951	0.506	0.502
22.03.23	23:00	24.00	72.60	4.98	7.247	7.422	0.526	0.522
23.03.23	23:00	24.00	74.28	5.00	6.864	7.036	0.510	0.506
24.03.23	23:00	24.00	68.64	4.99	7.189	7.345	0.493	0.489
25.03.23	23:00	24.00	67.32	4.98	7.612	7.771	0.512	0.508
26.03.23	23:00	24.00	67.36	4.93	6.827	6.970	0.460	0.456
27.03.23	23:00	24.00	67.56	5.04	6.565	6.703	0.444	0.440
28.03.23	23:00	24.00	67.60	4.75	7.779	7.943	0.526	0.521
29.03.23	23:00	24.00	67.69	4.70	7.533	7.692	0.510	0.505
30.03.23	23:00	24.00	67.02	4.70	7.028	7.174	0.471	0.467
31.03.23	23:00	24.00	70.95	4.74	6.473	6.622	0.459	0.455
01.04.23	23:00	24.00	71.26	4.63	6.612	6.766	0.471	0.467
02.04.23	23:00	24.00	71.55	4.61	8.059	8.248	0.577	0.572
03.04.23	23:00	24.00	67.75	4.67	7.410	7.567	0.502	0.498
04.04.23	23:00	24.00	67.31	4.69	7.430	7.585	0.500	0.496
05.04.23	23:00	24.00	67.49	4.72	7.193	7.344	0.485	0.481
06.04.23	23:00	24.00	67.11	4.66	6.852	6.995	0.460	0.456
07.04.23	23:00	24.00	67.34	4.78	6.329	6.462	0.426	0.422
08.04.23	23:00	24.00	66.96	4.66	7.863	8.026	0.527	0.522
09.04.23	23:00	24.00	67.32	4.66	7.358	7.512	0.495	0.491
10.04.23	23:00	24.00	67.28	4.76	7.355	7.509	0.495	0.490
11.04.23	23:00	24.00	67.37	4.73	7.311	7.464	0.493	0.488
12.04.23	23:00	24.00	67.89	4.71	6.781	6.925	0.460	0.456
13.04.23	23:00	24.00	67.58	4.70	7.387	7.543	0.499	0.495
14.04.23	23:00	24.00	68.61	4.74	6.913	7.063	0.474	0.470
15.04.23	23:00	24.00	67.19	4.64	7.761	7.923	0.521	0.517
16.04.23	23:00	24.00	66.72	4.68	7.045	7.190	0.470	0.466
17.04.23	23:00	24.00	67.42	4.69	6.222	6.352	0.419	0.416
18.04.23	23:00	24.00	69.71	4.72	6.305	6.446	0.440	0.436
19.04.23	23:00	24.00	68.80	4.72	7.210	7.367	0.496	0.492
ИТОГО		744.00	68.82	4.77	220.018	224.820	15.135	15.003
		ч	°C	кг/см2	т	м3	Гкал	Гкал

* Qрасчет. при tхв.факт=+ 0.60°C

температура холодной воды (константа прибора) tхв.приб=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период tхв.факт=+ 0.60°C

Дата: 19 Апрель 2023

Представитель потребителя: _____/С. В. Пономарев/

