

Месячный отчет за Апрель 2023 (ЧАСТЬ 2)
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 20.03.23
Конец отчетного периода: 19.04.23
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул.Васильева, д.40
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживается
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ943.
Идентификационный номер прибора: ИД=57059
Тепловой ввод: ТВ1
Схема потребления: СП=0

Сутки, час	Время счета Ти		подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	V3	Тепло Q (прибор)	Тепло Q* (расчёт)	
			t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2					
20.03.23	23:00	24:00	78.57	4.47	149.937	154.117	59.34	4.08	142.679	145.042	7.258	7.460	3.319	3.315	
21.03.23	23:00	24:00	76.50	4.46	150.096	154.081	58.17	4.07	143.100	145.384	7.003	7.189	3.162	3.158	
22.03.23	23:00	24:00	74.76	4.48	151.419	155.273	57.12	4.09	144.230	146.453	7.192	7.375	3.085	3.081	
23.03.23	23:00	24:00	74.80	4.48	152.195	156.074	57.76	4.08	145.684	147.978	6.513	6.679	2.973	2.969	
24.03.23	23:00	24:00	68.77	4.47	150.782	154.070	53.89	4.07	143.528	145.509	7.271	7.429	2.637	2.633	
25.03.23	23:00	24:00	68.45	4.48	151.652	154.931	53.92	4.07	144.476	146.472	7.178	7.333	2.593	2.589	
26.03.23	23:00	24:00	69.80	4.47	152.343	155.759	55.23	4.06	144.415	146.503	7.928	8.106	2.660	2.655	
27.03.23	23:00	24:00	69.16	4.49	156.840	160.297	55.27	4.06	149.441	151.605	7.399	7.562	2.590	2.585	
28.03.23	23:00	24:00	69.12	4.28	146.828	150.063	54.76	3.90	139.652	141.641	7.175	7.334	2.502	2.498	
29.03.23	23:00	24:00	69.42	4.33	149.872	153.202	55.18	3.94	142.149	144.203	7.723	7.895	2.562	2.558	
30.03.23	23:00	24:00	70.47	4.30	147.103	150.463	54.90	3.92	139.327	141.321	7.776	7.954	2.718	2.713	
31.03.23	23:00	24:00	73.35	4.30	147.054	150.668	56.54	3.92	139.917	142.033	7.137	7.313	2.878	2.873	
01.04.23	23:00	24:00	73.37	4.30	147.089	150.706	56.25	3.92	138.981	141.063	8.108	8.307	2.977	2.972	
02.04.23	23:00	24:00	72.22	4.29	147.527	151.052	55.42	3.91	138.404	140.420	9.123	9.341	2.985	2.980	
03.04.23	23:00	24:00	69.46	4.34	149.228	152.545	54.19	3.92	142.266	144.251	6.962	7.117	2.658	2.654	
04.04.23	23:00	24:00	69.52	4.36	152.439	155.832	54.71	3.93	144.825	146.883	7.637	7.807	2.677	2.673	
05.04.23	23:00	24:00	70.01	4.37	152.994	156.445	55.23	3.93	145.345	147.448	7.682	7.855	2.687	2.682	
06.04.23	23:00	24:00	69.20	4.37	153.362	156.746	55.24	3.92	146.086	148.200	7.305	7.467	2.546	2.541	
07.04.23	23:00	24:00	68.99	4.42	156.030	159.454	55.51	3.96	149.670	151.856	6.360	6.500	2.459	2.455	
08.04.23	23:00	24:00	68.73	4.36	153.288	156.628	54.33	3.93	145.320	147.358	8.003	8.177	2.643	2.639	
09.04.23	23:00	24:00	69.13	4.35	153.358	156.736	54.49	3.92	145.238	147.285	8.162	8.342	2.693	2.688	
10.04.23	23:00	24:00	69.63	4.40	156.019	159.501	55.17	3.95	148.287	150.428	7.747	7.920	2.685	2.680	
11.04.23	23:00	24:00	69.47	4.39	155.854	159.318	55.06	3.94	148.543	150.679	7.331	7.494	2.651	2.647	
12.04.23	23:00	24:00	68.96	4.41	154.835	158.230	54.58	3.94	147.935	150.028	6.911	7.063	2.605	2.601	
13.04.23	23:00	24:00	69.41	4.41	156.916	160.399	55.25	3.93	149.026	151.183	7.940	8.116	2.665	2.660	
14.04.23	23:00	24:00	70.67	4.42	155.912	159.490	56.09	3.94	149.546	151.774	6.382	6.529	2.634	2.630	
15.04.23	23:00	24:00	69.01	4.37	152.749	156.103	54.39	3.92	144.954	146.991	7.844	8.017	2.662	2.657	
16.04.23	23:00	24:00	69.00	4.39	153.077	156.437	54.29	3.94	145.452	147.489	7.635	7.802	2.668	2.663	
17.04.23	23:00	24:00	70.17	4.40	151.117	154.540	54.43	3.95	143.957	145.983	7.180	7.343	2.772	2.767	
18.04.23	23:00	24:00	73.38	4.44	153.414	157.187	56.65	3.97	147.176	149.410	6.269	6.423	2.925	2.921	
19.04.23	23:00	24:00	74.76	4.41	153.375	157.284	57.43	3.95	146.143	148.422	7.278	7.464	3.079	3.074	
ИТОГО			744.00	70.91	4.39	4714.700	4823.630	55.51	3.97	4485.750	4551.300	229.413	234.710	85.349	85.211
ч			°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал	

* Qрасчет. при tхв.факт=+ 0.60°C

температура холодной воды (константа прибора) tхв.приб=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период tхв.факт=+ 0.60°C

Дата: 19 Апрель 2023

Представитель потребителя: /С. В. Пономарев/



Месячный отчет за Апрель 2023 (ЧАСТЬ 2)
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 20.03.23
Конец отчетного периода: 19.04.23
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул.Васильева, д.40
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживается
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ943.
Идентификационный номер прибора: ИД=57059
Тепловой ввод: ТВ2 Схема потребления: СП=0

Сутки, час	Время счета Тн		подающий труб.				Тепло Q (прибор)	Тепло Q* (расчёт)
			t1	P1	M1	V1		
20.03.23	23:00	24:00	77.77	4.49	7.223	7.420	0.562	0.557
21.03.23	23:00	24:00	75.15	4.47	6.968	7.147	0.524	0.520
22.03.23	23:00	24:00	73.81	4.49	7.397	7.581	0.546	0.542
23.03.23	23:00	24:00	73.88	4.50	6.619	6.783	0.489	0.485
24.03.23	23:00	24:00	68.09	4.47	7.430	7.589	0.506	0.501
25.03.23	23:00	24:00	67.59	4.49	7.361	7.516	0.497	0.493
26.03.23	23:00	24:00	69.20	4.47	8.058	8.236	0.558	0.553
27.03.23	23:00	24:00	68.41	4.51	7.668	7.834	0.525	0.520
28.03.23	23:00	24:00	68.61	4.29	7.124	7.279	0.489	0.485
29.03.23	23:00	24:00	68.82	4.34	7.732	7.902	0.532	0.528
30.03.23	23:00	24:00	69.31	4.30	7.776	7.948	0.539	0.534
31.03.23	23:00	24:00	72.53	4.30	7.012	7.180	0.509	0.504
01.04.23	23:00	24:00	72.21	4.30	7.856	8.044	0.567	0.563
02.04.23	23:00	24:00	71.50	4.29	9.132	9.346	0.653	0.647
03.04.23	23:00	24:00	68.62	4.31	7.051	7.204	0.484	0.480
04.04.23	23:00	24:00	68.77	4.33	7.817	7.988	0.538	0.533
05.04.23	23:00	24:00	69.62	4.34	7.932	8.110	0.552	0.547
06.04.23	23:00	24:00	68.34	4.34	7.649	7.814	0.523	0.518
07.04.23	23:00	24:00	68.13	4.39	6.721	6.865	0.458	0.454
08.04.23	23:00	24:00	67.88	4.34	8.395	8.574	0.570	0.565
09.04.23	23:00	24:00	68.26	4.33	8.502	8.685	0.580	0.575
10.04.23	23:00	24:00	68.67	4.37	8.084	8.260	0.555	0.550
11.04.23	23:00	24:00	68.50	4.36	7.728	7.896	0.529	0.525
12.04.23	23:00	24:00	68.09	4.37	7.422	7.581	0.505	0.501
13.04.23	23:00	24:00	68.59	4.36	8.496	8.681	0.583	0.578
14.04.23	23:00	24:00	70.00	4.39	6.936	7.092	0.486	0.481
15.04.23	23:00	24:00	68.21	4.33	8.381	8.561	0.572	0.567
16.04.23	23:00	24:00	68.13	4.35	8.137	8.311	0.554	0.549
17.04.23	23:00	24:00	69.21	4.34	7.722	7.893	0.534	0.530
18.04.23	23:00	24:00	72.35	4.40	6.879	7.044	0.498	0.494
19.04.23	23:00	24:00	74.21	4.37	7.815	8.012	0.580	0.575
ИТОГО		744.00	70.08	4.38	237.022	242.374	16.595	16.453
		ч	°C	кг/см2	т	м3	Гкал	Гкал

* Qрасчет. при tхв.факт=+ 0.60°C

температура холодной воды (константа прибора) tхв.приб=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период tхв.факт=+ 0.60°C

Дата: 19 Апрель 2023

Представитель потребителя: _____/С. В. Пономарев/

