

ОТЧЕТ
о сутокных параметрах теплоснабжения
20/03/23г.-19/04/23г.

Потребитель: коллектив жильцов

Объект: МКД

Адрес: г. Бийск, ул. Им. Героя Советского Союза Васильева, д. 41

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ7

Температура холодной воды (константа прибора, t_y) = 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, $t_{ф}$ = 0.6 Град С

Заводской номер 00182702 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0x89СС ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/см 2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
20.03.23	3,173	100,42	94,94	5,48	103,06	95,91	75,74	46,72	29,02	5,00	3,50	24,00	5,62	3,170
21.03.23	3,305	102,31	95,44	6,87	104,99	96,41	76,00	46,83	29,17	5,00	3,50	24,00	7,05	3,301
22.03.23	3,123	101,55	95,01	6,54	104,06	95,99	73,77	45,98	27,79	5,00	3,50	24,00	6,70	3,119
23.03.23	3,139	101,96	96,52	5,44	104,57	97,51	75,20	46,94	28,26	5,00	3,50	24,00	5,58	3,136
24.03.23	2,807	101,91	95,42	6,49	104,19	96,37	69,86	45,21	24,65	5,00	3,50	24,00	6,64	2,803
25.03.23	2,708	102,28	95,33	6,95	104,43	96,27	67,89	44,43	23,46	5,00	3,50	24,00	7,10	2,704
26.03.23	2,706	103,89	96,64	7,25	106,12	97,59	68,04	45,13	22,91	5,00	3,50	24,00	7,41	2,702
27.03.23	2,616	104,24	98,27	5,97	106,51	99,23	68,38	45,90	22,48	5,00	3,50	24,00	6,10	2,612
28.03.23	2,532	104,64	98,50	6,14	106,85	99,49	68,28	46,82	21,46	5,00	3,50	24,00	6,27	2,528
29.03.23	2,437	102,98	97,15	5,83	105,20	98,15	68,28	47,28	21,00	5,00	3,50	24,00	5,96	2,442
30.03.23	2,445	102,67	97,07	5,60	104,84	98,03	67,56	46,27	21,29	5,00	3,50	24,00	5,72	2,442
31.03.23	2,785	102,42	96,87	5,55	104,84	97,86	71,98	47,37	24,61	5,00	3,50	24,00	5,68	2,782
01.04.23	2,896	102,98	96,72	6,26	105,42	97,68	72,13	46,88	25,25	5,00	3,50	24,00	6,41	2,892
02.04.23	2,960	102,61	95,77	6,84	105,04	96,73	72,36	46,62	25,74	5,00	3,50	24,00	7,00	2,956
03.04.23	2,655	101,78	95,74	6,04	103,99	96,70	68,65	45,26	23,39	5,00	3,50	24,00	6,17	2,651
04.04.23	2,604	102,68	96,50	6,18	104,88	97,46	68,18	45,58	22,60	5,00	3,50	24,00	6,31	2,600
05.04.23	2,518	101,73	96,27	5,46	103,90	97,25	68,21	45,91	22,30	5,00	3,50	24,00	5,58	2,515
06.04.23	2,477	102,13	96,11	6,02	104,31	97,09	67,91	46,39	21,52	5,00	3,50	24,00	6,15	2,473
07.04.23	2,441	103,68	98,48	5,20	105,89	99,52	68,26	47,06	21,20	5,00	3,50	24,00	5,31	2,438
08.04.23	2,523	103,85	97,12	6,73	106,02	98,12	67,49	46,18	21,31	5,00	3,50	24,00	6,87	2,519
09.04.23	2,557	103,30	97,44	5,86	105,47	98,40	67,89	45,72	22,17	5,00	3,50	24,00	5,98	2,553
10.04.23	2,547	104,45	98,78	5,67	106,67	99,74	67,94	46,03	21,91	5,00	3,50	24,00	5,79	2,544
11.04.23	2,573	104,69	98,16	6,53	106,91	99,12	68,07	46,41	21,66	5,00	3,50	24,00	6,67	2,569
12.04.23	2,668	105,38	97,79	7,59	107,63	98,76	68,37	46,38	21,99	5,00	3,50	24,00	7,75	2,663
13.04.23	2,616	105,19	98,07	7,12	107,48	99,05	68,14	46,44	21,70	5,00	3,50	24,00	7,28	2,612
14.04.23	2,602	105,84	99,16	6,68	108,19	100,28	69,15	47,57	21,58	5,00	3,50	24,00	6,83	2,598
15.04.23	2,715	104,46	95,26	9,20	106,66	96,27	68,08	46,16	21,92	5,00	3,50	24,00	9,39	2,709
16.04.23	2,592	104,17	96,86	7,31	106,36	97,82	67,55	45,88	21,67	5,00	3,50	24,00	7,46	2,588
17.04.23	2,698	104,24	97,11	7,13	106,51	98,07	68,47	45,72	22,75	5,00	3,50	24,00	7,29	2,694
18.04.23	2,952	104,58	96,47	8,11	106,95	97,43	70,52	45,86	24,66	5,00	3,50	24,00	8,29	2,947
19.04.23	2,816	102,83	95,67	7,16	105,12	96,63	69,82	45,59	24,23	5,00	3,50	24,00	7,32	2,812
Итого:	84,186	3201,84	3000,64	201,20	3273,06	3030,93	69,62	46,21	23,41	5,00	3,50	744,00	205,67	84,065

Mг=M1-

M2

$$Q_{расч} = Q_o - (Mг \cdot (t_{ф} - t_y)) / 1000$$

Представитель сервисной фирмы:

20.04.23

