

Месячный отчет за Апрель 2023
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Узел учёта обслуживает
ООО "Энергоучет"

Начало отчётного периода: 20.03.23
Конец отчетного периода: 19.04.23
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул. Васильева, д.49
Источник теплоты:

Тепловычислитель: СПТ941.10
Идентификационный номер прибора: ИД=62929
Схема потребления: СП=0

Сутки, час	Время счета Ti	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	Vгв	Тепло Q (прибор)	*Тепло Q (расчёт)	
		t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2					
20.03.23	23:00	24.00	74.30	5.0	151.434	155.24	52.74	3.5	148.618	150.59	3.734	3.827	3.467	3.465
21.03.23	23:00	24.00	75.42	5.0	151.431	155.35	53.34	3.5	148.845	150.86	3.315	3.401	3.528	3.526
22.03.23	23:00	24.00	73.42	5.0	151.384	155.11	52.26	3.5	148.405	150.34	3.785	3.878	3.407	3.404
23.03.23	23:00	24.00	74.05	5.0	151.488	155.27	52.82	3.5	149.210	151.19	3.274	3.356	3.395	3.393
24.03.23	23:00	24.00	69.46	5.0	142.523	145.69	50.56	3.5	139.875	141.59	3.335	3.409	2.868	2.866
25.03.23	23:00	24.00	66.30	5.0	149.688	152.73	48.94	3.5	145.771	147.44	4.804	4.902	2.838	2.835
26.03.23	23:00	24.00	67.83	5.0	151.084	154.29	50.05	3.5	145.884	147.63	5.797	5.921	2.982	2.978
27.03.23	23:00	24.00	67.50	5.0	151.051	154.23	50.33	3.5	147.202	148.98	4.654	4.752	2.832	2.829
28.03.23	23:00	24.00	68.24	5.0	145.072	148.19	50.81	3.5	141.736	143.48	4.099	4.187	2.741	2.739
29.03.23	23:00	24.00	67.64	5.0	141.296	144.28	50.33	3.5	138.174	139.85	3.806	3.886	2.641	2.639
30.03.23	23:00	24.00	66.72	5.0	141.559	144.48	49.60	3.5	137.517	139.13	4.480	4.572	2.650	2.648
31.03.23	23:00	24.00	70.93	5.0	142.747	146.04	51.03	3.5	138.850	140.58	4.558	4.663	3.077	3.074
01.04.23	23:00	24.00	70.99	5.0	141.874	145.15	50.51	3.5	138.389	140.07	4.077	4.171	3.117	3.115
02.04.23	23:00	24.00	71.82	5.0	141.871	145.22	50.73	3.5	137.922	139.62	4.599	4.708	3.230	3.228
03.04.23	23:00	24.00	68.54	5.0	143.210	146.31	49.45	3.5	138.112	139.73	5.754	5.879	3.024	3.021
04.04.23	23:00	24.00	67.80	5.0	142.581	145.61	49.28	3.5	139.339	140.96	3.866	3.948	2.835	2.833
05.04.23	23:00	24.00	68.50	5.0	143.225	146.32	50.11	3.5	139.995	141.68	3.747	3.828	2.826	2.824
06.04.23	23:00	24.00	67.40	5.0	142.672	145.67	50.06	3.5	139.784	141.46	3.623	3.699	2.661	2.658
07.04.23	23:00	24.00	67.56	5.0	145.323	148.39	50.67	3.5	141.734	143.47	4.412	4.505	2.683	2.681
08.04.23	23:00	24.00	66.80	5.0	144.626	147.61	49.72	3.5	140.192	141.85	5.006	5.110	2.724	2.721
09.04.23	23:00	24.00	67.01	5.0	144.048	147.04	49.26	3.5	140.101	141.73	4.830	4.930	2.800	2.797
10.04.23	23:00	24.00	67.56	5.0	145.809	148.88	49.89	3.5	141.393	143.07	4.951	5.055	2.829	2.826
11.04.23	23:00	24.00	68.06	5.0	145.769	148.88	50.69	3.5	142.179	143.92	4.223	4.314	2.752	2.749
12.04.23	23:00	24.00	67.54	5.0	144.665	147.71	50.02	3.5	141.071	142.76	4.390	4.482	2.760	2.757
13.04.23	23:00	24.00	67.16	5.0	144.944	147.97	49.69	3.5	140.549	142.21	5.102	5.208	2.789	2.786
14.04.23	23:00	24.00	68.73	5.0	145.288	148.45	51.35	3.5	142.638	144.43	3.365	3.438	2.703	2.701
15.04.23	23:00	24.00	67.61	5.0	143.671	146.70	49.95	3.5	139.789	141.46	4.684	4.783	2.776	2.773
16.04.23	23:00	24.00	66.92	5.0	143.776	146.75	49.05	3.5	139.632	141.24	4.949	5.051	2.816	2.814
17.04.23	23:00	24.00	67.29	5.0	142.893	145.88	48.86	3.5	139.530	141.12	3.965	4.048	2.833	2.831
18.04.23	23:00	24.00	69.95	5.0	144.928	148.19	50.46	3.5	142.300	144.03	3.385	3.461	3.000	2.998
19.04.23	23:00	24.00	73.60	5.0	145.903	149.51	52.79	3.5	143.333	145.24	3.195	3.274	3.210	3.208
ИТОГО		744.00	69.12	5.0	4507.83	4607.14	50.50	3.5	4398.07	4451.70	131.764	134.647	90.795	90.716
	ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал	

температура холодной воды (константа прибора) tхв.приб.=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период tхв.факт.=+ 0.6°C
*ТеплоQ(расчет) при tхв.факт.=+ 0.6°C

Дата: 19 Апрель 2023

Представитель потребителя:



/С. В. Пономарев/