

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/03/23г.-19/04/23г.

Потребитель: **коллектив жильцов**
Объект: МКД
Адрес: **г. Бийск, ул. Им. Героя Советского Союза Васильева, д. 65**
Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"
Тепловычислитель: ТМК-Н20
Температура холодной воды (константа прибора, ty)= 0 Град С
Температура холодной воды за отчетный период, tф= 0,6 Град С
Заводской номер 2709 ВВОД 1 СХЕМА 2.2

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
20.03.23	2,906	107,452	100,729	6,723	110,255	102,032	75,80	52,06	23,74	5,50	3,40	24:00	6,90	2,902
21.03.23	2,889	106,800	100,563	6,238	109,619	101,878	76,32	52,34	23,98	5,50	3,40	24:00	6,40	2,885
22.03.23	2,744	106,977	100,524	6,453	109,643	101,794	73,99	51,44	22,55	5,50	3,40	24:00	6,61	2,740
23.03.23	2,823	107,699	101,224	6,475	110,465	102,537	75,17	52,13	23,04	5,50	3,40	24:00	6,64	2,819
24.03.23	2,480	107,282	100,453	6,828	109,678	101,645	69,76	49,80	19,96	5,50	3,40	24:00	6,98	2,476
25.03.23	2,318	106,490	99,842	6,647	108,709	100,966	67,18	48,46	18,72	5,50	3,40	24:00	6,79	2,314
26.03.23	2,414	107,044	99,912	7,132	109,381	101,091	68,93	49,72	19,21	5,50	3,40	24:00	7,29	2,410
27.03.23	2,303	107,651	100,617	7,034	109,968	101,832	68,39	50,31	18,08	5,50	3,40	24:00	7,19	2,298
28.03.23	2,281	104,021	96,478	7,543	106,303	97,669	69,09	50,84	18,25	5,50	3,40	24:00	7,71	2,277
29.03.23	2,219	101,508	94,437	7,071	103,716	95,583	68,68	50,37	18,31	5,50	3,40	24:00	7,22	2,215
30.03.23	2,159	100,952	93,944	7,009	103,076	95,047	67,49	49,56	17,93	5,50	3,40	24:00	7,16	2,155
31.03.23	2,503	101,694	94,769	6,926	104,115	95,947	72,14	51,04	21,10	5,50	3,40	24:00	7,09	2,499
01.04.23	2,503	101,160	94,372	6,787	103,543	95,518	71,79	50,45	21,34	5,50	3,40	24:00	6,95	2,498
02.04.23	2,591	101,293	94,056	7,238	103,733	95,208	72,63	50,68	21,95	5,50	3,40	24:00	7,41	2,587
03.04.23	2,337	100,941	94,322	6,619	103,155	95,412	69,07	49,14	19,93	5,50	3,40	24:00	6,76	2,333
04.04.23	2,272	101,639	95,054	6,585	103,844	96,169	68,67	49,55	19,12	5,50	3,40	24:00	6,73	2,268
05.04.23	2,356	103,238	95,647	7,591	105,528	96,806	69,48	50,39	19,09	5,50	3,40	24:00	7,76	2,351
06.04.23	2,200	102,513	95,572	6,941	104,709	96,719	68,19	50,14	18,05	5,50	3,40	24:00	7,09	2,196
07.04.23	2,146	103,458	96,899	6,560	105,689	98,099	68,44	50,95	17,49	5,50	3,40	24:00	6,70	2,142
08.04.23	2,155	102,558	95,624	6,934	104,716	96,761	67,54	49,90	17,64	5,50	3,40	24:00	7,08	2,151
09.04.23	2,265	103,199	95,762	7,437	105,394	96,885	67,93	49,56	18,37	5,50	3,40	24:00	7,60	2,261
10.04.23	2,250	103,671	96,584	7,087	105,909	97,747	68,50	50,25	18,25	5,50	3,40	24:00	7,24	2,246
11.04.23	2,238	103,834	96,938	6,896	106,103	98,131	68,96	50,78	18,18	5,50	3,40	24:00	7,05	2,234
12.04.23	2,252	103,319	96,243	7,076	105,543	97,392	68,38	50,02	18,36	5,50	3,40	24:00	7,23	2,248
13.04.23	2,303	104,043	95,907	8,136	106,268	97,047	68,13	49,92	18,21	5,50	3,40	24:00	8,31	2,298
14.04.23	2,251	104,439	97,415	7,024	106,765	98,653	69,66	51,61	18,05	5,50	3,40	24:00	7,18	2,246
15.04.23	2,272	102,532	95,205	7,326	104,735	96,330	68,31	49,71	18,60	5,50	3,40	24:00	7,48	2,267
16.04.23	2,226	101,981	95,099	6,882	104,107	96,177	67,17	48,65	18,52	5,50	3,40	24:00	7,03	2,222
17.04.23	2,291	101,542	95,092	6,450	103,717	96,174	68,20	48,75	19,45	5,50	3,40	24:00	6,59	2,287
18.04.23	2,566	103,936	97,056	6,881	106,350	98,207	71,20	49,85	21,35	5,50	3,40	24:00	7,04	2,562
19.04.23	2,752	104,248	97,504	6,744	106,895	98,747	74,68	51,67	23,01	5,50	3,40	24:00	6,91	2,748
Итого:	74,264	3219,114	3003,841	215,273	3291,626	3040,199	70,00	50,32	19,67	5,50	3,40	744:00	220,11	74,135

Mг=M1-M2

Qрасч = Qo- (Mг*(tф-ty))/1000

Представитель сервисной фирмы: / Пономарёв С. В. /

20.04.23

