

Месячный отчет за Август 2023 (ЧАСТЬ 2)
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 23.07.23

Конец отчетного периода: 22.08.23

Потребитель: коллектив жильцов

Объект: МКД

Адрес: г.Бийск ул.Горно-Алтайская, д.58

Источник теплоты:

Узел учёта обслуживается

ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ943.

Идентификационный номер прибора: ИД=59524

Тепловой ввод: ТВ1 Схема потребления: СП=0

Сутки, час	Время счета Ти	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	V3	Тепло Q (прибор)	Тепло Q* (расчёт)	
		t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2					
23.07.23	23:00	24.00	61.22	5.31	1.407	1.432	29.95	4.11	0.000	0.000	1.407	1.432	0.086	0.059
24.07.23	23:00	24.00	62.77	5.40	2.084	2.122	30.68	4.02	0.000	0.000	2.084	2.122	0.131	0.091
25.07.23	23:00	24.00	64.92	5.34	1.765	1.800	31.27	4.00	0.000	0.000	1.765	1.800	0.115	0.081
26.07.23	23:00	24.00	63.47	5.49	1.467	1.495	31.14	4.20	0.000	0.000	1.467	1.495	0.093	0.065
27.07.23	23:00	24.00	64.68	5.30	1.467	1.496	31.34	4.01	0.000	0.000	1.467	1.496	0.095	0.067
28.07.23	23:00	24.00	63.23	5.44	1.645	1.676	31.22	4.03	0.000	0.000	1.645	1.676	0.104	0.073
29.07.23	23:00	24.00	62.63	5.39	1.809	1.842	31.48	3.99	0.000	0.000	1.809	1.842	0.113	0.079
30.07.23	23:00	24.00	63.02	5.39	1.739	1.771	31.64	3.93	0.000	0.000	1.739	1.771	0.110	0.076
31.07.23	23:00	24.00	64.11	5.55	1.533	1.562	31.84	3.96	0.000	0.000	1.533	1.562	0.098	0.069
01.08.23	23:00	24.00	64.40	5.34	1.528	1.558	31.91	4.02	0.000	0.000	1.528	1.558	0.098	0.069
02.08.23	23:00	24.00	63.71	5.43	1.338	1.363	32.12	3.98	0.000	0.000	1.338	1.363	0.085	0.060
03.08.23	23:00	24.00	63.26	5.46	1.678	1.709	31.73	3.98	0.000	0.000	1.678	1.709	0.106	0.074
04.08.23	23:00	24.00	63.73	5.37	1.950	1.987	31.96	4.01	0.000	0.000	1.950	1.987	0.124	0.087
05.08.23	23:00	24.00	63.07	5.46	1.495	1.523	31.40	4.00	0.000	0.000	1.495	1.523	0.094	0.066
06.08.23	23:00	24.00	63.50	5.38	1.169	1.191	31.21	4.04	0.000	0.000	1.169	1.191	0.074	0.052
07.08.23	23:00	24.00	63.70	5.47	1.578	1.608	30.91	4.00	0.000	0.000	1.578	1.608	0.101	0.070
08.08.23	23:00	24.00	63.01	5.44	1.444	1.471	30.85	4.03	0.000	0.000	1.444	1.471	0.091	0.063
09.08.23	23:00	24.00	63.09	5.40	1.456	1.483	31.08	3.99	0.000	0.000	1.456	1.483	0.092	0.064
10.08.23	23:00	24.00	62.81	5.37	1.399	1.425	31.28	3.95	0.000	0.000	1.399	1.425	0.088	0.061
11.08.23	23:00	24.00	61.94	5.51	1.493	1.520	30.83	3.92	0.000	0.000	1.493	1.520	0.093	0.064
12.08.23	23:00	24.00	61.32	5.39	1.212	1.233	30.30	3.93	0.000	0.000	1.212	1.233	0.074	0.051
13.08.23	23:00	24.00	61.47	5.28	1.304	1.327	29.90	3.90	0.000	0.000	1.304	1.327	0.080	0.055
14.08.23	23:00	24.00	39.41	2.15	0.119	0.120	25.04	0.71	0.000	0.000	0.119	0.120	0.005	0.002
15.08.23	23:00	24.00	23.63	0.29	0.015	0.015	23.50	0.64	0.000	0.000	0.015	0.015	0.000	0.000
16.08.23	23:00	24.00	38.00	5.12	0.036	0.036	23.34	3.85	0.000	0.000	0.036	0.036	0.001	0.001
17.08.23	23:00	24.00	61.19	5.44	2.048	2.084	27.63	3.90	0.000	0.000	2.048	2.084	0.125	0.086
18.08.23	23:00	24.00	63.52	5.39	2.382	2.427	28.46	3.93	0.000	0.000	2.382	2.427	0.151	0.106
19.08.23	23:00	24.00	61.39	5.35	1.673	1.702	28.41	3.96	0.000	0.000	1.673	1.702	0.103	0.071
20.08.23	23:00	24.00	61.95	5.18	2.047	2.084	29.18	3.86	0.000	0.000	2.047	2.084	0.127	0.088
21.08.23	23:00	24.00	62.03	5.35	2.267	2.308	29.29	3.99	0.000	0.000	2.267	2.308	0.141	0.097
22.08.23	23:00	24.00	62.33	5.37	1.908	1.943	29.55	4.02	0.000	0.000	1.908	1.943	0.119	0.083
ИТОГО		744.00	60.08	5.12	46.457	47.313	30.01	3.77	0.000	0.000	46.457	47.313	2.918	2.031
ч		°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал	

* Расчет. при tхв.факт=+ 19.10°C

температура холодной воды (константа прибора) tхв.приб=+ 0.0°C

температура холодной воды за отчетный период tхв.факт=+ 19.10°C

Дата: 22 Август 2023

Представитель потребителя: /С. В. Пономарев/



Месячный отчет за Август 2023 (ЧАСТЬ 2)
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 23.07.23
Конец отчетного периода: 22.08.23
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул.Горно-Алтайская, д.58
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживается
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ943.
Идентификационный номер прибора: ИД=59524
Тепловой ввод: ТВ2 Схема потребления: СП=0

Сутки, час	Время счета Ти	подающий труб.				Тепло Q (прибор)	Тепло Q* (расчёт)
		t1	P1	M1	V1		
23.07.23	23:00	24.00	47.47	4.99	1.370	1.385	0.065
24.07.23	23:00	24.00	52.39	5.08	2.016	2.043	0.106
25.07.23	23:00	24.00	52.80	5.04	1.715	1.738	0.091
26.07.23	23:00	24.00	48.89	5.17	1.432	1.449	0.070
27.07.23	23:00	24.00	50.89	4.99	1.443	1.461	0.073
28.07.23	23:00	24.00	49.71	5.12	1.603	1.622	0.080
29.07.23	23:00	24.00	50.60	5.08	1.775	1.797	0.090
30.07.23	23:00	24.00	50.68	5.08	1.721	1.742	0.087
31.07.23	23:00	24.00	50.22	5.22	1.524	1.543	0.077
01.08.23	23:00	24.00	50.68	5.04	1.583	1.603	0.080
02.08.23	23:00	24.00	49.45	5.11	1.326	1.342	0.066
03.08.23	23:00	24.00	49.88	5.14	1.619	1.638	0.081
04.08.23	23:00	24.00	52.25	5.06	1.883	1.908	0.098
05.08.23	23:00	24.00	49.45	5.13	1.427	1.444	0.071
06.08.23	23:00	24.00	48.44	5.07	1.122	1.135	0.054
07.08.23	23:00	24.00	49.75	5.16	1.513	1.532	0.075
08.08.23	23:00	24.00	49.27	5.13	1.371	1.387	0.068
09.08.23	23:00	24.00	49.16	5.09	1.378	1.394	0.068
10.08.23	23:00	24.00	48.16	5.06	1.330	1.345	0.064
11.08.23	23:00	24.00	48.80	5.18	1.396	1.413	0.068
12.08.23	23:00	24.00	45.61	5.07	1.144	1.156	0.052
13.08.23	23:00	24.00	47.83	4.98	1.234	1.248	0.059
14.08.23	23:00	24.00	26.74	1.92	0.132	0.132	0.004
15.08.23	23:00	24.00	21.30	0.39	0.023	0.024	0.000
16.08.23	23:00	24.00	20.72	4.40	0.057	0.058	0.001
17.08.23	23:00	24.00	49.68	5.12	1.934	1.957	0.096
18.08.23	23:00	24.00	53.08	5.08	2.311	2.342	0.123
19.08.23	23:00	24.00	48.16	5.04	1.634	1.653	0.079
20.08.23	23:00	24.00	51.77	4.89	1.978	2.003	0.102
21.08.23	23:00	24.00	51.14	5.04	2.186	2.213	0.112
22.08.23	23:00	24.00	49.82	5.05	1.851	1.873	0.092
ИТОГО		744.00	47.25	4.80	45.031	45.576	2.251
		ч	°C	кг/см2	т	м3	Гкал

* Qрасчет. при tхв.факт=+ 19.10°C

температура холодной воды (константа прибора) tхв.приб=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период tхв.факт=+ 19.10°C

Дата: 22 Август 2023

Представитель потребителя: /С. В. Пономарев/

