

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
08/098/23г.-28/08/23г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Александра Матросова, д. 29**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.02

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 19,1 Град С

Заводской номер 00075692 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0x5E78 ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	Qг, Гкал	M1, т	M2, т	M3, т	V1, м3	V2, м3	V3, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/см 2	P2, кгс/см 2	ВНР, ч	Qрасч, Гкал
08.08.23	0,167	0,142	16,145	14,325	2,025	16,450	14,576	2,070	58,11	56,54	1,57	6,00	4,00	24,00	0,128
09.08.23	0,263	0,229	28,477	25,223	3,276	29,045	25,703	3,350	65,68	63,86	1,82	6,00	4,00	24,00	0,200
10.08.23	0,250	0,226	25,943	22,807	3,236	26,447	23,233	3,310	64,81	63,10	1,71	6,00	4,00	24,00	0,188
11.08.23	0,226	0,206	25,990	23,344	2,943	26,480	23,767	3,010	63,73	62,09	1,64	6,00	4,00	24,00	0,169
12.08.23	0,264	0,248	26,447	23,060	3,549	26,938	23,471	3,630	63,21	61,54	1,67	6,00	4,00	24,00	0,196
13.08.23	0,245	0,229	26,252	23,130	3,277	26,734	23,538	3,350	62,81	61,17	1,64	6,00	4,00	24,00	0,183
14.08.23	0,232	0,207	27,048	24,275	2,960	27,554	24,706	3,030	63,34	61,58	1,76	6,00	4,00	24,00	0,175
15.08.23	0,243	0,219	27,203	24,209	3,119	27,718	24,647	3,190	63,96	62,21	1,75	6,00	4,00	24,00	0,183
16.08.23	0,240	0,216	26,506	23,575	3,091	27,010	24,003	3,160	63,95	62,18	1,77	6,00	4,00	24,00	0,181
17.08.23	0,227	0,205	25,970	23,278	2,925	26,454	23,688	2,990	63,23	61,46	1,77	6,00	4,00	24,00	0,171
18.08.23	0,221	0,197	25,717	23,114	2,817	26,202	23,529	2,880	63,77	62,01	1,76	6,00	4,00	24,00	0,167
19.08.23	0,223	0,204	26,090	23,436	2,916	26,562	23,842	2,980	62,42	60,71	1,71	6,00	4,00	24,00	0,167
20.08.23	0,237	0,221	25,886	23,045	3,159	26,356	23,443	3,230	62,48	60,79	1,69	6,00	4,00	24,00	0,177
21.08.23	0,274	0,264	26,457	22,873	3,775	26,938	23,267	3,860	62,31	60,64	1,67	6,00	4,00	24,00	0,202
22.08.23	0,247	0,231	26,009	22,963	3,296	26,486	23,363	3,370	62,66	60,96	1,70	6,00	4,00	24,00	0,184
Итого:	3,558	3,245	386,14	342,66	46,36	393,37	348,78	47,41	63,10	61,39	1,71	6,00	4,00	360,00	2,672

$Mг=M3$

$Q_{расч} = Q_o - (Mг \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

23.08.23



/ Пономарёв С. В. /